Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чайковского ул, д. 19 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129846
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 364726	КТСП-Н SN 2315
Обратка:	ПРЭМ SN 357298	КТСП-Н SN 2315

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	70.34	41.43	28.91	47.54	46.44	2.33	46.49	46.07	0.92	0.42	9.00	5.00	1.346	24.0	0.0	
02.11.2025	70.79	41.76	29.03	48.71	47.59	2.34	47.62	47.19	0.92	0.44	9.00	5.00	1.385	24.0	0.0	
03.11.2025	74.48	42.02	32.46	47.44	46.18	2.69	46.28	45.79	1.05	0.48	9.00	5.00	1.505	24.0	0.0	
04.11.2025	78.57	43.53	35.04	48.49	47.09	2.94	47.19	46.67	1.12	0.53	9.00	5.00	1.656	24.0	0.0	
05.11.2025	73.43	45.24	28.19	59.37	58.11	2.14	57.95	57.55	0.69	0.40	9.00	5.00	1.636	24.0	0.0	
06.11.2025	70.18	41.72	28.46	49.96	48.83	2.29	48.86	48.43	0.89	0.43	9.00	5.00	1.392	24.0	0.0	
07.11.2025	70.55	43.30	27.25	55.39	54.23	2.12	54.16	53.75	0.76	0.41	9.00	5.00	1.478	24.0	0.0	
08.11.2025	71.51	45.49	26.02	62.58	61.36	1.97	61.16	60.76	0.66	0.40	9.00	5.00	1.595	24.0	0.0	
09.11.2025	70.34	40.98	29.36	45.87	44.73	2.53	44.86	44.37	1.10	0.49	9.00	5.00	1.319	24.0	0.0	
10.11.2025	70.89	41.74	29.15	50.22	49.03	2.39	49.10	48.63	0.96	0.47	9.00	5.00	1.434	24.0	0.0	
11.11.2025	71.85	41.48	30.37	49.48	48.27	2.48	48.35	47.88	0.98	0.47	9.00	5.00	1.471	24.0	0.0	
12.11.2025	74.47	42.83	31.64	52.15	50.83	2.57	50.88	50.38	0.97	0.49	9.00	5.00	1.612	24.0	0.0	
13.11.2025	74.07	43.10	30.97	53.26	51.95	2.51	51.97	51.49	0.93	0.48	9.00	5.00	1.612	24.0	0.0	
14.11.2025	72.32	42.49	29.83	51.97	50.72	2.43	50.77	50.29	0.94	0.48	9.00	5.00	1.517	24.0	0.0	
15.11.2025	71.29	44.88	26.41	62.46	61.22	2.01	61.05	60.64	0.68	0.42	9.00	5.00	1.616	24.0	0.0	
16.11.2025	71.59	42.03	29.56	50.15	48.93	2.46	49.00	48.52	0.99	0.48	9.00	5.00	1.451	24.0	0.0	
17.11.2025	76.82	44.67	32.15	55.61	54.17	2.61	54.17	53.66	0.94	0.51	9.00	5.00	1.745	24.0	0.0	
18.11.2025	72.02	42.73	29.29	53.24	51.98	2.39	52.01	51.53	0.93	0.48	9.00	5.00	1.526	24.0	0.0	
19.11.2025	71.07	44.81	26.26	62.63	61.37	2.03	61.22	60.78	0.72	0.44	9.00	5.00	1.611	24.0	0.0	
20.11.2025	73.08	42.52	30.56	50.98	49.70	2.54	49.77	49.28	1.01	0.50	9.00	5.00	1.523	24.0	0.0	
21.11.2025	77.51	44.22	33.29	53.07	51.62	2.76	51.67	51.14	1.03	0.53	9.00	5.00	1.723	24.0	0.0	
22.11.2025	73.60	42.40	31.20	50.54	49.22	2.63	49.33	48.80	1.07	0.52	9.00	5.00	1.541	24.0	0.0	
23.11.2025	73.40	42.79	30.61	51.96	50.66	2.53	50.72	50.22	0.98	0.50	9.00	5.00	1.556	24.0	0.0	
24.11.2025	75.73	43.43	32.30	52.73	51.35	2.66	51.40	50.89	1.00	0.51	9.00	5.00	1.663	24.0	0.0	
25.11.2025	72.83	44.79	28.04	58.99	57.67	2.26	57.61	57.13	0.83	0.48	9.00	5.00	1.619	24.0	0.0	
26.11.2025	71.86	41.25	30.61	48.66	47.41	2.61	47.55	47.03	1.10	0.52	9.00	5.00	1.458	24.0	0.0	
27.11.2025	75.94	44.27	31.67	54.88	53.45	2.63	53.49	52.96	0.99	0.53	9.00	5.00	1.697	24.0	0.0	
28.11.2025	73.27	42.20	31.07	50.05	48.75	2.64	48.87	48.34	1.09	0.53	9.00	5.00	1.521	24.0	0.0	
29.11.2025	70.86	41.25	29.61	49.47	48.24	2.51	48.36	47.85	1.06	0.51	9.00	5.00	1.434	24.0	0.0	
30.11.2025	69.67	40.86	28.81	49.47	48.28	2.43	48.40	47.90	1.03	0.50	9.00	5.00	1.396	24.0	0.0	
Средние:	72.81	42.87	29.94	---	---	2.45	---	---	0.94	---	9.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1577.31	1539.37	---	1540.25	1525.91	---	14.34	---	---	46.037	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	35001.94	34740.27	33981.24	34412.30	-431.06	1256.421	27718.0	17.0
30.11.2025	36579.25	36279.65	35521.49	35938.21	-416.72	1302.458	28438.0	17.0
Итого:	1577.31	1539.37	1540.25	1525.91	14.34	46.037	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации