Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чайковского ул, д. 8А (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 16036268
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.11.2025	69.66	45.14	24.52	99.34	96.95	97.17	96.03	1.18	4.90	3.36	2.386	24.0	0.0	
02.11.2025	70.17	44.54	25.64	99.46	97.01	97.26	96.12	1.19	4.97	3.43	2.497	24.0	0.0	
03.11.2025	73.33	47.22	26.10	96.00	93.66	93.70	92.68	1.09	4.85	3.41	2.449	24.0	0.0	
04.11.2025	78.01	49.48	28.53	97.54	95.10	94.93	94.02	0.96	4.88	3.40	2.712	24.0	0.0	
05.11.2025	72.91	49.21	23.70	108.55	106.13	105.98	104.92	1.00	5.01	3.18	2.516	24.0	0.0	
06.11.2025	68.86	45.70	23.17	99.16	96.87	97.04	95.93	1.15	4.89	3.36	2.251	24.0	0.0	
07.11.2025	68.80	46.85	21.94	104.47	102.19	102.25	101.15	1.08	5.07	3.36	2.247	24.0	0.0	
08.11.2025	70.39	48.84	21.55	124.80	122.25	122.03	120.89	0.93	5.56	3.15	2.636	24.0	0.0	
09.11.2025	69.31	44.15	25.16	97.86	95.45	95.75	94.59	1.22	4.88	3.38	2.412	24.0	0.0	
10.11.2025	69.55	46.09	23.46	99.57	97.25	97.40	96.29	1.14	4.96	3.41	2.289	24.0	0.0	
11.11.2025	70.51	46.32	24.19	96.43	94.03	94.28	93.10	1.26	4.87	3.41	2.284	24.0	0.0	
12.11.2025	73.07	46.97	26.10	97.35	95.01	95.03	94.03	1.06	4.90	3.43	2.484	24.0	0.0	
13.11.2025	73.00	46.17	26.83	96.40	94.08	94.11	93.14	1.04	4.89	3.44	2.529	24.0	0.0	
14.11.2025	70.91	42.47	28.43	84.72	82.50	82.81	81.81	1.22	4.49	3.30	2.357	24.0	0.0	
15.11.2025	70.41	45.86	24.54	110.06	107.62	107.61	106.56	0.98	5.26	3.38	2.646	24.0	0.0	
16.11.2025	70.55	43.35	27.20	95.79	93.41	93.65	92.60	1.13	4.85	3.41	2.550	24.0	0.0	
17.11.2025	76.07	49.88	26.19	102.88	100.48	100.25	99.31	0.95	5.08	3.43	2.630	24.0	0.0	
18.11.2025	71.53	47.46	24.07	104.16	101.75	101.77	100.67	1.09	5.06	3.37	2.454	24.0	0.0	
19.11.2025	70.29	46.88	23.41	113.41	110.91	110.90	109.78	1.02	5.31	3.32	2.601	24.0	0.0	
20.11.2025	72.14	46.88	25.26	100.96	98.59	98.61	97.58	1.05	4.95	3.36	2.495	24.0	0.0	
21.11.2025	76.56	49.07	27.48	102.82	100.35	100.16	99.23	0.94	4.98	3.34	2.757	24.0	0.0	
22.11.2025	72.75	45.47	27.28	99.45	96.99	97.10	96.06	1.09	4.89	3.34	2.653	24.0	0.0	
23.11.2025	72.39	43.84	28.56	102.77	100.16	100.37	99.27	1.10	4.99	3.34	2.870	24.0	0.0	
24.11.2025	74.61	47.57	27.04	104.35	101.88	101.77	100.81	0.95	5.05	3.36	2.757	24.0	0.0	
25.11.2025	72.52	49.03	23.49	109.22	106.83	106.66	105.62	0.98	5.19	3.33	2.511	24.0	0.0	
26.11.2025	70.97	45.49	25.48	99.79	97.40	97.53	96.46	1.11	4.91	3.35	2.488	24.0	0.0	
27.11.2025	74.97	48.02	26.95	106.42	103.87	103.77	102.75	0.99	5.09	3.34	2.801	24.0	0.0	
28.11.2025	72.62	46.63	25.99	101.32	98.88	98.94	97.88	1.07	4.96	3.36	2.575	24.0	0.0	
29.11.2025	70.14	45.13	25.02	101.25	93.63	99.02	92.74	6.55	4.95	3.35	2.480	24.0	0.0	
30.11.2025	68.82	42.57	26.25	101.32	98.84	99.16	98.02	1.16	4.96	3.35	2.606	24.0	0.0	
Средние:	71.86	46.41	25.45	---	---	---	---	1.26	4.99	3.36	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3057.60	2980.03	2987.02	2950.03	---	---	---	75.922	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	24082.87	21693.02	23446.22	21440.06	0.00	642.611	0.000	0.000	6735.0	1678.0
30.11.2025	27140.46	24673.05	26433.24	24390.09	0.00	718.533	0.000	0.000	7455.0	1678.0
Итого:	3057.59	2980.03	2987.02	2950.03	0.00	75.922	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____