

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Карпинского ул, д. 78 (2.2 МКД УК "Профком")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130392
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 357981
Обратка: ПРЭМ SN 290553
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТСП-Н SN 3026x
КТСП-Н SN 3026г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.12.2025	48.93	44.70	4.23	174.12	172.49	0.94	172.12	170.82	0.76	1.30	0.00	0.00	0.727	24.0	0.0	
02.12.2025	49.27	44.93	4.34	174.15	172.51	0.95	172.13	170.83	0.76	1.30	0.00	0.00	0.746	24.0	0.0	
03.12.2025	49.36	45.08	4.28	174.17	172.53	0.94	172.13	170.84	0.76	1.30	0.00	0.00	0.735	24.0	0.0	
04.12.2025	49.85	45.41	4.44	174.17	172.52	0.95	172.10	170.80	0.76	1.30	0.00	0.00	0.762	24.0	0.0	
05.12.2025	52.04	47.21	4.83	174.32	172.61	0.98	172.07	170.76	0.76	1.31	0.00	0.00	0.830	24.0	0.0	
06.12.2025	54.15	48.99	5.16	174.41	172.65	1.01	171.98	170.66	0.77	1.32	0.00	0.00	0.886	24.0	0.0	
07.12.2025	60.03	53.71	6.32	174.60	172.67	1.11	171.66	170.31	0.79	1.35	0.00	0.00	1.084	24.0	0.0	
08.12.2025	69.97	61.45	8.52	175.26	173.01	1.29	171.35	169.97	0.81	1.38	0.00	0.00	1.459	24.0	0.0	
09.12.2025	74.20	64.87	9.33	175.55	173.16	1.37	171.21	169.81	0.83	1.41	0.00	0.00	1.598	24.0	0.0	
10.12.2025	64.02	56.84	7.18	174.85	172.80	1.18	171.54	170.17	0.80	1.37	0.00	0.00	1.231	24.0	0.0	
11.12.2025	62.07	55.19	6.88	174.70	172.68	1.16	171.58	170.20	0.81	1.38	0.00	0.00	1.179	24.0	0.0	
12.12.2025	59.18	52.97	6.21	174.46	172.53	1.11	171.59	170.23	0.80	1.37	0.00	0.00	1.066	24.0	0.0	
13.12.2025	55.70	50.20	5.50	174.15	172.30	1.07	171.60	170.23	0.80	1.37	0.00	0.00	0.943	24.0	0.0	
14.12.2025	58.49	52.43	6.06	174.41	172.47	1.11	171.60	170.22	0.81	1.39	0.00	0.00	1.040	24.0	0.0	
15.12.2025	63.47	56.42	7.05	174.75	172.68	1.20	171.50	170.09	0.83	1.41	0.00	0.00	1.208	24.0	0.0	
16.12.2025	73.09	63.95	9.14	175.42	173.03	1.37	171.20	169.76	0.84	1.44	0.00	0.00	1.563	24.0	0.0	
17.12.2025	73.27	64.18	9.09	175.42	173.06	1.36	171.19	169.77	0.84	1.42	0.00	0.00	1.558	24.0	0.0	
18.12.2025	68.04	60.07	7.97	175.08	172.89	1.26	171.38	169.98	0.82	1.40	0.00	0.00	1.366	24.0	0.0	
19.12.2025	64.38	57.12	7.26	174.86	172.79	1.19	171.52	170.14	0.81	1.38	0.00	0.00	1.244	24.0	0.0	
20.12.2025	74.13	64.66	9.47	175.56	173.20	1.35	171.23	169.86	0.80	1.37	0.00	0.00	1.623	24.0	0.0	
21.12.2025	65.07	57.72	7.35	174.87	172.82	1.18	171.45	170.11	0.79	1.35	0.00	0.00	1.259	24.0	0.0	
22.12.2025	56.68	51.00	5.68	174.25	172.43	1.05	171.60	170.28	0.77	1.32	0.00	0.00	0.973	24.0	0.0	
23.12.2025	65.93	57.97	7.96	172.50	170.43	1.20	169.04	167.74	0.78	1.31	0.00	0.00	1.343	24.0	0.0	
24.12.2025	77.04	66.47	10.57	170.73	168.37	1.39	166.23	164.96	0.76	1.27	0.00	0.00	1.758	24.0	0.0	
25.12.2025	79.01	67.86	11.15	170.78	168.37	1.42	166.06	164.83	0.75	1.24	0.00	0.00	1.854	24.0	0.0	
26.12.2025	73.18	63.46	9.72	170.26	168.07	1.30	166.16	164.93	0.74	1.23	0.00	0.00	1.615	24.0	0.0	
27.12.2025	67.73	59.28	8.45	169.84	167.83	1.19	166.28	165.07	0.73	1.21	0.00	0.00	1.404	24.0	0.0	
28.12.2025	63.32	55.85	7.47	169.45	167.59	1.11	166.31	165.12	0.72	1.19	0.00	0.00	1.241	24.0	0.0	
29.12.2025	68.83	60.22	8.61	169.90	167.89	1.19	166.24	165.04	0.72	1.19	0.00	0.00	1.432	24.0	0.0	
30.12.2025	76.04	65.86	10.18	169.98	167.76	1.31	165.59	164.42	0.71	1.18	0.00	0.00	1.687	24.0	0.0	
31.12.2025	69.35	60.87	8.48	169.26	167.29	1.17	165.55	164.39	0.70	1.16	0.00	0.00	1.402	24.0	0.0	
Средние:	64.06	56.68	7.38	---	---	1.18	---	---	0.78	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5376.20	5313.41	---	5273.19	5232.30	---	40.89	---	---	38.811	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	22628.69	21211.30	20928.22	19840.48	1087.74	645.311	29474.0	60.0
31.12.2025	28004.89	26524.71	26201.41	25072.78	1128.63	684.123	30218.0	60.0
Итого:	5376.20	5313.41	5273.19	5232.30	40.89	38.811	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации