Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нефтяников ул, д. 4 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ" 2эт.)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130482
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 281892	КТСП-Н SN 9227г
Обратка:	ПРЭМ SN 281830	КТСП-Н SN 9227х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.12.2025	68.73	42.34	26.39	12.39	12.49	-0.79	12.12	12.38	-2.07	-0.25	0.00	0.00	0.320	24.0	0.0	
02.12.2025	68.95	41.73	27.22	11.95	12.05	-0.84	11.69	11.96	-2.23	-0.26	0.00	0.00	0.318	24.0	0.0	
03.12.2025	69.73	41.44	28.29	11.59	11.68	-0.77	11.33	11.58	-2.13	-0.24	0.00	0.00	0.320	24.0	0.0	
04.12.2025	69.13	41.44	27.69	12.10	12.20	-0.81	11.83	12.10	-2.21	-0.26	0.00	0.00	0.327	24.0	0.0	
05.12.2025	71.65	42.67	28.98	12.36	12.44	-0.64	12.08	12.33	-2.11	-0.26	0.00	0.00	0.349	24.0	0.0	
06.12.2025	76.71	45.82	30.89	13.23	13.25	-0.17	12.88	13.12	-1.83	-0.24	0.00	0.00	0.398	24.0	0.0	
07.12.2025	86.63	50.64	35.99	13.73	13.66	0.56	13.29	13.49	-1.52	-0.20	0.00	0.00	0.478	24.0	0.0	
08.12.2025	97.76	51.85	45.91	12.66	12.47	1.46	12.15	12.32	-1.37	-0.17	0.00	0.00	0.559	24.0	0.0	
09.12.2025	102.21	53.21	49.00	12.81	12.57	1.93	12.26	12.40	-1.13	-0.14	0.00	0.00	0.602	24.0	0.0	
10.12.2025	89.59	49.74	39.85	12.93	12.81	0.94	12.48	12.66	-1.41	-0.18	0.00	0.00	0.497	24.0	0.0	
11.12.2025	84.58	46.82	37.76	12.40	12.34	0.48	12.01	12.21	-1.59	-0.19	0.00	0.00	0.454	24.0	0.0	
12.12.2025	80.76	46.58	34.18	12.91	12.89	0.18	12.54	12.76	-1.69	-0.21	0.00	0.00	0.429	24.0	0.0	
13.12.2025	76.96	44.94	32.02	12.49	12.50	-0.14	12.16	12.38	-1.80	-0.22	0.00	0.00	0.389	24.0	0.0	
14.12.2025	81.64	46.33	35.31	12.31	12.30	0.08	11.95	12.17	-1.83	-0.22	0.00	0.00	0.422	24.0	0.0	
15.12.2025	88.46	49.32	39.14	12.53	12.46	0.52	12.11	12.31	-1.70	-0.21	0.00	0.00	0.474	24.0	0.0	
16.12.2025	102.71	53.78	48.93	12.49	12.26	1.86	11.94	12.09	-1.23	-0.15	0.00	0.00	0.585	24.0	0.0	
17.12.2025	103.55	54.95	48.60	13.09	12.81	2.18	12.51	12.62	-0.89	-0.11	0.00	0.00	0.610	24.0	0.0	
18.12.2025	97.93	53.71	44.22	13.27	13.04	1.76	12.74	12.87	-0.97	-0.12	0.00	0.00	0.564	24.0	0.0	
19.12.2025	91.54	50.31	41.23	12.55	12.40	1.20	12.10	12.25	-1.20	-0.15	0.00	0.00	0.499	24.0	0.0	
20.12.2025	101.89	50.55	51.34	11.53	11.30	2.03	11.03	11.16	-1.14	-0.13	0.00	0.00	0.567	24.0	0.0	
21.12.2025	98.97	53.95	45.02	13.64	13.38	1.95	13.09	13.19	-0.81	-0.11	0.00	0.00	0.590	24.0	0.0	
22.12.2025	91.17	51.31	39.86	13.20	13.04	1.23	12.73	12.88	-1.11	-0.14	0.00	0.00	0.508	24.0	0.0	
23.12.2025	95.74	49.72	46.02	11.45	11.29	1.45	11.01	11.16	-1.33	-0.15	0.00	0.00	0.507	24.0	0.0	
24.12.2025	109.90	52.31	57.59	11.62	11.30	2.82	11.05	11.15	-0.89	-0.10	0.00	0.00	0.638	24.0	0.0	
25.12.2025	115.65	55.78	59.87	12.65	12.21	3.56	11.97	12.03	-0.46	-0.06	0.00	0.00	0.720	24.0	0.0	
26.12.2025	105.42	54.71	50.71	13.34	12.99	2.67	12.74	12.81	-0.58	-0.07	0.00	0.00	0.647	24.0	0.0	
27.12.2025	94.78	50.18	44.60	12.61	12.39	1.70	12.13	12.24	-0.95	-0.12	0.00	0.00	0.541	24.0	0.0	
28.12.2025	88.35	47.44	40.91	12.15	12.03	1.02	11.75	11.90	-1.29	-0.15	0.00	0.00	0.481	24.0	0.0	
29.12.2025	97.33	52.06	45.27	13.08	12.87	1.66	12.56	12.70	-1.09	-0.14	0.00	0.00	0.569	24.0	0.0	
30.12.2025	105.46	54.03	51.43	12.60	12.29	2.47	12.03	12.12	-0.81	-0.10	0.00	0.00	0.620	24.0	0.0	
31.12.2025	100.20	53.51	46.69	13.03	12.76	2.09	12.48	12.58	-0.81	-0.10	0.00	0.00	0.583	24.0	0.0	
Средние:	90.78	49.46	41.32	---	---	1.09	---	---	-1.36	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	390.68	386.45	---	376.73	381.88	---	-5.15	---	---	15.564	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	7516.87	7543.25	7319.60	7468.72	-149.12	227.477	24658.0	0.0
31.12.2025	7907.55	7929.69	7696.33	7850.60	-154.26	243.042	25402.0	0.0
Итого:	390.68	386.45	376.73	381.88	-5.15	15.564	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации