Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 16 (2.1 МКД УК "Профком")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000187
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 33165	КТСП-Н SN 49416г
Обратка:	Питерфлоу РС SN 2331	КТСП-Н SN 49416х

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.12.2025	69.16	45.63	23.52	64.95	64.19	63.55	63.58	-0.05	-0.03	6.12	6.12	1.495	24.0	0.0	
02.12.2025	69.46	45.46	24.00	62.55	61.80	61.20	61.22	-0.03	-0.02	6.12	6.12	1.469	24.0	0.0	
03.12.2025	70.35	45.43	24.93	60.37	59.56	59.03	58.99	0.06	0.04	6.12	6.12	1.472	24.0	0.0	
04.12.2025	69.61	44.46	25.15	61.46	60.70	60.12	60.15	-0.06	-0.03	6.12	6.12	1.512	24.0	0.0	
05.12.2025	72.15	45.90	26.24	63.19	62.22	61.72	61.62	0.16	0.10	6.12	6.12	1.620	24.0	0.0	
06.12.2025	77.23	49.59	27.65	66.54	65.17	64.79	64.43	0.57	0.37	6.12	6.12	1.792	24.0	0.0	
07.12.2025	86.66	53.72	32.95	66.43	64.67	64.29	63.80	0.76	0.49	6.12	6.12	2.121	24.0	0.0	
08.12.2025	98.29	57.55	40.74	63.50	61.05	60.95	60.12	1.39	0.84	6.12	6.12	2.488	24.0	0.0	
09.12.2025	103.00	60.22	42.78	64.37	61.52	61.58	60.49	1.78	1.08	6.12	6.12	2.641	24.0	0.0	
10.12.2025	90.36	55.57	34.80	63.48	61.54	61.28	60.65	1.03	0.63	6.12	6.12	2.134	24.0	0.0	
11.12.2025	85.21	51.68	33.53	61.51	59.86	59.59	59.12	0.79	0.47	6.12	6.12	2.000	24.0	0.0	
12.12.2025	81.88	52.92	28.96	66.97	65.37	65.02	64.53	0.77	0.50	6.12	6.12	1.885	24.0	0.0	
13.12.2025	78.02	51.23	26.80	68.95	67.49	67.10	66.67	0.64	0.43	6.12	6.12	1.799	24.0	0.0	
14.12.2025	74.20	49.47	24.73	24.48	23.99	23.86	23.72	0.59	0.14	6.12	6.12	0.625	24.0	0.0	*
15.12.2025	86.04	67.81	18.23	45.37	43.99	43.90	43.04	1.98	0.86	6.12	6.12	0.822	24.0	0.0	*
16.12.2025	103.41	60.19	43.22	74.12	70.45	70.88	69.27	2.30	1.61	6.12	6.12	3.071	24.0	0.0	
17.12.2025	104.52	65.31	39.21	76.93	73.19	73.51	71.77	2.39	1.73	6.12	6.12	2.890	24.0	0.0	
18.12.2025	98.89	63.19	35.70	76.67	73.37	73.56	72.03	2.11	1.53	6.12	6.12	2.632	24.0	0.0	
19.12.2025	91.88	57.08	34.79	69.08	66.49	66.62	65.49	1.72	1.13	6.12	6.12	2.322	24.0	0.0	
20.12.2025	102.56	57.24	45.33	62.43	59.26	59.74	58.36	2.33	1.37	6.12	6.12	2.714	24.0	0.0	
21.12.2025	99.88	61.58	38.29	74.84	71.36	71.75	70.12	2.30	1.63	6.12	6.12	2.754	24.0	0.0	
22.12.2025	91.01	55.24	35.77	69.67	66.93	67.23	65.98	1.87	1.25	6.12	6.12	2.408	24.0	0.0	
23.12.2025	95.83	56.15	39.68	59.80	57.18	57.51	56.35	2.04	1.16	6.12	6.12	2.286	24.0	0.0	
24.12.2025	110.56	62.76	47.81	64.83	61.08	61.65	59.98	2.73	1.66	6.12	6.12	2.956	24.0	0.0	
25.12.2025	116.11	58.80	57.31	70.47	65.70	66.71	64.63	3.17	2.08	6.12	6.12	3.837	24.0	0.0	
26.12.2025	105.93	65.33	40.59	72.62	68.73	69.31	67.40	2.80	1.91	6.12	6.12	2.822	24.0	0.0	
27.12.2025	95.53	58.23	37.29	67.38	64.36	64.81	63.35	2.29	1.47	6.12	6.12	2.421	24.0	0.0	
28.12.2025	89.10	52.51	36.59	63.44	60.99	61.30	60.21	1.80	1.09	6.12	6.12	2.246	24.0	0.0	
29.12.2025	97.95	59.77	38.18	69.46	66.27	66.69	65.18	2.30	1.52	6.12	6.12	2.551	24.0	0.0	
30.12.2025	106.10	63.82	42.28	68.58	64.81	65.45	63.61	2.85	1.84	6.12	6.12	2.775	24.0	0.0	
31.12.2025	101.12	61.41	39.72	71.65	67.98	68.64	66.80	2.71	1.83	6.12	6.12	2.732	24.0	0.0	
Средние:	91.03	55.98	35.06	---	---	---	---	1.55	---	6.12	6.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2016.08	1941.26	1943.36	1912.67	---	30.69	---	---	69.290	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.11.2025	131068.60	131077.20	127551.08	129231.48	-1680.39	2916.973	0.000	0.000	6115.0	842.0
31.12.2025	133084.68	133018.46	129494.44	131144.15	-1649.71	2986.263	0.000	0.000	6859.0	842.0
Итого:	2016.08	1941.26	1943.36	1912.67	30.69	69.290	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____