Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 25 (2.1 МКД (ООО "ПРОФКОМ"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115462
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 325571	КТСП-Н SN 23295г
Обратка:	ПРЭМ SN 325327	КТСП-Н SN 23295х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.12.2025	70.61	45.74	24.87	77.56	76.15	1.84	75.81	75.38	0.58	0.44	0.00	0.00	1.883	24.0	0.0	
02.12.2025	71.07	44.95	26.12	74.99	73.55	1.93	73.27	72.83	0.60	0.44	0.00	0.00	1.913	24.0	0.0	
03.12.2025	71.89	45.04	26.85	72.17	70.76	1.98	70.48	70.06	0.60	0.42	0.00	0.00	1.891	24.0	0.0	
04.12.2025	71.24	45.05	26.19	74.18	72.75	1.94	72.47	72.04	0.60	0.44	0.00	0.00	1.896	24.0	0.0	
05.12.2025	74.03	47.27	26.76	75.69	74.17	2.03	73.82	73.37	0.62	0.46	0.00	0.00	1.974	24.0	0.0	
06.12.2025	79.32	50.12	29.20	78.45	76.67	2.29	76.27	75.75	0.69	0.52	0.00	0.00	2.227	24.0	0.0	
07.12.2025	89.12	53.30	35.82	76.25	74.06	2.92	73.65	73.06	0.81	0.60	0.00	0.00	2.640	24.0	0.0	
08.12.2025	101.40	57.40	44.00	70.76	68.12	3.81	67.75	67.06	1.01	0.68	0.00	0.00	2.986	24.0	0.0	
09.12.2025	105.34	58.49	46.85	71.48	68.45	4.33	68.23	67.35	1.30	0.88	0.00	0.00	3.205	24.0	0.0	
10.12.2025	91.66	53.35	38.31	72.00	69.74	3.18	69.41	68.79	0.90	0.62	0.00	0.00	2.661	24.0	0.0	
11.12.2025	87.24	51.45	35.79	71.31	69.25	2.92	68.97	68.38	0.85	0.59	0.00	0.00	2.469	24.0	0.0	
12.12.2025	83.30	51.78	31.52	77.02	75.07	2.56	74.68	74.11	0.77	0.58	0.00	0.00	2.354	24.0	0.0	
13.12.2025	79.36	50.37	28.99	79.26	77.45	2.31	77.06	76.51	0.72	0.55	0.00	0.00	2.233	24.0	0.0	
14.12.2025	76.10	48.91	27.19	26.63	26.25	1.45	25.92	25.94	-0.10	-0.03	0.00	0.00	0.735	24.0	0.0	*
15.12.2025	91.58	49.59	41.99	49.53	48.38	2.36	47.75	47.80	-0.10	-0.05	0.00	0.00	2.008	24.0	0.0	*
16.12.2025	106.37	60.31	46.06	74.40	71.67	3.74	70.96	70.45	0.72	0.51	0.00	0.00	3.278	24.0	0.0	
17.12.2025	106.60	61.31	45.29	77.45	74.63	3.72	73.86	73.32	0.73	0.54	0.00	0.00	3.356	24.0	0.0	
18.12.2025	100.47	59.10	41.37	77.93	75.41	3.29	74.65	74.17	0.65	0.48	0.00	0.00	3.096	24.0	0.0	
19.12.2025	94.20	55.64	38.56	72.35	70.19	3.03	69.64	69.16	0.69	0.48	0.00	0.00	2.689	24.0	0.0	
20.12.2025	106.16	54.98	51.18	65.24	62.50	4.29	62.23	61.60	1.00	0.62	0.00	0.00	3.192	24.0	0.0	
21.12.2025	101.43	59.35	42.08	76.91	74.26	3.51	73.63	73.04	0.81	0.59	0.00	0.00	3.104	24.0	0.0	
22.12.2025	92.89	55.01	37.88	72.58	70.25	3.25	69.92	69.25	0.96	0.67	0.00	0.00	2.652	24.0	0.0	
23.12.2025	99.37	53.56	45.81	63.37	60.91	3.96	60.76	60.08	1.12	0.68	0.00	0.00	2.788	24.0	0.0	
24.12.2025	114.41	60.33	54.08	67.68	64.47	4.87	64.13	63.37	1.19	0.76	0.00	0.00	3.482	24.0	0.0	
25.12.2025	118.93	60.12	58.81	58.25	55.30	5.21	54.99	54.35	1.17	0.64	0.00	0.00	3.251	24.0	0.0	
26.12.2025	106.55	45.61	60.94	38.76	36.88	4.98	36.96	36.50	1.25	0.46	0.00	0.00	2.257	24.0	0.0	
27.12.2025	96.09	40.15	55.94	36.19	34.62	4.44	34.79	34.35	1.27	0.44	0.00	0.00	1.947	24.0	0.0	
28.12.2025	89.81	36.13	53.68	34.48	33.12	4.03	33.29	32.90	1.17	0.39	0.00	0.00	1.787	24.0	0.0	
29.12.2025	99.75	41.48	58.27	37.81	36.14	4.51	36.24	35.84	1.12	0.41	0.00	0.00	2.114	24.0	0.0	
30.12.2025	107.60	42.02	65.58	37.04	35.16	5.23	35.29	34.85	1.25	0.44	0.00	0.00	2.319	24.0	0.0	
31.12.2025	101.54	41.11	60.43	38.67	36.85	4.83	37.02	36.54	1.29	0.48	0.00	0.00	2.239	24.0	0.0	
Средние:	93.08	50.94	42.14	---	---	3.38	---	---	0.85	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1976.39	1913.13	---	1903.88	1888.18	---	15.70	---	---	76.625	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	61036.41	59590.39	59292.09	58795.59	496.50	1627.699	28925.0	53.0
31.12.2025	63012.79	61503.51	61195.97	60683.77	512.20	1704.324	29669.0	53.0
Итого:	1976.39	1913.13	1903.88	1888.18	15.70	76.625	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации