Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.12.2025	49.14	41.33	7.82	419.02	425.94	414.34	422.63	-1.98	6.12	5.12	3.244	24.0	0.0	
02.12.2025	50.39	42.16	8.23	418.57	425.50	413.63	422.06	-2.02	6.12	5.12	3.408	24.0	0.0	
03.12.2025	50.39	42.20	8.19	418.23	425.08	413.29	421.61	-1.99	6.12	5.12	3.392	24.0	0.0	
04.12.2025	50.43	42.19	8.24	417.31	424.08	412.40	420.65	-1.98	6.12	5.12	3.403	24.0	0.0	
05.12.2025	52.17	43.32	8.85	417.18	417.42	411.91	413.82	-0.46	6.12	5.12	3.652	24.0	0.0	
06.12.2025	53.52	44.30	9.22	417.38	416.70	411.85	412.94	-0.26	6.12	5.12	3.805	24.0	0.0	
07.12.2025	59.34	48.11	11.24	417.40	420.37	410.63	415.88	-1.27	6.12	5.12	4.621	24.0	0.0	
08.12.2025	70.44	55.08	15.36	416.67	420.29	407.40	414.38	-1.70	6.12	5.12	6.269	24.0	0.0	
09.12.2025	73.28	57.00	16.28	415.98	421.23	406.01	414.89	-2.16	6.12	5.12	6.623	24.0	0.0	
10.12.2025	63.50	50.77	12.74	414.78	419.12	407.13	414.07	-1.69	6.12	5.12	5.193	24.0	0.0	
11.12.2025	61.65	49.34	12.30	414.01	418.32	406.81	413.60	-1.66	6.12	5.12	5.013	24.0	0.0	
12.12.2025	58.51	47.45	11.06	413.36	416.36	406.83	412.01	-1.26	6.12	5.12	4.506	24.0	0.0	
13.12.2025	55.19	45.24	9.95	412.88	415.96	407.06	412.05	-1.22	6.12	5.12	4.055	24.0	0.0	
14.12.2025	58.19	47.20	10.99	413.56	417.31	407.13	413.01	-1.43	6.12	5.12	4.481	24.0	0.0	
15.12.2025	62.75	50.19	12.56	413.86	417.69	406.41	412.81	-1.56	6.12	5.12	5.111	24.0	0.0	
16.12.2025	72.14	56.12	16.03	414.77	419.31	405.13	413.17	-1.97	6.12	5.12	6.504	24.0	0.0	
17.12.2025	72.22	56.39	15.83	414.96	420.88	405.31	414.68	-2.29	6.12	5.12	6.427	24.0	0.0	
18.12.2025	67.27	53.27	14.00	414.44	420.63	405.96	415.08	-2.22	6.12	5.12	5.693	24.0	0.0	
19.12.2025	63.76	50.79	12.97	414.06	420.49	406.39	415.45	-2.21	6.12	5.12	5.278	24.0	0.0	
20.12.2025	75.24	57.86	17.38	415.03	418.75	404.63	412.29	-1.88	6.12	5.12	7.046	24.0	0.0	
21.12.2025	64.58	51.41	13.17	412.18	413.97	404.32	408.87	-1.12	6.12	5.12	5.334	24.0	0.0	
22.12.2025	55.66	44.94	10.72	382.35	383.29	376.88	379.72	-0.75	6.12	5.12	4.046	24.0	0.0	
23.12.2025	65.26	51.28	13.98	413.97	416.13	405.94	411.02	-1.24	6.12	5.12	5.685	24.0	0.0	
24.12.2025	78.22	59.51	18.71	414.47	416.27	403.35	409.48	-1.51	6.12	5.12	7.561	24.0	0.0	
25.12.2025	79.20	60.07	19.13	414.70	416.05	403.32	409.15	-1.44	6.12	5.12	7.732	24.0	0.0	
26.12.2025	72.44	55.99	16.45	413.48	415.39	403.77	409.34	-1.37	6.12	5.12	6.655	24.0	0.0	
27.12.2025	67.06	52.55	14.52	412.41	416.49	404.01	411.17	-1.76	6.12	5.12	5.874	24.0	0.0	
28.12.2025	62.67	49.74	12.93	411.85	417.50	404.47	412.72	-2.02	6.12	5.12	5.239	24.0	0.0	
29.12.2025	67.89	53.15	14.75	413.00	419.88	404.40	414.36	-2.43	6.12	5.12	5.973	24.0	0.0	
30.12.2025	75.02	57.72	17.30	414.32	422.14	403.99	415.66	-2.85	6.12	5.12	7.000	24.0	0.0	
31.12.2025	68.60	54.06	14.54	414.01	420.07	405.20	414.36	-2.23	6.12	5.12	5.903	24.0	0.0	
Средние:	63.75	50.67	13.08	---	---	---	---	-1.68	6.12	5.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12830.15	12958.60	12589.89	12802.93	---	---	---	164.727	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.11.2025	153548.74	155995.02	151755.03	154697.67	0.00	1134.552	0.000	0.000	14501.0	6.0
31.12.2025	166378.89	168953.63	164344.92	167500.60	0.00	1299.279	0.000	0.000	15245.0	6.0
Итого:	12830.15	12958.60	12589.89	12802.93	0.00	164.727	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	dM	P1	P2	P3	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	ч	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.12.2025	61.00	57.20	3.80	62.74	47.70	0.00	61.67	46.98	0.00	27.04	14.69	6.12	5.12	3.00	1.002	24.0	0.0	5.00	
02.12.2025	61.05	57.22	3.83	62.78	48.06	0.00	61.71	47.34	0.00	26.37	14.38	6.12	5.12	3.00	0.988	24.0	0.0	5.00	
03.12.2025	61.01	57.19	3.82	62.03	47.86	0.00	60.97	47.14	0.00	25.60	13.84	6.12	5.12	3.00	0.956	24.0	0.0	5.00	
04.12.2025	61.06	57.20	3.86	62.41	47.53	0.00	61.34	46.81	0.00	26.88	14.54	6.12	5.12	3.00	0.997	24.0	0.0	5.00	
05.12.2025	60.89	57.03	3.86	60.19	47.48	0.00	59.16	46.76	0.00	23.41	12.40	6.12	5.12	3.00	0.875	24.0	0.0	5.00	
06.12.2025	61.02	57.19	3.83	61.43	47.92	0.00	60.39	47.20	0.00	24.52	13.19	6.12	5.12	3.00	0.921	24.0	0.0	5.00	
07.12.2025	61.11	57.24	3.87	64.58	48.17	0.00	63.47	47.44	0.00	28.91	16.03	6.12	5.12	3.00	1.084	24.0	0.0	5.00	
08.12.2025	60.85	56.92	3.93	61.91	47.55	0.00	60.86	46.83	0.00	26.05	14.03	6.12	5.12	3.00	0.968	24.0	0.0	5.00	
09.12.2025	60.73	56.71	4.02	61.74	47.13	0.00	60.69	46.43	0.00	26.63	14.26	6.12	5.12	3.00	0.983	24.0	0.0	5.00	
10.12.2025	61.88	57.82	4.06	62.76	47.51	0.00	61.66	46.78	0.00	27.46	14.89	6.12	5.12	3.00	1.038	24.0	0.0	5.00	
11.12.2025	62.15	58.13	4.02	62.73	47.23	0.00	61.62	46.49	0.00	28.00	15.14	6.12	5.12	3.00	1.053	24.0	0.0	5.00	
12.12.2025	61.98	57.98	4.00	59.19	47.36	0.00	58.15	46.62	0.00	22.01	11.53	6.12	5.12	3.00	0.845	24.0	0.0	5.00	
13.12.2025	62.09	58.14	3.96	62.19	47.44	0.00	61.09	46.70	0.00	26.71	14.40	6.12	5.12	3.00	1.008	24.0	0.0	5.00	
14.12.2025	62.18	58.21	3.96	62.75	47.85	0.00	61.65	47.10	0.00	26.75	14.54	6.12	5.12	3.00	1.020	24.0	0.0	5.00	
15.12.2025	62.04	58.06	3.98	60.17	47.15	0.00	59.11	46.42	0.00	24.05	12.69	6.12	5.12	3.00	0.910	24.0	0.0	5.00	
16.12.2025	62.03	57.94	4.09	61.88	46.85	0.00	60.79	46.13	0.00	27.43	14.67	6.12	5.12	3.00	1.026	24.0	0.0	5.00	
17.12.2025	62.07	58.06	4.00	61.89	47.08	0.00	60.80	46.35	0.00	26.97	14.45	6.12	5.12	3.00	1.012	24.0	0.0	5.00	
18.12.2025	62.11	58.11	3.99	62.01	47.22	0.00	60.92	46.48	0.00	26.88	14.44	6.12	5.12	3.00	1.011	24.0	0.0	5.00	
19.12.2025	61.96	57.96	4.00	59.45	46.93	0.00	58.40	46.21	0.00	23.32	12.20	6.12	5.12	3.00	0.881	24.0	0.0	5.00	
20.12.2025	62.02	57.93	4.09	60.57	47.84	0.00	59.51	47.10	0.00	23.28	12.41	6.12	5.12	3.00	0.901	24.0	0.0	5.00	
21.12.2025	62.19	58.09	4.09	63.68	47.48	0.00	62.55	46.74	0.00	28.93	15.81	6.12	5.12	3.00	1.097	24.0	0.0	5.00	
22.12.2025	61.73	57.61	4.13	57.94	43.67	0.00	56.93	43.00	0.00	27.87	13.92	6.12	5.12	3.00	0.969	24.0	0.0	5.00	
23.12.2025	61.91	57.93	3.98	62.20	47.49	0.00	61.11	46.75	0.00	26.61	14.35	6.12	5.12	3.00	1.004	24.0	0.0	5.00	
24.12.2025	62.05	57.98	4.07	62.39	48.39	0.00	61.29	47.64	0.00	25.07	13.65	6.12	5.12	3.00	0.974	24.0	0.0	5.00	
25.12.2025	61.99	57.87	4.12	62.40	48.44	0.00	61.30	47.69	0.00	24.97	13.61	6.12	5.12	3.00	0.973	24.0	0.0	5.00	
26.12.2025	62.09	58.00	4.09	62.98	47.92	0.00	61.87	47.18	0.00	26.95	14.70	6.12	5.12	3.00	1.033	24.0	0.0	5.00	
27.12.2025	62.05	57.98	4.07	62.44	47.92	0.00	61.35	47.17	0.00	26.13	14.18	6.12	5.12	3.00	1.002	24.0	0.0	5.00	
28.12.2025	62.12	58.07	4.05	63.97	48.05	0.00	62.84	47.30	0.00	28.22	15.54	6.12	5.12	3.00	1.081	24.0	0.0	5.00	
29.12.2025	62.01	58.01	4.00	60.99	47.85	0.00	59.92	47.11	0.00	23.94	12.81	6.12	5.12	3.00	0.920	24.0	0.0	5.00	
30.12.2025	62.07	58.08	3.99	62.39	48.01	0.00	61.29	47.26	0.00	25.85	14.03	6.12	5.12	3.00	0.990	24.0	0.0	5.00	
31.12.2025	62.34	58.38	3.97	68.25	48.32	0.00	67.04	47.56	0.00	34.01	19.49	6.12	5.12	3.00	1.308	24.0	0.0	5.00	
Средние:	61.74	57.75	3.98	---	---	---	---	---	---	26.35	---	6.12	5.12	3.00	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	1925.03	1473.40	0.00	1891.45	1450.69	0.00	---	440.77	---	---	---	30.831	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.11.2025	32050.07	18313.28	0.00	31550.12	18053.57	0.00	13496.56	718.312	0.000	0.000	14507.0	0.0
31.12.2025	33975.10	19786.68	0.00	33441.58	19504.25	0.00	13937.33	749.143	0.000	0.000	15251.0	0.0
Итого:	1925.03	1473.40	0.00	1891.45	1450.69	0.00	440.77	30.831	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____