Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 62 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130477
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 275789	КТСП-Н SN 9239г
Обратка:	ПРЭМ SN 277244	КТСП-Н SN 9239х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.12.2025	69.34	39.99	29.35	25.42	24.75	2.69	24.87	24.56	1.26	0.31	0.00	0.00	0.729	24.0	0.0	
02.12.2025	69.67	39.27	30.40	24.08	23.43	2.75	23.55	23.26	1.26	0.29	0.00	0.00	0.715	24.0	0.0	
03.12.2025	70.53	38.75	31.78	22.28	21.66	2.85	21.78	21.50	1.29	0.28	0.00	0.00	0.691	24.0	0.0	
04.12.2025	69.87	39.09	30.78	24.13	23.47	2.77	23.60	23.30	1.28	0.30	0.00	0.00	0.725	24.0	0.0	
05.12.2025	72.51	40.79	31.72	25.34	24.62	2.88	24.74	24.43	1.27	0.31	0.00	0.00	0.784	24.0	0.0	
06.12.2025	77.90	44.28	33.62	28.14	27.28	3.10	27.38	27.02	1.33	0.36	0.00	0.00	0.920	24.0	0.0	
07.12.2025	87.29	48.67	38.62	29.43	28.41	3.53	28.46	28.09	1.33	0.38	0.00	0.00	1.099	24.0	0.0	
08.12.2025	99.06	49.30	49.76	25.93	24.81	4.43	24.87	24.52	1.42	0.35	0.00	0.00	1.239	24.0	0.0	
09.12.2025	103.92	51.00	52.92	26.52	25.30	4.72	25.34	24.98	1.41	0.36	0.00	0.00	1.344	24.0	0.0	
10.12.2025	91.21	48.28	42.93	27.58	26.57	3.70	26.60	26.27	1.22	0.32	0.00	0.00	1.142	24.0	0.0	
11.12.2025	85.93	44.55	41.38	25.55	24.67	3.48	24.73	24.44	1.20	0.29	0.00	0.00	1.023	24.0	0.0	
12.12.2025	82.84	45.24	37.60	27.75	26.85	3.30	26.92	26.59	1.24	0.33	0.00	0.00	1.012	24.0	0.0	
13.12.2025	78.76	44.33	34.43	28.17	27.31	3.09	27.39	27.05	1.24	0.34	0.00	0.00	0.943	24.0	0.0	
14.12.2025	83.28	45.91	37.37	28.40	27.47	3.33	27.54	27.19	1.28	0.35	0.00	0.00	1.029	24.0	0.0	
15.12.2025	89.18	48.31	40.87	28.69	27.66	3.66	27.72	27.35	1.31	0.36	0.00	0.00	1.133	24.0	0.0	
16.12.2025	104.08	52.56	51.52	28.07	26.77	4.74	26.82	26.42	1.49	0.40	0.00	0.00	1.384	24.0	0.0	
17.12.2025	105.43	55.09	50.34	30.21	28.83	4.69	28.83	28.41	1.46	0.42	0.00	0.00	1.455	24.0	0.0	
18.12.2025	99.79	54.21	45.58	31.31	30.01	4.23	30.01	29.59	1.39	0.41	0.00	0.00	1.370	24.0	0.0	
19.12.2025	92.69	50.06	42.63	29.17	28.07	3.84	28.11	27.74	1.33	0.37	0.00	0.00	1.199	24.0	0.0	
20.12.2025	103.98	50.06	53.92	25.73	24.52	4.81	24.59	24.23	1.47	0.36	0.00	0.00	1.328	24.0	0.0	
21.12.2025	101.13	54.65	46.48	32.49	31.12	4.31	31.11	30.68	1.40	0.43	0.00	0.00	1.448	24.0	0.0	
22.12.2025	91.83	51.44	40.39	31.51	30.37	3.68	30.38	29.99	1.29	0.39	0.00	0.00	1.228	24.0	0.0	
23.12.2025	97.11	49.16	47.95	25.91	24.83	4.25	24.88	24.54	1.37	0.34	0.00	0.00	1.194	24.0	0.0	
24.12.2025	112.17	51.26	60.91	24.83	23.51	5.48	23.57	23.21	1.54	0.36	0.00	0.00	1.440	24.0	0.0	
25.12.2025	117.39	54.99	62.40	27.38	25.84	5.77	25.88	25.47	1.59	0.41	0.00	0.00	1.621	24.0	0.0	
26.12.2025	106.98	53.89	53.09	29.57	28.16	4.87	28.19	27.77	1.48	0.41	0.00	0.00	1.500	24.0	0.0	
27.12.2025	96.69	49.12	47.57	27.65	26.51	4.21	26.56	26.20	1.36	0.36	0.00	0.00	1.265	24.0	0.0	
28.12.2025	90.02	45.84	44.18	26.32	25.33	3.82	25.41	25.07	1.33	0.34	0.00	0.00	1.123	24.0	0.0	
29.12.2025	98.96	50.52	48.44	28.73	27.51	4.34	27.56	27.18	1.39	0.38	0.00	0.00	1.337	24.0	0.0	
30.12.2025	106.98	52.70	54.28	27.75	26.42	4.92	26.46	26.07	1.47	0.39	0.00	0.00	1.440	24.0	0.0	
31.12.2025	102.04	53.35	48.69	30.23	28.91	4.46	28.93	28.52	1.41	0.41	0.00	0.00	1.411	24.0	0.0	
Средние:	92.21	48.28	43.93	---	---	3.96	---	---	1.36	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	854.27	820.98	---	822.73	811.63	---	11.11	---	---	36.269	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	5646.52	5486.36	5494.05	5432.82	61.23	180.053	8172.0	118.0
31.12.2025	6500.80	6307.34	6316.78	6244.44	72.34	216.323	8916.0	118.0
Итого:	854.27	820.98	822.73	811.63	11.11	36.269	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____