Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА015
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ПРИМ SN 504426
Обратка: ПРИМ SN 502702
Подача, горячая вода:
Обратка, горячая вода:

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN 100563

Датчик температуры:
КТПТР-05 SN 8397
КТПТР-05 SN 8397А

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата	T1	T2	T3	T4	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	P1	Qt1	Qt2	dQt	tm1	ts1
	°C	°C	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.12.2025	68.89	43.92	68.57	42.85	24.98	2.94	2.91	69.04	69.26	0.43	1.715	1.776	-0.061	24.0	24.0
02.12.2025	68.60	43.40	68.27	42.92	25.19	2.82	2.79	66.37	66.38	0.43	1.668	1.681	-0.012	24.0	24.0
03.12.2025	69.61	43.37	69.27	43.22	26.24	2.82	2.79	66.27	66.33	0.42	1.737	1.725	0.011	24.0	24.0
04.12.2025	70.79	43.17	70.45	43.48	27.62	2.74	2.72	64.40	64.69	0.41	1.779	1.737	0.042	24.0	24.0
05.12.2025	70.53	43.64	70.18	43.58	26.89	2.86	2.83	67.01	67.24	0.43	1.799	1.782	0.017	24.0	24.0
06.12.2025	72.44	43.99	72.08	44.83	28.44	2.79	2.77	65.47	65.96	0.44	1.864	1.783	0.081	24.0	24.0
07.12.2025	76.47	43.12	76.06	44.67	33.35	2.35	2.36	54.91	56.12	0.45	1.832	1.720	0.112	24.0	24.0
08.12.2025	85.53	44.75	85.00	47.14	40.78	2.22	2.21	51.71	52.41	0.45	2.126	1.963	0.163	24.0	24.0
09.12.2025	97.26	49.85	96.62	53.35	47.42	2.54	2.49	58.54	59.06	0.44	2.771	2.526	0.245	24.0	24.0
10.12.2025	101.44	51.40	100.79	54.57	50.04	2.47	2.41	56.86	57.04	0.45	2.852	2.633	0.219	24.0	24.0
11.12.2025	87.79	47.07	87.32	49.48	40.72	2.46	2.42	57.10	57.48	0.44	2.321	2.151	0.170	24.0	24.0
12.12.2025	84.21	46.58	83.77	48.88	37.63	2.62	2.60	61.04	61.72	0.43	2.301	2.129	0.172	24.0	24.0
13.12.2025	79.66	45.37	79.27	47.13	34.29	2.58	2.58	60.28	61.26	0.43	2.069	1.936	0.133	24.0	24.0
14.12.2025	76.75	44.33	76.38	45.76	32.42	2.64	2.64	61.74	62.76	0.43	2.000	1.887	0.113	24.0	24.0
15.12.2025	80.70	45.38	80.27	47.64	35.31	2.65	2.63	61.79	62.48	0.43	2.186	2.016	0.170	24.0	24.0
16.12.2025	88.66	47.78	88.12	50.22	40.89	2.52	2.49	58.57	59.07	0.44	2.391	2.215	0.177	24.0	24.0
17.12.2025	101.08	49.87	100.39	53.22	51.21	2.31	2.26	53.07	53.62	0.44	2.719	2.504	0.216	24.0	24.0
18.12.2025	101.30	49.16	100.63	52.55	52.14	2.20	2.15	50.62	51.08	0.44	2.646	2.437	0.209	24.0	24.0
19.12.2025	96.48	46.90	95.87	50.27	49.58	2.12	2.08	48.95	49.49	0.45	2.432	2.232	0.200	24.0	24.0
20.12.2025	91.34	46.19	90.78	49.19	45.15	2.24	2.22	51.78	52.66	0.44	2.343	2.150	0.193	24.0	24.0
21.12.2025	99.91	49.74	99.28	53.69	50.17	2.53	2.49	58.29	59.15	0.41	2.933	2.662	0.271	24.0	24.0
22.12.2025	97.42	45.97	96.80	50.12	51.45	2.11	2.09	48.73	49.59	0.46	2.512	2.283	0.229	24.0	24.0
23.12.2025	89.18	43.56	88.63	46.18	45.62	1.94	1.94	45.09	46.23	0.47	2.064	1.913	0.151	24.0	24.0
24.12.2025	95.65	48.36	95.02	51.23	47.29	2.38	2.34	54.84	55.48	0.44	2.612	2.409	0.202	24.0	24.0
25.12.2025	108.44	54.38	107.70	57.46	54.05	2.64	2.59	60.24	61.20	0.44	3.267	3.035	0.232	24.0	24.0
26.12.2025	110.85	55.08	110.13	58.81	55.76	2.70	2.65	61.65	62.60	0.45	3.450	3.173	0.277	24.0	24.0
27.12.2025	103.87	50.02	103.21	53.54	53.85	2.31	2.26	52.93	53.65	0.46	2.859	2.635	0.225	24.0	24.0
28.12.2025	93.88	48.42	93.34	51.40	45.46	2.50	2.48	57.88	58.86	0.42	2.636	2.426	0.209	24.0	24.0
29.12.2025	88.17	46.76	87.70	49.52	41.42	2.54	2.54	58.88	60.38	0.42	2.443	2.248	0.195	24.0	24.0
30.12.2025	95.85	47.21	95.24	50.53	48.64	2.25	2.23	51.97	52.92	0.45	2.526	2.320	0.206	24.0	24.0
31.12.2025	104.52	49.66	103.84	53.80	54.86	2.33	2.29	53.36	54.23	0.44	2.935	2.674	0.261	24.0	24.0
Средние:	88.94	47.05	88.42	49.39	41.90	2.49	2.46	---	---	0.44	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	1789.42	1810.36	---	73.787	68.761	5.027	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	Qt_itog2	dQt_itog	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
30.11.2025	157073.38	181583.41	5151.812	4066.012	1085.799	73958.9	77261.1
31.12.2025	158862.80	183393.77	5225.599	4134.773	1090.826	74702.9	78005.1
Итого:	1789.42	1810.36	73.787	68.761	5.027	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации