Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чайковского ул, д. 8А (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 16036268
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.12.2025	69.44	45.75	23.69	101.83	99.56	99.62	98.59	1.03	4.99	3.37	2.363	24.0	0.0	
02.12.2025	70.02	46.01	24.01	97.41	95.22	95.26	94.27	1.05	4.85	3.36	2.290	24.0	0.0	
03.12.2025	71.04	46.53	24.51	94.26	92.10	92.13	91.17	1.05	4.73	3.32	2.261	24.0	0.0	
04.12.2025	70.09	43.96	26.13	95.15	92.81	93.05	91.98	1.16	4.92	3.50	2.434	24.0	0.0	
05.12.2025	72.45	46.00	26.46	98.45	96.10	96.15	95.15	1.05	4.87	3.36	2.547	24.0	0.0	
06.12.2025	77.13	48.35	28.78	104.52	101.94	101.78	100.83	0.94	5.02	3.33	2.934	24.0	0.0	
07.12.2025	86.10	52.56	33.54	104.61	101.77	101.29	100.45	0.82	4.98	3.29	3.404	24.0	0.0	
08.12.2025	98.18	57.09	41.09	97.05	93.92	93.17	92.50	0.72	4.78	3.34	3.839	24.0	0.0	
09.12.2025	104.11	61.08	43.03	97.84	94.52	93.52	92.89	0.67	4.79	3.33	4.037	24.0	0.0	
10.12.2025	92.12	55.80	36.32	98.20	95.20	94.68	93.81	0.92	4.79	3.30	3.447	24.0	0.0	
11.12.2025	85.85	51.36	34.49	94.10	91.35	91.12	90.22	0.99	4.70	3.33	3.148	24.0	0.0	
12.12.2025	82.88	51.19	31.69	103.67	100.94	100.59	99.70	0.89	5.01	3.35	3.194	24.0	0.0	
13.12.2025	78.80	49.20	29.60	107.76	105.09	104.83	103.90	0.89	5.16	3.36	3.109	24.0	0.0	
14.12.2025	81.39	51.17	30.22	108.79	106.19	105.63	104.88	0.72	5.05	3.19	3.215	24.0	0.0	*
15.12.2025	89.06	56.73	32.33	115.68	112.67	111.78	110.98	0.72	5.39	3.33	3.623	24.0	0.0	
16.12.2025	103.08	62.70	40.38	105.33	101.94	100.75	100.10	0.64	4.99	3.33	4.082	24.0	0.0	
17.12.2025	105.26	64.66	40.61	110.64	106.96	105.66	104.91	0.71	5.15	3.32	4.306	24.0	0.0	
18.12.2025	100.01	60.70	39.31	111.67	108.03	107.06	106.18	0.82	5.17	3.30	4.222	24.0	0.0	
19.12.2025	92.33	54.18	38.16	100.54	97.31	96.93	95.97	0.99	4.87	3.34	3.707	24.0	0.0	
20.12.2025	102.42	53.28	49.14	88.15	84.71	84.35	83.60	0.90	4.56	3.39	4.156	24.0	0.0	
21.12.2025	101.30	61.48	39.82	108.83	105.22	104.24	103.39	0.82	5.15	3.37	4.164	24.0	0.0	
22.12.2025	91.66	55.55	36.11	92.64	89.92	89.35	88.61	0.83	4.74	3.28	3.234	24.0	0.0	*
23.12.2025	95.53	55.39	40.14	85.31	75.97	82.05	74.88	9.14	4.45	3.32	3.301	24.0	0.0	
24.12.2025	110.93	60.15	50.78	89.08	71.96	84.68	70.77	17.89	4.62	3.41	4.316	24.0	0.0	
25.12.2025	117.45	65.36	52.09	99.28	94.51	93.88	92.66	1.31	4.75	3.28	4.913	24.0	0.0	
26.12.2025	107.64	63.63	44.01	105.34	101.58	100.41	99.69	0.72	4.91	3.25	4.435	24.0	0.0	
27.12.2025	97.03	54.68	42.35	98.27	94.91	94.41	93.58	0.88	4.69	3.23	4.008	24.0	0.0	
28.12.2025	90.22	49.83	40.39	92.75	89.72	89.55	88.67	0.98	4.53	3.21	3.623	24.0	0.0	
29.12.2025	97.61	55.79	41.82	101.86	98.57	97.83	97.14	0.71	4.80	3.22	4.102	24.0	0.0	
30.12.2025	106.56	60.32	46.24	100.50	96.88	95.87	95.25	0.66	4.74	3.22	4.448	24.0	0.0	
31.12.2025	102.75	60.68	42.07	106.02	102.44	101.43	100.69	0.73	4.89	3.20	4.281	24.0	0.0	
Средние:	91.95	54.88	37.07	---	---	---	---	1.69	4.87	3.31	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3115.50	2999.98	3003.03	2957.42	---	---	---	111.143	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.11.2025	27140.46	24673.05	26433.24	24390.09	0.00	718.533	0.000	0.000	7455.0	1678.0
31.12.2025	30255.96	27673.03	29436.28	27347.51	0.00	829.676	0.000	0.000	8199.0	1678.0
Итого:	3115.50	2999.98	3003.03	2957.42	0.00	111.143	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____