

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Героев Хасана ул, д. 157 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00160313
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:
ПРЭМ SN 368408
ПРЭМ SN 362276

Датчик температуры:
КТС-Б SN 5033г
КТС-Б SN 5033х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2026	63.64	50.92	12.72	362.79	358.25	1.26	356.10	353.89	0.62	2.21	7.00	7.00	4.522	24.0	0.0	
02.01.2026	63.71	50.85	12.86	362.87	358.29	1.27	356.19	353.96	0.63	2.23	7.00	7.00	4.576	24.0	0.0	
03.01.2026	65.15	51.68	13.47	363.15	358.43	1.31	356.15	353.98	0.61	2.17	7.00	7.00	4.793	24.0	0.0	
04.01.2026	61.06	48.85	12.21	362.54	358.10	1.23	356.33	354.13	0.62	2.20	7.00	7.00	4.343	24.0	0.0	
05.01.2026	56.97	46.30	10.67	361.61	357.56	1.13	356.24	354.01	0.63	2.23	7.00	7.00	3.792	24.0	0.0	
06.01.2026	56.56	46.03	10.53	361.69	357.70	1.11	356.35	354.17	0.61	2.18	7.00	7.00	3.745	24.0	0.0	
07.01.2026	63.71	50.68	13.03	362.44	357.85	1.27	355.75	353.53	0.63	2.22	7.00	7.00	4.630	24.0	0.0	
08.01.2026	62.14	49.82	12.32	362.20	357.75	1.24	355.80	353.59	0.62	2.21	7.00	7.00	4.378	24.0	0.0	
09.01.2026	57.82	47.17	10.65	361.49	357.44	1.13	355.91	353.71	0.62	2.20	7.00	7.00	3.784	24.0	0.0	
10.01.2026	57.44	46.86	10.58	361.37	357.36	1.12	355.86	353.68	0.61	2.18	7.00	7.00	3.757	24.0	0.0	
11.01.2026	63.25	50.63	12.62	362.26	357.77	1.25	355.66	353.48	0.61	2.18	7.00	7.00	4.486	24.0	0.0	
12.01.2026	67.84	53.59	14.25	363.19	358.26	1.37	355.67	353.49	0.61	2.18	7.00	7.00	5.066	24.0	0.0	
13.01.2026	73.35	57.00	16.35	363.83	358.32	1.53	355.16	352.97	0.62	2.19	7.00	7.00	5.806	24.0	0.0	
14.01.2026	73.42	56.96	16.46	363.92	358.37	1.54	355.20	353.00	0.62	2.20	7.00	7.00	5.843	24.0	0.0	
15.01.2026	72.83	56.68	16.15	363.78	358.32	1.51	355.20	353.04	0.61	2.16	7.00	7.00	5.735	24.0	0.0	
16.01.2026	74.10	57.52	16.58	364.10	358.51	1.55	355.27	353.03	0.63	2.24	7.00	7.00	5.887	24.0	0.0	
17.01.2026	71.65	56.08	15.57	363.75	358.44	1.47	355.43	353.23	0.62	2.20	7.00	7.00	5.533	24.0	0.0	
18.01.2026	69.22	54.58	14.64	363.09	358.07	1.39	355.29	353.13	0.61	2.16	7.00	7.00	5.197	24.0	0.0	
19.01.2026	68.44	54.24	14.20	363.07	358.15	1.36	355.41	353.24	0.61	2.17	7.00	7.00	5.043	24.0	0.0	
20.01.2026	69.68	54.78	14.90	363.14	358.06	1.41	355.22	353.09	0.60	2.13	7.00	7.00	5.287	24.0	0.0	
21.01.2026	76.38	58.69	17.69	364.39	358.51	1.63	355.03	352.82	0.62	2.21	7.00	7.00	6.283	24.0	0.0	
22.01.2026	79.66	60.91	18.75	364.97	358.74	1.72	354.86	352.68	0.62	2.18	7.00	7.00	6.654	24.0	0.0	
23.01.2026	80.55	61.58	18.97	365.06	358.74	1.75	354.76	352.50	0.64	2.26	7.00	7.00	6.735	24.0	0.0	
24.01.2026	80.54	61.55	18.99	364.76	358.44	1.75	354.45	352.24	0.63	2.21	7.00	7.00	6.735	24.0	0.0	
25.01.2026	79.10	60.72	18.38	364.55	358.41	1.70	354.57	352.39	0.62	2.18	7.00	7.00	6.523	24.0	0.0	
26.01.2026	76.39	59.07	17.32	364.19	358.35	1.62	354.81	352.61	0.62	2.20	7.00	7.00	6.146	24.0	0.0	
27.01.2026	72.38	56.92	15.46	381.20	375.64	1.47	372.33	370.03	0.62	2.30	7.00	7.00	5.754	24.0	0.0	
28.01.2026	66.61	53.47	13.14	376.88	371.60	1.41	369.29	366.66	0.71	2.63	7.00	7.00	4.847	24.0	0.0	
29.01.2026	64.77	51.81	12.96	364.37	359.57	1.33	357.45	355.12	0.65	2.33	7.00	7.00	4.624	24.0	0.0	
30.01.2026	60.67	49.23	11.44	360.88	356.47	1.23	354.81	352.46	0.66	2.35	7.00	7.00	4.050	24.0	0.0	
31.01.2026	62.13	49.93	12.20	360.99	356.29	1.31	354.63	352.16	0.70	2.47	7.00	7.00	4.322	24.0	0.0	
Средние:	68.10	53.71	14.39	---	---	1.40	---	---	0.63	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	11288.52	11131.76	---	11051.18	10982.02	---	69.16	---	---	158.876	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	109549.40	108213.79	108096.84	107219.08	877.76	955.843	10517.0	29.0
31.01.2026	120837.92	119345.55	119148.02	118201.10	946.92	1114.719	11261.0	29.0
Итого:	11288.52	11131.76	11051.18	10982.02	69.16	158.876	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации