

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Карпинского ул, д. 78 (2.2 МКД УК "Профком")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130392
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 357981

ПРЭМ SN 290553

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 3026x

КТСП-Н SN 3026г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2026	63.25	56.01	7.24	168.88	167.08	1.07	165.75	164.61	0.69	1.14	0.00	0.00	1.199	24.0	0.0	
02.01.2026	65.97	58.01	7.96	169.04	167.16	1.12	165.66	164.52	0.69	1.15	0.00	0.00	1.317	24.0	0.0	
03.01.2026	70.56	61.59	8.97	169.38	167.39	1.19	165.56	164.43	0.68	1.13	0.00	0.00	1.485	24.0	0.0	
04.01.2026	62.41	55.26	7.15	168.77	167.02	1.04	165.72	164.61	0.67	1.11	0.00	0.00	1.182	24.0	0.0	
05.01.2026	58.02	51.73	6.29	168.35	166.69	0.99	165.69	164.57	0.68	1.12	0.00	0.00	1.041	24.0	0.0	
06.01.2026	60.96	54.07	6.89	168.53	166.80	1.03	165.62	164.49	0.68	1.13	0.00	0.00	1.140	24.0	0.0	
07.01.2026	68.12	59.69	8.43	168.98	167.05	1.15	165.40	164.27	0.68	1.13	0.00	0.00	1.393	24.0	0.0	
08.01.2026	63.85	56.46	7.39	168.61	166.81	1.07	165.43	164.30	0.69	1.13	0.00	0.00	1.221	24.0	0.0	
09.01.2026	57.59	51.48	6.11	168.06	166.43	0.98	165.45	164.32	0.68	1.12	0.00	0.00	1.008	24.0	0.0	
10.01.2026	60.45	53.71	6.74	168.29	166.57	1.02	165.42	164.29	0.68	1.13	0.00	0.00	1.113	24.0	0.0	
11.01.2026	64.32	56.82	7.50	168.58	166.78	1.08	165.37	164.24	0.68	1.12	0.00	0.00	1.239	24.0	0.0	
12.01.2026	69.98	61.23	8.75	169.05	167.09	1.16	165.29	164.18	0.68	1.11	0.00	0.00	1.445	24.0	0.0	
13.01.2026	72.65	63.37	9.28	169.33	167.32	1.19	165.30	164.21	0.66	1.09	0.00	0.00	1.535	24.0	0.0	
14.01.2026	74.03	64.28	9.75	169.42	167.37	1.22	165.25	164.18	0.65	1.08	0.00	0.00	1.613	24.0	0.0	
15.01.2026	74.56	64.72	9.84	169.50	167.47	1.20	165.28	164.24	0.63	1.04	0.00	0.00	1.627	24.0	0.0	
16.01.2026	75.90	65.75	10.15	169.71	167.63	1.23	165.35	164.30	0.63	1.04	0.00	0.00	1.679	24.0	0.0	
17.01.2026	73.52	63.91	9.61	169.53	167.56	1.17	165.42	164.40	0.61	1.01	0.00	0.00	1.590	24.0	0.0	
18.01.2026	68.61	60.10	8.51	169.16	167.30	1.10	165.53	164.49	0.63	1.05	0.00	0.00	1.409	24.0	0.0	
19.01.2026	66.56	58.58	7.98	168.96	167.18	1.06	165.53	164.49	0.63	1.04	0.00	0.00	1.319	24.0	0.0	
20.01.2026	57.12	50.44	6.68	170.60	168.99	0.95	167.79	166.79	0.60	1.00	0.00	0.00	1.108	24.0	0.0	
21.01.2026	77.83	66.99	10.84	169.03	166.86	1.29	164.49	163.43	0.65	1.06	0.00	0.00	1.784	24.0	0.0	
22.01.2026	78.72	67.64	11.08	161.78	159.68	1.31	157.35	156.34	0.64	1.00	0.00	0.00	1.745	23.0	1.0	*
23.01.2026	78.75	67.60	11.15	167.93	165.75	1.31	163.32	162.29	0.63	1.03	0.00	0.00	1.823	24.0	0.0	
24.01.2026	78.76	67.59	11.17	167.87	165.69	1.31	163.26	162.23	0.63	1.03	0.00	0.00	1.825	24.0	0.0	
25.01.2026	78.47	67.44	11.03	167.82	165.66	1.30	163.25	162.21	0.64	1.04	0.00	0.00	1.803	24.0	0.0	
26.01.2026	75.26	65.01	10.25	167.53	165.48	1.23	163.29	162.26	0.63	1.03	0.00	0.00	1.674	24.0	0.0	
27.01.2026	71.45	61.95	9.50	167.21	165.28	1.16	163.35	162.34	0.62	1.01	0.00	0.00	1.551	24.0	0.0	
28.01.2026	64.04	56.28	7.76	166.61	164.88	1.05	163.44	162.41	0.64	1.04	0.00	0.00	1.266	24.0	0.0	
29.01.2026	61.90	54.46	7.44	166.51	164.82	1.02	163.54	162.50	0.64	1.04	0.00	0.00	1.216	24.0	0.0	
30.01.2026	59.26	52.52	6.74	166.28	164.66	0.98	163.54	162.50	0.64	1.04	0.00	0.00	1.101	24.0	0.0	
31.01.2026	64.82	56.76	8.06	166.75	164.99	1.06	163.52	162.49	0.63	1.04	0.00	0.00	1.316	24.0	0.0	
Средние:	68.31	59.72	8.59	---	---	1.13	---	---	0.65	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5216.03	5157.43	---	5104.14	5070.92	---	33.22	---	---	43.766	743.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	28004.89	26524.71	26201.41	25072.78	1128.63	684.123	30218.0	60.0
31.01.2026	33220.92	31682.13	31305.55	30143.70	1161.85	727.889	30961.0	61.0
Итого:	5216.03	5157.43	5104.14	5070.92	33.22	43.766	743.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации