Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 16 (2.1 МКД УК "Профком")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000187
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 33165	КТСП-Н SN 49416г
Обратка:	Питерфлоу РС SN 2331	КТСП-Н SN 49416х

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.01.2026	91.53	57.52	34.01	66.15	63.42	63.81	62.45	2.15	1.36	6.12	6.12	2.173	24.0	0.0	
02.01.2026	92.60	55.96	36.64	62.95	60.28	60.68	59.40	2.12	1.27	6.12	6.12	2.226	24.0	0.0	
03.01.2026	97.62	57.01	40.61	60.92	58.00	58.51	57.13	2.39	1.38	6.12	6.12	2.381	24.0	0.0	
04.01.2026	88.33	53.44	34.89	62.20	59.81	60.13	59.02	1.86	1.11	6.12	6.12	2.100	24.0	0.0	
05.01.2026	80.91	49.46	31.45	61.62	59.75	59.86	59.07	1.33	0.79	6.12	6.12	1.884	24.0	0.0	
06.01.2026	83.47	50.32	33.15	61.05	59.07	59.21	58.38	1.41	0.83	6.12	6.12	1.964	24.0	0.0	
07.01.2026	94.54	58.22	36.31	69.00	66.04	66.42	65.01	2.14	1.41	6.12	6.12	2.416	24.0	0.0	
08.01.2026	88.66	55.76	32.89	69.14	66.48	66.82	65.52	1.96	1.30	6.12	6.12	2.201	24.0	0.0	
09.01.2026	80.67	52.60	28.07	69.90	67.74	67.92	66.87	1.55	1.04	6.12	6.12	1.907	24.0	0.0	
10.01.2026	82.73	51.53	31.20	65.68	63.54	63.74	62.76	1.55	0.98	6.12	6.12	1.991	24.0	0.0	
11.01.2026	90.87	56.53	34.35	70.50	67.75	68.04	66.75	1.92	1.29	6.12	6.12	2.340	24.0	0.0	
12.01.2026	99.19	60.51	38.68	70.27	66.91	67.41	65.79	2.44	1.62	6.12	6.12	2.613	24.0	0.0	
13.01.2026	105.72	65.69	40.03	75.56	71.46	72.13	70.06	2.92	2.08	6.12	6.12	2.896	24.0	0.0	
14.01.2026	106.46	63.71	42.75	70.69	66.71	67.44	65.48	2.96	1.97	6.12	6.12	2.891	24.0	0.0	
15.01.2026	105.69	62.31	43.39	67.69	63.90	64.62	62.76	2.92	1.86	6.12	6.12	2.811	24.0	0.0	
16.01.2026	108.43	61.00	47.42	64.45	60.62	61.39	59.59	2.98	1.80	6.12	6.12	2.920	24.0	0.0	
17.01.2026	103.55	57.50	46.05	63.49	59.89	60.71	58.98	2.89	1.73	6.12	6.12	2.802	24.0	0.0	
18.01.2026	99.02	54.48	44.54	66.09	62.55	63.41	61.69	2.75	1.72	6.12	6.12	2.830	24.0	0.0	
19.01.2026	99.11	57.73	41.38	68.98	65.42	66.18	64.41	2.70	1.76	6.12	6.12	2.744	24.0	0.0	
20.01.2026	101.95	55.63	46.32	66.78	62.99	63.93	62.09	2.93	1.85	6.12	6.12	2.968	24.0	0.0	
21.01.2026	114.09	59.90	54.19	69.63	65.00	66.03	63.92	3.24	2.11	6.12	6.12	3.590	24.0	0.0	
22.01.2026	117.29	72.18	45.11	67.53	63.02	63.87	61.55	3.69	2.31	6.12	6.12	2.894	24.0	0.0	
23.01.2026	117.52	67.35	50.17	66.10	61.70	62.50	60.43	3.37	2.07	6.12	6.12	3.149	24.0	0.0	
24.01.2026	116.65	66.70	49.95	65.56	61.27	62.04	60.03	3.29	2.01	6.12	6.12	3.112	24.0	0.0	
25.01.2026	113.68	64.69	48.99	65.42	61.26	62.06	60.09	3.23	1.97	6.12	6.12	3.051	24.0	0.0	
26.01.2026	111.23	66.00	45.22	67.50	63.43	64.15	62.17	3.13	1.98	6.12	6.12	2.911	24.0	0.0	
27.01.2026	103.85	60.47	43.38	61.48	58.09	58.77	57.11	2.87	1.66	6.12	6.12	2.556	24.0	0.0	
28.01.2026	93.74	56.86	36.88	61.57	58.71	59.29	57.82	2.50	1.46	6.12	6.12	2.190	24.0	0.0	
29.01.2026	90.79	53.02	37.77	55.86	53.36	53.91	52.67	2.34	1.25	6.12	6.12	2.039	24.0	0.0	
30.01.2026	88.41	54.18	34.24	60.38	57.89	58.36	57.10	2.18	1.26	6.12	6.12	2.000	24.0	0.0	
31.01.2026	92.57	51.34	41.23	55.45	52.80	53.45	52.16	2.44	1.29	6.12	6.12	2.207	24.0	0.0	
Средние:	98.74	58.37	40.36	---	---	---	---	2.52	---	6.12	6.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2029.58	1928.86	1946.79	1898.27	---	48.52	---	---	78.757	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.12.2025	133084.68	133018.46	129494.44	131144.15	-1649.71	2986.263	0.000	0.000	6859.0	842.0
31.01.2026	135114.27	134947.32	131441.24	133042.42	-1601.18	3065.021	0.000	0.000	7603.0	842.0
Итого:	2029.58	1928.86	1946.79	1898.27	48.52	78.757	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации