Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 23 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 -02 Заводской номер: 115457
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 303304	КТСП-Н SN 32100г
Обратка:	ПРЭМ SN 271460	КТСП-Н SN 32100х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2026	93.94	66.84	27.10	61.52	61.59	-0.11	59.22	60.33	-1.85	-1.11	0.00	0.00	1.609	24.0	0.0	
02.01.2026	95.32	67.09	28.23	59.90	59.93	-0.05	57.61	58.70	-1.87	-1.09	0.00	0.00	1.630	24.0	0.0	
03.01.2026	100.77	70.99	29.78	62.41	62.35	0.10	59.78	60.93	-1.91	-1.15	0.00	0.00	1.787	24.0	0.0	
04.01.2026	90.68	63.22	27.46	58.00	58.08	-0.15	55.96	57.00	-1.85	-1.05	0.00	0.00	1.539	24.0	0.0	
05.01.2026	83.04	58.29	24.75	57.73	57.92	-0.33	55.99	56.99	-1.78	-1.01	0.00	0.00	1.387	24.0	0.0	
06.01.2026	85.83	59.90	25.93	56.78	56.87	-0.15	54.97	55.92	-1.71	-0.95	0.00	0.00	1.426	24.0	0.0	
07.01.2026	97.10	68.78	28.32	63.29	63.22	0.11	60.79	61.86	-1.75	-1.07	0.00	0.00	1.726	24.0	0.0	
08.01.2026	90.87	65.48	25.39	63.60	63.71	-0.17	61.36	62.45	-1.77	-1.10	0.00	0.00	1.560	24.0	0.0	
09.01.2026	82.52	60.67	21.85	64.63	64.90	-0.42	62.70	63.79	-1.71	-1.08	0.00	0.00	1.370	24.0	0.0	
10.01.2026	84.91	61.14	23.77	61.06	61.22	-0.27	59.15	60.16	-1.69	-1.01	0.00	0.00	1.407	24.0	0.0	
11.01.2026	93.23	67.50	25.73	64.53	64.53	0.00	62.15	63.18	-1.65	-1.03	0.00	0.00	1.602	24.0	0.0	
12.01.2026	101.96	71.69	30.27	64.31	64.05	0.41	61.54	62.56	-1.64	-1.02	0.00	0.00	1.869	24.0	0.0	
13.01.2026	108.54	78.16	30.38	68.65	68.37	0.42	65.36	66.52	-1.75	-1.15	0.00	0.00	1.996	24.0	0.0	
14.01.2026	109.65	77.21	32.44	64.36	64.01	0.55	61.22	62.31	-1.76	-1.09	0.00	0.00	1.997	24.0	0.0	
15.01.2026	108.96	75.50	33.46	62.01	61.63	0.60	59.01	60.06	-1.76	-1.05	0.00	0.00	1.985	24.0	0.0	
16.01.2026	112.06	76.65	35.41	59.91	59.47	0.73	56.88	57.92	-1.81	-1.04	0.00	0.00	2.025	24.0	0.0	
17.01.2026	106.92	73.84	33.08	60.18	59.87	0.52	57.37	58.40	-1.78	-1.03	0.00	0.00	1.906	24.0	0.0	
18.01.2026	101.99	71.13	30.86	61.95	61.69	0.42	59.28	60.28	-1.67	-1.00	0.00	0.00	1.836	24.0	0.0	
19.01.2026	101.91	73.21	28.70	64.94	64.75	0.29	62.15	63.19	-1.67	-1.05	0.00	0.00	1.790	24.0	0.0	
20.01.2026	105.13	74.23	30.90	62.57	62.27	0.49	59.73	60.73	-1.66	-1.00	0.00	0.00	1.853	24.0	0.0	
21.01.2026	117.75	82.25	35.50	63.88	63.31	0.91	60.36	61.43	-1.76	-1.07	0.00	0.00	2.157	24.0	0.0	
22.01.2026	121.16	83.00	38.16	61.82	61.06	1.24	58.25	59.22	-1.67	-0.98	0.00	0.00	2.240	24.0	0.0	
23.01.2026	121.40	82.22	39.18	60.94	60.18	1.26	57.41	58.40	-1.71	-0.99	0.00	0.00	2.266	24.0	0.0	
24.01.2026	120.52	81.95	38.57	60.71	59.99	1.20	57.23	58.22	-1.72	-0.99	0.00	0.00	2.224	24.0	0.0	
25.01.2026	117.21	79.31	37.90	60.71	60.06	1.07	57.39	58.39	-1.73	-1.00	0.00	0.00	2.190	24.0	0.0	
26.01.2026	114.38	79.42	34.96	62.63	62.13	0.81	59.35	60.40	-1.75	-1.05	0.00	0.00	2.087	24.0	0.0	
27.01.2026	106.97	72.31	34.66	57.58	57.21	0.64	54.89	55.86	-1.76	-0.98	0.00	0.00	1.911	24.0	0.0	
28.01.2026	94.95	68.86	26.09	66.67	66.69	-0.03	64.12	65.25	-1.74	-1.13	0.00	0.00	1.675	24.0	0.0	
29.01.2026	93.56	64.25	29.31	57.33	57.22	0.19	55.20	56.13	-1.67	-0.93	0.00	0.00	1.621	24.0	0.0	
30.01.2026	90.62	64.03	26.59	60.91	60.92	-0.01	58.77	59.77	-1.68	-1.00	0.00	0.00	1.565	24.0	0.0	
31.01.2026	95.65	72.18	23.47	82.70	82.87	-0.21	79.51	80.92	-1.76	-1.41	0.00	0.00	1.871	24.0	0.0	
Средние:	101.60	71.33	30.26	---	---	0.32	---	---	-1.74	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1938.22	1932.07	---	1854.69	1887.27	---	-32.58	---	---	56.105	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	17590.68	4078.39	17081.62	4007.33	13074.29	332.003	7422.0	1639.0
31.01.2026	19528.90	6010.46	18936.30	5894.60	13041.71	388.108	8166.0	1639.0
Итого:	1938.22	1932.07	1854.69	1887.27	-32.58	56.105	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации