Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.01.2026	62.75	50.09	12.66	413.40	419.60	405.96	414.72	-2.14	6.12	5.12	5.146	24.0	0.0	
02.01.2026	65.10	51.40	13.70	413.74	419.70	405.76	414.57	-2.15	6.12	5.12	5.569	24.0	0.0	
03.01.2026	69.79	54.34	15.45	414.19	419.85	405.11	414.09	-2.19	6.12	5.12	6.268	24.0	0.0	
04.01.2026	53.36	43.37	9.99	412.77	415.89	407.05	412.14	-1.24	6.12	5.12	4.074	24.0	0.0	*
05.01.2026	57.49	46.38	11.11	415.87	416.86	409.54	412.72	-0.77	6.12	5.12	4.556	24.0	0.0	
06.01.2026	60.27	48.19	12.07	416.15	418.69	409.23	414.17	-1.20	6.12	5.12	4.949	24.0	0.0	
07.01.2026	67.17	52.63	14.54	416.86	419.52	408.33	414.11	-1.41	6.12	5.12	5.945	24.0	0.0	
08.01.2026	63.15	50.35	12.80	416.02	418.22	408.46	413.29	-1.18	6.12	5.12	5.236	24.0	0.0	
09.01.2026	57.11	46.40	10.72	414.93	416.78	408.68	412.65	-0.97	6.12	5.12	4.386	24.0	0.0	
10.01.2026	59.86	48.17	11.69	415.23	417.36	408.39	412.87	-1.09	6.12	5.12	4.781	24.0	0.0	
11.01.2026	63.64	50.73	12.91	415.54	417.87	407.87	412.87	-1.22	6.12	5.12	5.273	24.0	0.0	
12.01.2026	69.14	54.20	14.94	416.11	418.73	407.15	413.02	-1.43	6.12	5.12	6.094	24.0	0.0	
13.01.2026	71.93	56.05	15.87	416.57	418.19	406.94	412.09	-1.26	6.12	5.12	6.471	24.0	0.0	
14.01.2026	73.19	56.72	16.48	416.73	418.18	406.80	411.93	-1.25	6.12	5.12	6.715	24.0	0.0	
15.01.2026	73.80	57.09	16.71	416.58	418.98	406.50	412.67	-1.51	6.12	5.12	6.807	24.0	0.0	
16.01.2026	75.03	57.78	17.25	416.54	418.92	406.18	412.47	-1.54	6.12	5.12	7.018	24.0	0.0	
17.01.2026	72.78	56.38	16.40	416.16	419.94	406.33	413.76	-1.81	6.12	5.12	6.677	24.0	0.0	
18.01.2026	67.83	53.17	14.67	415.41	420.81	406.77	415.28	-2.07	6.12	5.12	5.976	24.0	0.0	
19.01.2026	66.78	52.54	14.23	415.00	418.67	406.65	413.30	-1.62	6.12	5.12	5.797	24.0	0.0	
20.01.2026	70.76	54.96	15.80	415.85	420.00	406.52	414.14	-1.86	6.12	5.12	6.434	24.0	0.0	
21.01.2026	77.89	59.37	18.52	416.96	421.31	405.86	414.48	-2.10	6.12	5.12	7.531	24.0	0.0	
22.01.2026	80.54	60.50	20.04	389.46	392.15	378.44	385.52	-1.85	6.12	5.12	7.599	24.0	0.0	
23.01.2026	80.74	61.54	19.20	433.20	433.32	420.91	425.80	-1.15	6.12	5.12	8.098	24.0	0.0	
24.01.2026	80.55	61.25	19.30	428.08	428.86	415.99	421.48	-1.31	6.12	5.12	8.047	24.0	0.0	
25.01.2026	78.11	59.74	18.38	426.96	428.49	415.53	421.45	-1.42	6.12	5.12	7.651	24.0	0.0	
26.01.2026	74.42	57.37	17.05	425.85	426.88	415.38	420.36	-1.19	6.12	5.12	7.097	24.0	0.0	
27.01.2026	72.95	56.05	16.90	416.90	417.57	407.03	411.47	-1.09	6.12	5.12	6.891	24.0	0.0	
28.01.2026	65.73	51.59	14.14	410.44	412.84	402.36	407.74	-1.33	6.12	5.12	5.698	24.0	0.0	
29.01.2026	62.68	49.37	13.31	409.90	414.61	402.53	409.92	-1.82	6.12	5.12	5.367	24.0	0.0	
30.01.2026	58.95	47.10	11.85	409.07	414.49	402.55	410.24	-1.89	6.12	5.12	4.776	24.0	0.0	
31.01.2026	66.80	52.03	14.77	410.17	413.68	401.90	408.46	-1.62	6.12	5.12	5.943	24.0	0.0	
Средние:	68.40	53.45	14.95	---	---	---	---	-1.51	6.12	5.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12886.62	12976.92	12612.69	12803.77	---	---	---	188.870	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.12.2025	166378.89	168953.63	164344.92	167500.60	0.00	1299.279	0.000	0.000	15245.0	6.0
31.01.2026	179265.51	181930.55	176957.62	180304.37	0.00	1488.149	0.000	0.000	15989.0	6.0
Итого:	12886.62	12976.92	12612.69	12803.77	0.00	188.870	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	dM	P1	P2	P3	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.01.2026	61.84	57.76	4.08	55.92	46.31	0.00	54.94	45.60	0.00	18.59	9.35	6.12	5.12	3.00	0.718	24.0	0.0	5.00	
02.01.2026	61.96	57.84	4.12	58.39	46.59	0.00	57.37	45.87	0.00	22.27	11.50	6.12	5.12	3.00	0.845	24.0	0.0	5.00	
03.01.2026	61.98	57.92	4.05	59.18	47.79	0.00	58.14	47.05	0.00	21.09	11.09	6.12	5.12	3.00	0.824	24.0	0.0	5.00	
04.01.2026	50.05	47.97	2.08	60.38	47.12	0.00	59.60	46.57	0.00	24.54	13.03	6.12	5.12	3.00	0.685	24.0	0.0	5.00	*
05.01.2026	62.09	58.08	4.01	61.62	48.38	0.00	60.53	47.63	0.00	23.86	12.90	6.12	5.12	3.00	0.929	24.0	0.0	5.00	
06.01.2026	62.06	58.02	4.04	60.74	48.28	0.00	59.66	47.53	0.00	22.65	12.14	6.12	5.12	3.00	0.886	24.0	0.0	5.00	
07.01.2026	62.02	57.98	4.05	60.35	48.20	0.00	59.29	47.45	0.00	22.19	11.84	6.12	5.12	3.00	0.869	24.0	0.0	5.00	
08.01.2026	62.05	57.98	4.06	62.00	48.12	0.00	60.91	47.38	0.00	25.00	13.53	6.12	5.12	3.00	0.966	24.0	0.0	5.00	
09.01.2026	61.96	57.97	3.99	61.04	47.99	0.00	59.97	47.24	0.00	23.73	12.72	6.12	5.12	3.00	0.915	24.0	0.0	5.00	
10.01.2026	62.08	58.10	3.98	62.12	48.00	0.00	61.02	47.25	0.00	25.45	13.78	6.12	5.12	3.00	0.976	24.0	0.0	5.00	
11.01.2026	62.12	58.13	3.99	62.49	48.13	0.00	61.39	47.38	0.00	25.77	14.01	6.12	5.12	3.00	0.991	24.0	0.0	5.00	
12.01.2026	61.96	57.96	4.00	60.59	47.63	0.00	59.53	46.89	0.00	23.75	12.64	6.12	5.12	3.00	0.909	24.0	0.0	5.00	
13.01.2026	61.98	57.84	4.13	61.36	47.73	0.00	60.28	46.99	0.00	24.78	13.29	6.12	5.12	3.00	0.953	24.0	0.0	5.00	
14.01.2026	61.86	57.68	4.19	60.36	47.38	0.00	59.30	46.65	0.00	23.89	12.65	6.12	5.12	3.00	0.916	24.0	0.0	5.00	
15.01.2026	61.92	57.75	4.17	59.93	47.69	0.00	58.88	46.96	0.00	22.52	11.92	6.12	5.12	3.00	0.876	24.0	0.0	5.00	
16.01.2026	61.84	57.69	4.15	59.24	47.37	0.00	58.20	46.64	0.00	22.05	11.56	6.12	5.12	3.00	0.852	24.0	0.0	5.00	
17.01.2026	62.04	57.97	4.07	61.99	48.43	0.00	60.90	47.68	0.00	24.35	13.22	6.12	5.12	3.00	0.949	24.0	0.0	5.00	
18.01.2026	62.05	57.96	4.10	64.25	47.60	0.00	63.12	46.87	0.00	29.56	16.25	6.12	5.12	3.00	1.121	24.0	0.0	5.00	
19.01.2026	61.91	57.85	4.06	60.43	47.49	0.00	59.37	46.75	0.00	23.78	12.62	6.12	5.12	3.00	0.909	24.0	0.0	5.00	
20.01.2026	61.95	57.83	4.11	60.79	47.43	0.00	59.72	46.70	0.00	24.47	13.02	6.12	5.12	3.00	0.935	24.0	0.0	5.00	
21.01.2026	61.96	57.78	4.18	60.85	47.55	0.00	59.79	46.82	0.00	24.33	12.97	6.12	5.12	3.00	0.936	24.0	0.0	5.00	
22.01.2026	61.50	57.34	4.17	55.16	43.08	0.00	54.20	42.43	0.00	24.37	11.77	6.12	5.12	3.00	0.843	24.0	0.0	5.00	
23.01.2026	61.81	57.54	4.27	58.85	47.14	0.00	57.82	46.41	0.00	21.89	11.41	6.12	5.12	3.00	0.847	24.0	0.0	5.00	
24.01.2026	62.02	57.77	4.25	62.82	47.27	0.00	61.72	46.54	0.00	28.03	15.17	6.12	5.12	3.00	1.064	24.0	0.0	5.00	
25.01.2026	62.09	57.89	4.21	63.72	47.57	0.00	62.60	46.83	0.00	28.83	15.77	6.12	5.12	3.00	1.099	24.0	0.0	5.00	
26.01.2026	61.87	57.68	4.20	59.80	46.81	0.00	58.76	46.09	0.00	24.17	12.67	6.12	5.12	3.00	0.915	24.0	0.0	5.00	
27.01.2026	61.92	57.67	4.25	59.90	46.46	0.00	58.85	45.75	0.00	25.05	13.10	6.12	5.12	3.00	0.942	24.0	0.0	5.00	
28.01.2026	61.99	57.75	4.24	60.85	46.43	0.00	59.78	45.72	0.00	26.65	14.06	6.12	5.12	3.00	0.996	24.0	0.0	5.00	
29.01.2026	61.95	57.75	4.19	60.57	46.36	0.00	59.51	45.65	0.00	26.36	13.86	6.12	5.12	3.00	0.982	24.0	0.0	5.00	
30.01.2026	61.81	57.62	4.20	58.88	46.59	0.00	57.85	45.88	0.00	23.08	11.97	6.12	5.12	3.00	0.874	24.0	0.0	5.00	
31.01.2026	61.80	57.64	4.16	59.24	47.01	0.00	58.21	46.28	0.00	22.83	11.93	6.12	5.12	3.00	0.871	24.0	0.0	5.00	
Средние:	61.56	57.51	4.06	---	---	---	---	---	---	24.19	---	6.12	5.12	3.00	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	1873.81	1465.92	0.00	1841.22	1443.46	0.00	---	397.76	---	---	---	28.394	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.12.2025	33975.10	19786.68	0.00	33441.58	19504.25	0.00	13937.33	749.143	0.000	0.000	15251.0	0.0
31.01.2026	35848.90	21252.60	0.00	35282.79	20947.71	0.00	14335.09	777.537	0.000	0.000	15995.0	0.0
Итого:	1873.81	1465.92	0.00	1841.22	1443.46	0.00	397.76	28.394	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____