Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 36 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 115464
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 411294	КТСП-Н SN 32101г
Обратка:	ПРЭМ SN 334494	КТСП-Н SN 32101х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
02.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
03.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
04.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
05.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
06.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
07.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
08.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
09.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
10.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
11.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
12.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
13.01.2026	103.91	48.67	55.24	14.99	14.30	4.76	14.33	14.14	1.34	0.19	0.00	0.00	0.793	11.0	0.0	
14.01.2026	104.02	47.92	56.10	29.29	27.92	4.79	27.99	27.61	1.35	0.37	0.00	0.00	1.573	24.0	0.0	
15.01.2026	103.23	46.39	56.84	28.10	26.78	4.82	26.86	26.50	1.38	0.37	0.00	0.00	1.530	24.0	0.0	
16.01.2026	105.66	45.87	59.79	26.72	25.40	5.05	25.50	25.14	1.40	0.35	0.00	0.00	1.527	24.0	0.0	
17.01.2026	101.07	44.87	56.20	26.28	25.07	4.70	25.16	24.83	1.35	0.34	0.00	0.00	1.416	24.0	0.0	
18.01.2026	96.73	44.58	52.15	27.39	26.21	4.40	26.31	25.96	1.35	0.35	0.00	0.00	1.373	24.0	0.0	
19.01.2026	96.97	45.61	51.36	28.64	27.40	4.43	27.51	27.12	1.41	0.39	0.00	0.00	1.414	24.0	0.0	
20.01.2026	99.42	45.07	54.35	27.71	26.42	4.74	26.56	26.16	1.52	0.40	0.00	0.00	1.446	24.0	0.0	
21.01.2026	111.21	49.09	62.12	28.85	27.33	5.41	27.41	27.02	1.44	0.39	0.00	0.00	1.707	24.0	0.0	
22.01.2026	114.27	49.98	64.29	28.06	26.55	5.55	26.59	26.23	1.38	0.36	0.00	0.00	1.715	24.0	0.0	
23.01.2026	114.44	48.88	65.56	27.62	26.10	5.67	26.17	25.80	1.43	0.37	0.00	0.00	1.722	24.0	0.0	
24.01.2026	113.63	48.86	64.77	27.48	25.99	5.56	26.05	25.69	1.38	0.36	0.00	0.00	1.693	24.0	0.0	
25.01.2026	110.72	47.70	63.02	27.49	26.06	5.34	26.13	25.77	1.36	0.35	0.00	0.00	1.651	24.0	0.0	
26.01.2026	108.47	48.14	60.33	28.44	27.02	5.11	27.08	26.72	1.36	0.37	0.00	0.00	1.638	24.0	0.0	
27.01.2026	101.07	44.42	56.65	25.89	24.71	4.67	24.79	24.47	1.30	0.32	0.00	0.00	1.406	24.0	0.0	
28.01.2026	91.58	42.11	49.47	26.00	24.99	3.97	25.06	24.77	1.19	0.30	0.00	0.00	1.240	24.0	0.0	
29.01.2026	88.24	37.75	50.49	23.56	22.67	3.84	22.77	22.51	1.12	0.25	0.00	0.00	1.149	24.0	0.0	
30.01.2026	86.32	40.20	46.12	25.51	24.63	3.53	24.69	24.43	1.05	0.26	0.00	0.00	1.139	24.0	0.0	
31.01.2026	89.70	37.98	51.72	23.31	22.41	3.92	22.50	22.25	1.10	0.25	0.00	0.00	1.164	24.0	0.0	
Средние:	102.14	45.48	56.66	---	---	4.75	---	---	1.33	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	501.31	477.94	---	479.46	473.12	---	6.34	---	---	27.294	443.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
12.01.2026	2571.13	2499.31	2509.50	2477.32	32.18	76.195	3048.0	0.0
31.01.2026	885.70	848.35	850.60	840.14	10.46	44.422	779.0	0.0
Итого:	-1685.42	-1650.96	-1658.89	-1637.18	-21.72	-31.773	-2269.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации