Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА015
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	ПРИМ SN 504426	Коммуналец СДВ-И SN 100563	КТПТР-05 SN 8397
Обратка:	ПРИМ SN 502702		КТПТР-05 SN 8397А
Подача, горячая вода:			
Обратка, горячая вода:			

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата	T1	T2	T3	T4	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	P1	Qt1	Qt2	dQt	tm1	ts1
	°C	°C	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.01.2026	98.25	46.79	97.65	50.75	51.45	2.17	2.13	49.89	50.69	0.46	2.575	2.343	0.232	24.0	24.0
02.01.2026	90.56	47.34	90.06	49.92	43.22	2.42	2.42	56.13	57.43	0.44	2.427	2.250	0.177	24.0	24.0
03.01.2026	93.10	48.34	92.55	50.99	44.76	2.47	2.46	57.14	58.28	0.45	2.561	2.376	0.185	24.0	24.0
04.01.2026	96.50	49.95	95.94	53.04	46.54	2.62	2.58	60.39	61.26	0.43	2.819	2.594	0.225	24.0	24.0
05.01.2026	87.06	46.59	86.61	49.18	40.46	2.58	2.57	59.93	61.07	0.44	2.422	2.233	0.189	24.0	24.0
06.01.2026	80.46	45.30	80.06	47.24	35.16	2.67	2.65	62.23	63.03	0.43	2.190	2.041	0.149	24.0	24.0
07.01.2026	83.99	45.60	83.53	48.12	38.39	2.61	2.59	60.79	61.64	0.43	2.338	2.152	0.186	24.0	24.0
08.01.2026	92.42	48.03	91.88	51.31	44.39	2.55	2.55	58.98	60.49	0.44	2.624	2.394	0.231	24.0	24.0
09.01.2026	86.60	46.52	86.14	49.08	40.08	2.49	2.50	57.84	59.28	0.44	2.322	2.144	0.178	24.0	24.0
10.01.2026	78.67	44.48	78.28	46.46	34.19	2.69	2.66	62.74	63.28	0.43	2.148	1.994	0.154	24.0	24.0
11.01.2026	82.78	45.79	82.34	48.16	36.98	2.62	2.61	61.06	62.04	0.43	2.260	2.086	0.174	24.0	24.0
12.01.2026	89.88	46.73	89.35	49.78	43.15	2.38	2.39	55.24	56.83	0.45	2.385	2.185	0.201	24.0	24.0
13.01.2026	97.28	48.88	96.68	52.46	48.40	2.39	2.38	55.06	56.42	0.45	2.663	2.430	0.233	24.0	24.0
14.01.2026	103.21	48.85	102.54	52.45	54.37	2.18	2.14	50.03	50.77	0.47	2.734	2.511	0.223	24.0	24.0
15.01.2026	104.44	50.64	103.77	54.25	53.80	2.34	2.29	53.72	54.33	0.44	2.898	2.665	0.233	24.0	24.0
16.01.2026	104.76	49.93	104.09	54.01	54.83	2.32	2.26	53.09	53.68	0.45	2.918	2.662	0.255	24.0	24.0
17.01.2026	106.17	50.93	105.45	54.43	55.24	2.33	2.28	53.39	53.95	0.44	2.961	2.730	0.231	24.0	24.0
18.01.2026	102.06	49.60	101.39	53.29	52.46	2.35	2.32	54.04	54.95	0.43	2.842	2.603	0.239	24.0	24.0
19.01.2026	97.59	48.59	96.97	51.89	49.00	2.36	2.33	54.32	55.39	0.44	2.667	2.450	0.217	24.0	24.0
20.01.2026	96.40	47.56	95.77	50.72	48.84	2.23	2.21	51.49	52.52	0.43	2.521	2.321	0.200	24.0	24.0
21.01.2026	100.01	50.29	99.36	53.44	49.72	2.48	2.44	57.12	57.95	0.43	2.852	2.628	0.224	24.0	24.0
22.01.2026	111.11	53.04	110.35	56.48	58.07	2.38	2.32	54.39	54.96	0.44	3.166	2.935	0.231	24.0	24.0
23.01.2026	114.31	54.51	113.50	58.09	59.80	2.44	2.38	55.62	56.33	0.44	3.337	3.091	0.246	24.0	24.0
24.01.2026	115.27	54.45	114.47	58.14	60.82	2.44	2.37	55.53	56.00	0.44	3.393	3.139	0.253	24.0	24.0
25.01.2026	113.93	52.89	113.15	57.02	61.04	2.41	2.32	54.79	55.00	0.44	3.353	3.084	0.269	24.0	24.0
26.01.2026	111.76	51.06	110.98	55.39	60.70	2.29	2.21	52.21	52.49	0.45	3.180	2.911	0.269	24.0	24.0
27.01.2026	108.71	50.43	107.98	54.38	58.28	2.30	2.23	52.55	52.97	0.46	3.072	2.818	0.255	24.0	24.0
28.01.2026	102.87	50.87	102.23	54.15	52.00	2.50	2.44	57.49	57.89	0.44	2.995	2.766	0.228	24.0	24.0
29.01.2026	95.82	48.35	95.24	51.37	47.47	2.45	2.43	56.59	57.58	0.44	2.685	2.473	0.212	24.0	24.0
30.01.2026	89.37	47.98	88.86	50.23	41.39	2.62	2.60	60.70	61.72	0.44	2.518	2.345	0.173	24.0	24.0
31.01.2026	84.74	46.19	84.27	48.41	38.55	2.64	2.60	61.43	61.79	0.45	2.372	2.200	0.172	24.0	24.0
Средние:	97.42	48.92	96.82	52.08	48.50	2.44	2.41	---	---	0.44	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	1745.89	1772.02	---	84.198	77.552	6.646	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	Qt_itog2	dQt_itog	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.12.2025	158862.80	183393.77	5225.599	4134.773	1090.826	74702.9	78005.1
31.01.2026	160608.70	185165.80	5309.796	4212.324	1097.472	75446.9	78749.1
Итого:	1745.91	1772.03	84.198	77.551	6.646	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации