Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нефтяников ул, д. 18 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00110332
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 335086	КТС-Б SN 22755
Обратка:	ПРЭМ SN 334917	КТС-Б SN 22755а

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	90.93	39.23	51.70	8.19	7.71	6.04	7.95	7.71	3.07	0.24	0.00	0.00	0.412	24.0	0.0	
02.02.2026	86.73	36.52	50.21	7.50	7.07	5.90	7.26	7.07	2.65	0.19	0.00	0.00	0.361	24.0	0.0	
03.02.2026	81.01	35.67	45.34	7.60	7.20	5.41	7.36	7.20	2.20	0.16	0.00	0.00	0.335	24.0	0.0	
04.02.2026	84.21	36.65	47.56	7.68	7.27	5.48	7.44	7.27	2.31	0.17	0.00	0.00	0.355	24.0	0.0	
05.02.2026	88.92	35.15	53.77	7.19	6.73	6.61	6.95	6.73	3.22	0.22	0.00	0.00	0.374	24.0	0.0	
06.02.2026	87.67	37.04	50.63	7.88	7.42	6.01	7.64	7.42	2.92	0.22	0.00	0.00	0.386	24.0	0.0	
07.02.2026	86.22	36.97	49.25	7.85	7.41	5.77	7.61	7.41	2.66	0.20	0.00	0.00	0.376	24.0	0.0	
08.02.2026	83.30	36.61	46.69	7.72	7.31	5.46	7.48	7.31	2.30	0.17	0.00	0.00	0.350	24.0	0.0	
09.02.2026	92.18	38.73	53.45	7.87	7.39	6.29	7.63	7.39	3.20	0.24	0.00	0.00	0.406	24.0	0.0	
10.02.2026	95.86	39.84	56.02	7.93	7.41	6.78	7.69	7.41	3.71	0.28	0.00	0.00	0.430	24.0	0.0	
11.02.2026	95.60	39.11	56.49	7.77	7.00	10.43	7.25	7.00	3.51	0.25	0.00	0.00	0.411	23.0	1.0	*
12.02.2026	88.06	38.02	50.04	7.94	7.49	5.83	7.70	7.49	2.76	0.21	0.00	0.00	0.386	24.0	0.0	
13.02.2026	82.32	36.35	45.97	7.72	7.32	5.32	7.48	7.32	2.16	0.16	0.00	0.00	0.344	24.0	0.0	
14.02.2026	75.06	35.45	39.61	7.83	7.50	4.31	7.59	7.50	1.19	0.09	0.00	0.00	0.300	24.0	0.0	
15.02.2026	70.29	33.72	36.57	7.42	7.16	3.57	7.18	7.16	0.28	0.02	0.00	0.00	0.262	24.0	0.0	
16.02.2026	75.33	35.88	39.45	7.91	7.59	4.13	7.67	7.59	1.05	0.08	0.00	0.00	0.305	24.0	0.0	
17.02.2026	76.90	36.38	40.52	7.72	7.39	4.37	7.48	7.39	1.21	0.09	0.00	0.00	0.304	24.0	0.0	
18.02.2026	83.97	36.36	47.61	7.23	6.83	5.69	6.99	6.83	2.32	0.16	0.00	0.00	0.333	24.0	0.0	
19.02.2026	87.30	37.77	49.53	7.53	7.11	5.74	7.29	7.11	2.50	0.18	0.00	0.00	0.362	24.0	0.0	
20.02.2026	84.65	37.08	47.57	7.52	7.12	5.46	7.28	7.12	2.22	0.16	0.00	0.00	0.346	24.0	0.0	
21.02.2026	82.48	36.83	45.65	7.51	7.13	5.19	7.27	7.13	1.94	0.14	0.00	0.00	0.335	24.0	0.0	
22.02.2026	86.56	36.89	49.67	7.32	6.90	5.91	7.08	6.90	2.58	0.18	0.00	0.00	0.353	24.0	0.0	
23.02.2026	87.02	37.05	49.97	7.35	6.93	5.88	7.11	6.93	2.56	0.18	0.00	0.00	0.357	24.0	0.0	
24.02.2026	80.18	36.49	43.69	7.61	7.24	4.98	7.37	7.24	1.78	0.13	0.00	0.00	0.323	24.0	0.0	
25.02.2026	82.81	36.24	46.57	7.37	6.99	5.29	7.13	6.99	1.98	0.14	0.00	0.00	0.332	24.0	0.0	
26.02.2026	87.36	37.96	49.40	7.71	7.27	5.87	7.47	7.27	2.71	0.20	0.00	0.00	0.369	24.0	0.0	
27.02.2026	84.73	36.68	48.05	7.35	6.95	5.59	7.11	6.95	2.28	0.16	0.00	0.00	0.342	24.0	0.0	
28.02.2026	83.91	36.12	47.79	7.22	6.83	5.55	6.98	6.83	2.17	0.15	0.00	0.00	0.335	24.0	0.0	
Средние:	84.70	36.89	47.81	---	---	5.67	---	---	2.34	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	213.44	201.67	---	206.44	201.67	---	4.77	---	---	9.884	671.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	11200.36	12672.14	10881.98	12634.27	-1752.29	398.196	9481.0	3936.0
28.02.2026	11413.80	12873.81	11088.42	12835.94	-1747.52	408.080	10152.0	3937.0
Итого:	213.44	201.67	206.44	201.67	4.77	9.884	671.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____