Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 23 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 -02 Заводской номер: 115457
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 303304	КТСП-Н SN 32100г
Обратка:	ПРЭМ SN 271460	КТСП-Н SN 32100х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	104.50	72.39	32.11	61.53	61.31	0.36	58.77	59.86	-1.84	-1.09	0.00	0.00	1.895	24.0	0.0	
02.02.2026	99.80	68.94	30.86	58.45	58.35	0.16	56.03	57.09	-1.88	-1.07	0.00	0.00	1.734	24.0	0.0	
03.02.2026	92.67	64.38	28.29	58.77	58.79	-0.02	56.63	57.66	-1.81	-1.03	0.00	0.00	1.605	24.0	0.0	
04.02.2026	96.41	69.95	26.46	67.00	67.03	-0.05	64.38	65.54	-1.79	-1.17	0.00	0.00	1.708	24.0	0.0	
05.02.2026	103.15	74.90	28.25	74.76	74.64	0.16	71.47	72.76	-1.78	-1.28	0.00	0.00	2.027	24.0	0.0	
06.02.2026	100.43	69.81	30.62	60.97	60.79	0.30	58.42	59.44	-1.74	-1.03	0.00	0.00	1.795	24.0	0.0	
07.02.2026	98.41	69.06	29.35	61.37	61.26	0.18	58.89	59.93	-1.76	-1.04	0.00	0.00	1.733	24.0	0.0	
08.02.2026	94.91	66.28	28.63	59.90	59.85	0.09	57.63	58.65	-1.75	-1.02	0.00	0.00	1.654	24.0	0.0	
09.02.2026	105.28	73.21	32.07	60.33	60.03	0.51	57.59	58.58	-1.70	-0.99	0.00	0.00	1.854	24.0	0.0	
10.02.2026	110.07	75.75	34.32	61.30	60.87	0.71	58.29	59.31	-1.73	-1.02	0.00	0.00	2.011	24.0	0.0	
11.02.2026	110.00	75.55	34.45	60.45	60.02	0.71	57.48	58.49	-1.73	-1.01	0.00	0.00	1.990	24.0	0.0	
12.02.2026	100.63	70.53	30.10	62.32	62.14	0.28	59.69	60.74	-1.74	-1.05	0.00	0.00	1.803	24.0	0.0	
13.02.2026	93.87	66.18	27.69	60.75	60.74	0.02	58.48	59.51	-1.75	-1.03	0.00	0.00	1.622	24.0	0.0	
14.02.2026	84.94	60.94	24.00	60.21	60.46	-0.40	58.33	59.41	-1.83	-1.08	0.00	0.00	1.401	24.0	0.0	
15.02.2026	79.45	55.69	23.76	54.89	55.18	-0.52	53.36	54.37	-1.87	-1.01	0.00	0.00	1.267	24.0	0.0	
16.02.2026	84.91	60.03	24.88	59.43	59.67	-0.41	57.57	58.67	-1.89	-1.10	0.00	0.00	1.433	24.0	0.0	
17.02.2026	86.99	62.00	24.99	58.04	58.23	-0.33	56.14	57.19	-1.86	-1.05	0.00	0.00	1.405	24.0	0.0	
18.02.2026	95.47	67.59	27.88	63.49	63.51	-0.03	61.05	62.18	-1.84	-1.13	0.00	0.00	1.706	24.0	0.0	
19.02.2026	99.75	68.10	31.65	55.85	55.71	0.25	53.53	54.53	-1.85	-1.00	0.00	0.00	1.699	24.0	0.0	
20.02.2026	96.79	67.70	29.09	57.97	56.47	2.62	54.31	55.29	-1.79	-0.98	0.00	0.00	1.584	23.0	1.0	*
21.02.2026	94.20	64.62	29.58	55.20	55.10	0.19	53.13	54.04	-1.70	-0.91	0.00	0.00	1.575	24.0	0.0	
22.02.2026	98.60	70.27	28.33	63.70	63.59	0.18	61.11	62.17	-1.71	-1.05	0.00	0.00	1.737	24.0	0.0	
23.02.2026	100.05	69.42	30.63	59.72	59.49	0.39	57.24	58.18	-1.64	-0.95	0.00	0.00	1.759	24.0	0.0	
24.02.2026	91.11	63.33	27.78	57.00	56.96	0.07	54.98	55.90	-1.66	-0.92	0.00	0.00	1.530	24.0	0.0	
25.02.2026	94.22	62.78	31.44	53.04	52.79	0.48	51.05	51.82	-1.51	-0.78	0.00	0.00	1.608	24.0	0.0	
26.02.2026	99.86	68.29	31.57	56.34	56.05	0.52	54.00	54.86	-1.57	-0.85	0.00	0.00	1.710	24.0	0.0	
27.02.2026	97.05	66.75	30.30	57.56	57.39	0.30	55.29	56.22	-1.68	-0.93	0.00	0.00	1.679	24.0	0.0	
28.02.2026	96.21	65.77	30.44	58.24	58.08	0.27	55.97	56.92	-1.69	-0.96	0.00	0.00	1.708	24.0	0.0	
Средние:	96.78	67.51	29.27	---	---	0.25	---	---	-1.75	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1678.59	1674.48	---	1610.78	1639.30	---	-28.52	---	---	47.233	671.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	19528.90	6010.46	18936.30	5894.60	13041.71	388.108	8166.0	1639.0
28.02.2026	21207.48	7684.94	20547.08	7533.90	13013.18	435.340	8837.0	1640.0
Итого:	1678.59	1674.48	1610.78	1639.30	-28.52	47.233	671.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____