Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 25 (2.1 МКД (ООО "ПРОФКОМ"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115462
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 325571	КТСП-Н SN 23295г
Обратка:	ПРЭМ SN 325327	КТСП-Н SN 23295х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	104.22	65.72	38.50	98.15	94.91	3.35	93.76	93.02	0.79	0.73	0.00	0.00	3.623	24.0	0.0	
02.02.2026	99.74	63.26	36.48	92.15	89.30	3.13	88.33	87.65	0.78	0.68	0.00	0.00	3.231	24.0	0.0	
03.02.2026	92.24	60.12	32.12	93.71	91.18	2.73	90.31	89.64	0.75	0.67	0.00	0.00	2.905	24.0	0.0	
04.02.2026	96.39	62.16	34.23	94.18	91.43	2.97	90.50	89.79	0.79	0.71	0.00	0.00	3.104	24.0	0.0	
05.02.2026	103.25	63.45	39.80	89.22	86.16	3.50	85.30	84.55	0.88	0.75	0.00	0.00	3.405	24.0	0.0	
06.02.2026	100.23	64.53	35.70	97.45	94.42	3.16	93.38	92.61	0.83	0.77	0.00	0.00	3.342	24.0	0.0	
07.02.2026	98.30	63.92	34.38	97.79	94.88	3.02	93.84	93.08	0.81	0.75	0.00	0.00	3.234	24.0	0.0	
08.02.2026	94.92	61.34	33.58	95.29	92.56	2.90	91.66	90.94	0.79	0.72	0.00	0.00	3.084	24.0	0.0	
09.02.2026	106.01	67.69	38.32	97.30	93.99	3.47	92.82	92.02	0.87	0.80	0.00	0.00	3.569	24.0	0.0	
10.02.2026	110.08	70.12	39.96	98.30	94.73	3.70	93.48	92.62	0.93	0.86	0.00	0.00	3.752	24.0	0.0	
11.02.2026	109.89	68.94	40.95	96.23	92.67	3.77	91.52	90.67	0.93	0.85	0.00	0.00	3.764	24.0	0.0	
12.02.2026	100.23	65.39	34.84	99.02	95.98	3.12	94.88	94.09	0.84	0.79	0.00	0.00	3.315	24.0	0.0	
13.02.2026	93.45	62.17	31.28	96.29	93.70	2.72	92.72	92.02	0.76	0.70	0.00	0.00	2.905	24.0	0.0	
14.02.2026	84.52	57.62	26.90	98.84	96.61	2.28	95.76	95.10	0.69	0.66	0.00	0.00	2.577	24.0	0.0	
15.02.2026	79.47	54.03	25.44	93.65	91.70	2.11	91.04	90.42	0.68	0.62	0.00	0.00	2.316	24.0	0.0	
16.02.2026	85.27	58.34	26.93	98.73	96.50	2.29	95.61	94.96	0.68	0.65	0.00	0.00	2.576	24.0	0.0	
17.02.2026	87.14	58.85	28.29	95.58	93.30	2.41	92.44	91.79	0.71	0.66	0.00	0.00	2.618	24.0	0.0	
18.02.2026	96.55	60.69	35.86	88.12	85.44	3.09	84.67	83.97	0.82	0.70	0.00	0.00	3.042	24.0	0.0	
19.02.2026	99.78	63.35	36.43	92.56	89.64	3.21	88.72	87.97	0.85	0.75	0.00	0.00	3.241	24.0	0.0	
20.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
21.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
22.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
23.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
24.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
25.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
26.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
27.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
28.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	96.93	62.72	34.21	---	---	3.00	---	---	0.80	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1812.54	1759.08	---	1740.73	1726.91	---	13.82	---	---	59.602	456.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	64191.39	62630.05	62325.12	61800.31	524.81	1769.502	30413.0	53.0
19.02.2026	66003.94	64389.13	64065.85	63527.22	538.64	1829.103	30869.0	53.0
Итого:	1812.54	1759.08	1740.73	1726.91	13.82	59.602	456.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____