Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Советской Армии ул, д. 19 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТСРВ-024 Заводской номер: 1300641
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 2016619
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1365007
Схема измерений: Пользовательская

Дата	tнв	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	Mтс	P1	P2	W1	W2	Wтс	Wгв	tхв	Tнар	НС	NSCodes
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	т	т		т	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	°C	ч		
01.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
02.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
03.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
04.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
05.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
06.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
07.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
08.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
09.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
10.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
11.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
12.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
13.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
14.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
15.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
16.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
17.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
18.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
19.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
20.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
21.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
22.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
23.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
24.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
25.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	*	5, 11
26.02.2026	0.00	32.09	17.17	14.92	30.17	30.44	28.99	30.06	-3.60	-1.06	0.00	0.00	2.79	1.50	1.298	0.00	0.00	7.72	*	5, 11
27.02.2026	0.00	93.45	50.20	43.25	90.59	91.49	87.23	90.38	-3.54	-3.15	0.00	0.00	8.16	4.38	3.777	0.00	0.00	24.00		
28.02.2026	0.00	92.04	42.62	49.42	88.00	88.73	84.82	87.94	-3.61	-3.12	0.00	0.00	7.81	3.62	4.197	0.00	0.00	24.00		
Средние:	0.00	7.77	3.93	3.84	---	---	---	---	-0.38	---	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	---		
Итого:	---	---	---	---	208.76	210.66	201.05	208.38	---	-7.33	---	---	18.77	9.49	9.271	0.00	---	55.72		

Дата	V1	V2	M1	M2	Mтс	W1	W2	Wтс	Wгв	Tнар
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	ч
31.01.2026	268223.42	257580.62	261007.14	255146.31	5801.79	20145.01	11261.88	8881.216	0.00	92565.48
28.02.2026	268432.18	257791.27	261208.19	255354.69	---	20163.78	11271.37	---	---	92621.20
Итого:	208.76	210.66	201.05	208.38		18.77	9.49			55.72

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____