Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 36 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 115464
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 411294	КТСП-Н SN 32101г
Обратка:	ПРЭМ SN 334494	КТСП-Н SN 32101х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	98.99	44.04	54.95	27.62	26.41	4.48	26.49	26.16	1.25	0.33	0.00	0.00	1.457	24.0	0.0	
02.02.2026	94.40	41.57	52.83	25.82	24.76	4.18	24.85	24.56	1.18	0.29	0.00	0.00	1.314	24.0	0.0	
03.02.2026	88.14	40.91	47.23	26.15	25.20	3.68	25.27	24.99	1.11	0.28	0.00	0.00	1.194	24.0	0.0	
04.02.2026	90.83	42.06	48.77	26.41	25.42	3.84	25.48	25.20	1.13	0.29	0.00	0.00	1.243	24.0	0.0	
05.02.2026	96.89	41.18	55.71	25.00	23.92	4.43	24.02	23.72	1.23	0.29	0.00	0.00	1.339	24.0	0.0	
06.02.2026	95.46	43.94	51.52	27.40	26.28	4.18	26.35	26.04	1.21	0.32	0.00	0.00	1.359	24.0	0.0	
07.02.2026	93.56	43.37	50.19	27.58	26.48	4.04	26.55	26.24	1.18	0.31	0.00	0.00	1.334	24.0	0.0	
08.02.2026	90.24	41.70	48.54	26.93	25.90	3.91	26.00	25.68	1.23	0.32	0.00	0.00	1.262	24.0	0.0	
09.02.2026	99.57	45.54	54.03	27.27	26.05	4.56	26.14	25.79	1.34	0.35	0.00	0.00	1.414	24.0	0.0	
10.02.2026	104.19	39.71	64.48	27.89	26.46	5.26	26.64	26.24	1.53	0.40	0.00	0.00	1.722	24.0	0.0	
11.02.2026	103.97	46.96	57.01	27.13	25.79	5.06	25.92	25.52	1.58	0.41	0.00	0.00	1.481	24.0	0.0	
12.02.2026	95.81	44.30	51.51	28.07	26.91	4.24	26.99	26.65	1.26	0.34	0.00	0.00	1.391	24.0	0.0	
13.02.2026	89.44	40.83	48.61	27.21	26.21	3.74	26.28	26.00	1.08	0.28	0.00	0.00	1.278	24.0	0.0	
14.02.2026	81.22	39.78	41.44	27.95	27.09	3.14	27.14	26.88	0.97	0.26	0.00	0.00	1.124	24.0	0.0	
15.02.2026	75.90	36.84	39.06	26.31	25.57	2.84	25.64	25.40	0.91	0.23	0.00	0.00	1.000	24.0	0.0	
16.02.2026	80.91	40.39	40.52	27.88	27.01	3.17	27.08	26.80	1.04	0.28	0.00	0.00	1.096	24.0	0.0	
17.02.2026	83.00	40.65	42.35	27.02	26.13	3.36	26.21	25.92	1.11	0.29	0.00	0.00	1.109	24.0	0.0	
18.02.2026	90.21	40.11	50.10	24.66	23.69	4.01	23.80	23.51	1.25	0.30	0.00	0.00	1.192	24.0	0.0	
19.02.2026	94.39	43.28	51.11	25.93	24.84	4.30	24.96	24.62	1.37	0.34	0.00	0.00	1.276	24.0	0.0	
20.02.2026	91.50	41.23	50.27	25.94	24.87	4.18	25.01	24.67	1.37	0.34	0.00	0.00	1.257	24.0	0.0	
21.02.2026	89.42	41.02	48.40	25.89	24.87	4.02	25.01	24.67	1.35	0.34	0.00	0.00	1.211	24.0	0.0	
22.02.2026	93.05	40.76	52.29	24.97	23.90	4.39	24.06	23.70	1.47	0.35	0.00	0.00	1.258	24.0	0.0	
23.02.2026	94.28	40.64	53.64	24.91	23.81	4.52	23.97	23.61	1.51	0.36	0.00	0.00	1.287	24.0	0.0	
24.02.2026	87.13	41.13	46.00	26.61	25.59	3.90	25.74	25.38	1.41	0.36	0.00	0.00	1.184	24.0	0.0	
25.02.2026	89.14	40.34	48.80	25.45	24.42	4.11	24.58	24.23	1.44	0.35	0.00	0.00	1.200	24.0	0.0	
26.02.2026	94.70	42.45	52.25	26.81	25.63	4.52	25.79	25.40	1.54	0.39	0.00	0.00	1.348	24.0	0.0	
27.02.2026	92.16	42.51	49.65	27.02	25.88	4.30	26.04	25.65	1.51	0.39	0.00	0.00	1.294	24.0	0.0	
28.02.2026	91.58	43.81	47.77	28.12	26.97	4.17	27.12	26.72	1.47	0.40	0.00	0.00	1.296	24.0	0.0	
Средние:	91.79	41.82	49.97	---	---	4.09	---	---	1.29	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	745.95	716.07	---	719.12	709.94	---	9.18	---	---	35.918	672.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	885.70	848.35	850.60	840.14	10.46	44.422	779.0	0.0
28.02.2026	1631.65	1564.42	1569.72	1550.08	19.64	80.341	1451.0	0.0
Итого:	745.95	716.07	719.12	709.94	9.18	35.918	672.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____