Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 62 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130477
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 275789	КТСП-Н SN 9239г
Обратка:	ПРЭМ SN 277244	КТСП-Н SN 9239х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	103.08	52.02	51.06	29.36	28.07	4.51	28.07	27.70	1.33	0.37	0.00	0.00	1.436	24.0	0.0	
02.02.2026	97.94	48.06	49.88	26.66	25.54	4.27	25.59	25.26	1.27	0.32	0.00	0.00	1.278	24.0	0.0	
03.02.2026	91.36	47.13	44.23	27.63	26.58	3.85	26.64	26.30	1.29	0.34	0.00	0.00	1.179	24.0	0.0	
04.02.2026	94.44	48.73	45.71	28.12	27.03	3.96	27.06	26.72	1.25	0.34	0.00	0.00	1.238	24.0	0.0	
05.02.2026	100.85	47.92	52.93	25.37	24.25	4.51	24.30	23.98	1.31	0.32	0.00	0.00	1.288	24.0	0.0	
06.02.2026	99.12	50.78	48.34	29.15	27.95	4.21	27.96	27.60	1.28	0.36	0.00	0.00	1.353	24.0	0.0	
07.02.2026	96.96	50.22	46.74	29.01	27.86	4.04	27.86	27.52	1.24	0.34	0.00	0.00	1.304	24.0	0.0	
08.02.2026	93.56	49.19	44.37	28.54	27.47	3.83	27.48	27.15	1.22	0.33	0.00	0.00	1.220	24.0	0.0	
09.02.2026	103.50	52.35	51.15	28.65	27.40	4.48	27.38	27.04	1.27	0.35	0.00	0.00	1.403	24.0	0.0	
10.02.2026	108.36	54.72	53.64	29.20	27.83	4.81	27.81	27.44	1.34	0.37	0.00	0.00	1.496	24.0	0.0	
11.02.2026	108.24	53.89	54.35	28.47	27.13	4.84	27.11	26.75	1.34	0.36	0.00	0.00	1.478	24.0	0.0	
12.02.2026	99.26	51.88	47.38	29.37	28.17	4.16	28.16	27.81	1.25	0.35	0.00	0.00	1.336	24.0	0.0	
13.02.2026	92.46	49.00	43.46	28.45	27.40	3.75	27.41	27.08	1.21	0.33	0.00	0.00	1.192	24.0	0.0	
14.02.2026	83.82	46.57	37.25	29.27	28.35	3.21	28.38	28.06	1.13	0.32	0.00	0.00	1.057	24.0	0.0	
15.02.2026	78.48	43.21	35.27	27.01	26.22	2.98	26.27	25.98	1.11	0.29	0.00	0.00	0.926	24.0	0.0	
16.02.2026	83.85	46.52	37.33	29.53	28.60	3.22	28.63	28.30	1.16	0.33	0.00	0.00	1.069	24.0	0.0	
17.02.2026	85.95	47.21	38.74	28.61	27.66	3.36	27.69	27.37	1.18	0.33	0.00	0.00	1.073	24.0	0.0	
18.02.2026	93.75	46.99	46.76	25.45	24.46	3.99	24.51	24.20	1.28	0.31	0.00	0.00	1.147	24.0	0.0	
19.02.2026	97.79	49.33	48.46	26.79	25.68	4.24	25.71	25.38	1.31	0.34	0.00	0.00	1.248	24.0	0.0	
20.02.2026	94.57	48.36	46.21	26.95	25.88	4.05	25.93	25.58	1.34	0.35	0.00	0.00	1.200	24.0	0.0	
21.02.2026	92.87	47.95	44.92	27.29	26.24	3.95	26.29	25.95	1.32	0.35	0.00	0.00	1.182	24.0	0.0	
22.02.2026	96.57	47.72	48.85	25.94	24.85	4.28	24.92	24.58	1.39	0.34	0.00	0.00	1.219	24.0	0.0	
23.02.2026	97.92	48.42	49.50	26.16	25.04	4.38	25.11	24.76	1.42	0.36	0.00	0.00	1.245	24.0	0.0	
24.02.2026	90.37	47.76	42.61	27.90	26.86	3.81	26.93	26.56	1.36	0.36	0.00	0.00	1.148	24.0	0.0	
25.02.2026	92.45	46.78	45.67	26.42	25.37	4.02	25.46	25.10	1.39	0.35	0.00	0.00	1.163	24.0	0.0	
26.02.2026	95.41	49.01	46.40	21.25	20.61	3.07	20.43	20.37	0.31	0.06	0.00	0.00	0.950	24.0	0.0	*
27.02.2026	95.45	48.89	46.56	27.30	26.15	4.28	26.25	25.85	1.52	0.40	0.00	0.00	1.224	24.0	0.0	
28.02.2026	94.40	46.66	47.74	25.81	24.74	4.27	24.84	24.48	1.49	0.37	0.00	0.00	1.187	24.0	0.0	
Средние:	95.10	48.83	46.27	---	---	4.01	---	---	1.26	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	769.66	739.36	---	740.18	730.86	---	9.32	---	---	34.235	672.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	7345.46	7115.05	7125.92	7042.50	83.42	257.012	9660.0	118.0
28.02.2026	8115.12	7854.42	7866.10	7773.36	92.74	291.247	10332.0	118.0
Итого:	769.66	739.36	740.18	730.86	9.32	34.235	672.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____