Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА015
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	ПРИМ SN 504426	Коммуналец СДВ-И SN 100563	КТПТР-05 SN 8397
Обратка:	ПРИМ SN 502702		КТПТР-05 SN 8397А
Подача, горячая вода:			
Обратка, горячая вода:			

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата	T1	T2	T3	T4	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	P1	Qt1	Qt2	dQt	tm1	ts1
	°C	°C	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.02.2026	94.19	48.83	93.58	52.05	45.36	2.70	2.64	62.29	62.64	0.43	2.834	2.591	0.243	24.0	24.0
02.02.2026	98.86	48.79	98.23	52.52	50.07	2.44	2.41	56.14	57.11	0.43	2.814	2.564	0.250	24.0	24.0
03.02.2026	95.74	49.17	95.17	52.42	46.57	2.59	2.56	59.68	60.77	0.42	2.787	2.553	0.233	24.0	24.0
04.02.2026	88.84	46.46	88.33	49.25	42.38	2.46	2.44	57.15	57.94	0.43	2.425	2.232	0.193	24.0	24.0
05.02.2026	92.03	46.39	91.44	49.57	45.64	2.37	2.33	54.75	55.45	0.44	2.507	2.293	0.214	24.0	24.0
06.02.2026	100.32	50.48	99.67	53.94	49.83	2.59	2.53	59.57	60.01	0.42	2.976	2.728	0.248	24.0	24.0
07.02.2026	96.38	48.23	95.77	51.34	48.15	2.40	2.36	55.35	56.02	0.44	2.673	2.459	0.214	24.0	24.0
08.02.2026	94.22	47.38	93.65	50.62	46.83	2.39	2.36	55.25	56.11	0.44	2.589	2.377	0.212	24.0	24.0
09.02.2026	90.52	46.87	89.99	49.62	43.65	2.45	2.41	56.82	57.21	0.44	2.487	2.295	0.193	24.0	24.0
10.02.2026	100.59	49.62	99.92	52.89	50.97	2.39	2.32	54.96	55.04	0.43	2.809	2.587	0.221	24.0	24.0
11.02.2026	103.94	51.31	103.25	54.40	52.64	2.40	2.35	55.16	55.68	0.42	2.913	2.700	0.213	24.0	24.0
12.02.2026	103.92	50.98	103.24	54.32	52.94	2.39	2.34	54.82	55.43	0.42	2.908	2.685	0.223	24.0	24.0
13.02.2026	95.08	48.27	94.52	51.29	46.81	2.44	2.39	56.26	56.74	0.43	2.636	2.427	0.208	24.0	24.0
14.02.2026	90.10	47.38	89.60	50.10	42.72	2.53	2.49	58.62	59.06	0.43	2.509	2.315	0.194	24.0	24.0
15.02.2026	81.62	44.94	81.22	46.77	36.68	2.57	2.51	59.80	59.70	0.44	2.188	2.049	0.139	24.0	24.0
16.02.2026	76.28	44.47	75.92	45.32	31.80	2.83	2.77	66.09	65.80	0.42	2.101	2.023	0.078	24.0	24.0
17.02.2026	79.89	47.26	79.36	49.40	32.63	2.53	2.40	59.07	57.07	0.43	1.983	1.814	0.169	24.0	24.0
18.02.2026	83.42	45.33	82.93	47.56	38.09	2.35	2.32	54.81	55.14	0.44	2.078	1.925	0.153	24.0	24.0
19.02.2026	91.80	47.81	91.23	51.11	44.00	2.52	2.47	58.33	58.73	0.43	2.564	2.334	0.230	24.0	24.0
20.02.2026	95.02	48.58	94.43	51.76	46.44	2.44	2.39	56.35	56.66	0.43	2.626	2.404	0.221	24.0	24.0
21.02.2026	92.71	47.81	92.16	50.71	44.90	2.41	2.36	55.70	55.93	0.44	2.501	2.306	0.195	24.0	24.0
22.02.2026	89.99	47.40	89.48	50.14	42.58	2.50	2.45	57.96	58.25	0.44	2.473	2.280	0.193	24.0	24.0
23.02.2026	95.94	49.17	95.36	52.53	46.77	2.53	2.49	58.45	59.06	0.44	2.730	2.500	0.231	24.0	24.0
24.02.2026	95.74	48.13	95.18	51.53	47.62	2.36	2.34	54.39	55.58	0.44	2.592	2.375	0.217	24.0	24.0
25.02.2026	88.19	46.22	87.69	48.90	41.97	2.40	2.37	55.69	56.42	0.44	2.341	2.156	0.185	24.0	24.0
26.02.2026	90.87	47.55	90.34	50.26	43.32	2.44	2.42	56.46	57.35	0.43	2.447	2.261	0.186	24.0	24.0
27.02.2026	95.53	48.61	94.96	51.59	46.92	2.35	2.34	54.27	55.59	0.45	2.549	2.353	0.197	24.0	24.0
28.02.2026	93.51	48.66	92.96	51.40	44.85	2.42	2.41	55.96	57.20	0.44	2.509	2.322	0.187	24.0	24.0
Средние:	92.69	47.93	92.13	50.83	44.75	2.47	2.43	---	---	0.43	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	1600.16	1613.67	---	71.550	65.909	5.641	672.0	672.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	Qt_itog2	dQt_itog	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.01.2026	160608.70	185165.80	5309.796	4212.324	1097.472	75446.9	78749.1
28.02.2026	162208.86	186779.47	5381.347	4278.233	1103.113	76118.9	79421.1
Итого:	1600.16	1613.67	71.550	65.909	5.641	672.0	672.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации