Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Космонавтов ш, д. 121 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 104502
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 306775	КТСП-Н SN 12083г
Обратка:	ПРЭМ SN 307822	КТСП-Н SN 12083х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
02.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
03.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
04.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
05.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
06.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
07.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
08.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
09.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
10.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
11.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
12.02.2026	0.00	0.00	0.00	89.39	87.64	1.98	87.77	86.29	1.70	1.48	---	---	0.426	24.0	9.0	*
13.02.2026	86.65	43.43	43.22	47.43	45.75	3.61	45.89	45.34	1.21	0.55	0.00	0.00	1.983	13.0	11.0	*
14.02.2026	81.38	43.62	37.76	98.30	94.05	4.42	95.45	93.19	2.40	2.26	0.00	0.00	3.604	24.0	0.0	
15.02.2026	76.04	40.60	35.44	96.54	92.55	4.22	94.06	91.80	2.43	2.26	0.00	0.00	3.333	24.0	0.0	
16.02.2026	80.47	42.88	37.59	96.84	92.65	4.42	94.08	91.78	2.47	2.30	0.00	0.00	3.537	24.0	0.0	
17.02.2026	82.95	43.78	39.17	95.69	91.44	4.54	92.80	90.59	2.41	2.21	0.00	0.00	3.633	24.0	0.0	
18.02.2026	90.45	44.92	45.53	95.27	90.48	5.16	91.95	89.59	2.60	2.36	0.00	0.00	4.188	24.0	0.0	
19.02.2026	94.80	47.82	46.98	97.08	91.86	5.53	93.40	90.86	2.76	2.54	0.00	0.00	4.394	24.0	0.0	
20.02.2026	92.04	46.43	45.61	93.81	90.83	3.23	90.42	89.87	0.61	0.55	0.00	0.00	4.128	24.0	0.0	
21.02.2026	89.75	45.99	43.76	98.90	93.19	5.95	95.50	92.22	3.49	3.28	0.00	0.00	4.181	24.0	0.0	
22.02.2026	93.61	47.29	46.32	97.72	91.93	6.11	94.07	90.95	3.37	3.12	0.00	0.00	4.362	24.0	0.0	
23.02.2026	95.31	47.87	47.44	99.60	93.76	6.04	95.78	92.73	3.24	3.05	0.00	0.00	4.544	24.0	0.0	
24.02.2026	87.46	45.68	41.78	97.67	92.46	5.48	94.43	91.53	3.12	2.90	0.00	0.00	3.945	24.0	0.0	
25.02.2026	89.41	46.04	43.37	96.31	91.20	5.45	93.01	90.25	3.01	2.76	0.00	0.00	4.035	24.0	0.0	
26.02.2026	94.75	47.92	46.83	97.54	92.03	5.81	93.82	91.00	3.05	2.82	0.00	0.00	4.401	24.0	0.0	
27.02.2026	92.45	46.58	45.87	95.56	90.31	5.65	92.10	89.35	3.03	2.75	0.00	0.00	4.226	24.0	0.0	
28.02.2026	91.49	46.13	45.36	96.60	91.38	5.55	93.17	90.45	2.96	2.72	0.00	0.00	4.230	24.0	0.0	
Средние:	83.47	42.76	40.71	---	---	4.89	---	---	2.58	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1590.25	1513.51	---	1537.70	1497.79	---	39.91	---	---	63.150	397.0	20.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
11.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	0.0
28.02.2026	1500.86	1425.87	1449.93	1411.50	38.43	62.724	373.0	20.0
Итого:	1500.86	1425.87	1449.93	1411.50	38.43	62.724	373.0	20.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____