

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Героев Хасана ул, д. 157 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00160313
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 368408

ПРЭМ SN 362276

Датчик температуры:

КТС-Б SN 5033г

КТС-Б SN 5033х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	62.65	50.10	12.55	361.08	356.38	1.31	354.64	352.19	0.69	2.45	7.00	7.00	4.446	24.0	0.0	
02.03.2026	61.61	49.54	12.07	360.83	356.29	1.27	354.57	352.22	0.66	2.35	7.00	7.00	4.273	24.0	0.0	
03.03.2026	63.94	50.95	12.99	361.21	356.41	1.34	354.49	352.13	0.67	2.36	7.00	7.00	4.599	24.0	0.0	
04.03.2026	66.34	52.53	13.81	361.67	356.69	1.39	354.50	352.12	0.67	2.38	7.00	7.00	4.892	24.0	0.0	
05.03.2026	68.35	53.92	14.43	361.81	356.67	1.43	354.21	351.86	0.67	2.35	7.00	7.00	5.103	24.0	0.0	
06.03.2026	67.46	53.44	14.02	361.75	356.71	1.40	354.33	351.98	0.67	2.35	7.00	7.00	4.961	24.0	0.0	
07.03.2026	66.78	53.09	13.69	361.63	356.68	1.38	354.37	352.00	0.67	2.37	7.00	7.00	4.848	24.0	0.0	
08.03.2026	64.78	51.70	13.08	361.39	356.60	1.33	354.54	352.17	0.67	2.37	7.00	7.00	4.634	24.0	0.0	
09.03.2026	66.79	52.62	14.17	361.82	356.79	1.40	354.51	352.18	0.66	2.33	7.00	7.00	5.017	24.0	0.0	
10.03.2026	68.54	53.89	14.65	361.94	356.76	1.44	354.31	351.93	0.67	2.38	7.00	7.00	5.183	24.0	0.0	
11.03.2026	59.55	48.17	11.38	360.61	356.21	1.23	354.72	352.33	0.68	2.39	7.00	7.00	4.030	24.0	0.0	
12.03.2026	53.05	44.04	9.01	359.70	355.82	1.08	355.00	352.60	0.68	2.40	7.00	7.00	3.192	24.0	0.0	
13.03.2026	52.32	43.71	8.61	359.54	355.77	1.05	354.96	352.59	0.67	2.37	7.00	7.00	3.050	24.0	0.0	
14.03.2026	47.30	40.49	6.81	358.80	355.38	0.96	355.06	352.66	0.68	2.40	7.00	7.00	2.413	24.0	0.0	
15.03.2026	48.07	40.97	7.10	358.87	355.42	0.97	355.00	352.60	0.68	2.40	7.00	7.00	2.517	24.0	0.0	
16.03.2026	53.11	44.59	8.52	359.44	355.70	1.05	354.72	352.39	0.66	2.33	7.00	7.00	3.016	24.0	0.0	
17.03.2026	51.26	43.36	7.90	359.21	355.61	1.01	354.82	352.47	0.66	2.35	7.00	7.00	2.797	24.0	0.0	
18.03.2026	53.13	44.76	8.37	359.35	355.65	1.03	354.65	352.33	0.66	2.32	7.00	7.00	2.959	24.0	0.0	
19.03.2026	53.95	45.44	8.51	359.45	355.72	1.04	354.58	352.30	0.65	2.28	7.00	7.00	3.015	24.0	0.0	
20.03.2026	53.94	45.42	8.52	359.52	355.79	1.04	354.68	352.37	0.65	2.31	7.00	7.00	3.020	24.0	0.0	
21.03.2026	51.61	43.82	7.79	359.18	355.59	1.00	354.75	352.38	0.67	2.37	7.00	7.00	2.760	24.0	0.0	
22.03.2026	52.67	44.48	8.19	359.32	355.66	1.02	354.68	352.39	0.65	2.29	7.00	7.00	2.903	24.0	0.0	
23.03.2026	48.16	41.59	6.57	363.25	359.87	0.93	359.31	356.94	0.66	2.37	7.00	7.00	2.356	24.0	0.0	
24.03.2026	44.61	39.12	5.49	358.39	355.25	0.88	355.04	352.76	0.64	2.28	7.00	7.00	1.945	24.0	0.0	
25.03.2026	43.43	38.18	5.25	358.24	355.17	0.86	355.10	352.75	0.66	2.35	7.00	7.00	1.860	24.0	0.0	
26.03.2026	44.27	38.73	5.54	358.29	355.18	0.87	355.02	352.67	0.66	2.35	7.00	7.00	1.964	24.0	0.0	
27.03.2026	43.76	38.46	5.30	358.19	355.11	0.86	354.96	352.67	0.65	2.29	7.00	7.00	1.876	24.0	0.0	
28.03.2026	39.11	35.26	3.85	357.60	354.74	0.80	355.07	352.70	0.67	2.37	7.00	7.00	1.364	24.0	0.0	
29.03.2026	41.42	36.72	4.70	357.92	354.94	0.84	355.05	352.69	0.67	2.36	7.00	7.00	1.666	24.0	0.0	
30.03.2026	41.42	36.81	4.61	357.96	355.01	0.83	355.08	352.81	0.64	2.27	7.00	7.00	1.632	24.0	0.0	
31.03.2026	41.77	36.97	4.80	357.96	354.98	0.84	355.04	352.70	0.66	2.34	7.00	7.00	1.696	24.0	0.0	
Средние:	54.04	44.93	9.11	---	---	1.09	---	---	0.66	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	11155.92	11034.55	---	11001.76	10928.88	---	72.88	---	---	99.987	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	130960.72	129329.83	129074.15	128059.94	1014.21	1248.617	11933.0	29.0
31.03.2026	142116.64	140364.38	140075.91	138988.82	1087.09	1348.604	12677.0	29.0
Итого:	11155.92	11034.55	11001.76	10928.88	72.88	99.987	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации