

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Карпинского ул, д. 78 (2.2 МКД УК "Профком")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130392
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 357981
Обратка: ПРЭМ SN 290553
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТСП-Н SN 3026x
КТСП-Н SN 3026г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	64.41	56.75	7.66	166.53	164.92	0.97	163.34	162.42	0.57	0.92	0.00	0.00	1.250	24.0	0.0	
02.03.2026	63.07	55.77	7.30	166.39	164.81	0.95	163.33	162.39	0.57	0.94	0.00	0.00	1.191	24.0	0.0	
03.03.2026	66.14	58.20	7.94	166.65	165.00	0.99	163.30	162.38	0.57	0.92	0.00	0.00	1.297	24.0	0.0	
04.03.2026	69.14	60.53	8.61	166.86	165.14	1.04	163.23	162.32	0.56	0.91	0.00	0.00	1.405	24.0	0.0	
05.03.2026	70.67	61.77	8.90	166.97	165.22	1.05	163.19	162.29	0.55	0.90	0.00	0.00	1.453	24.0	0.0	
06.03.2026	71.32	62.33	8.99	167.11	165.36	1.05	163.26	162.38	0.55	0.89	0.00	0.00	1.467	24.0	0.0	
07.03.2026	68.45	60.20	8.25	166.99	165.31	1.01	163.42	162.52	0.56	0.91	0.00	0.00	1.347	24.0	0.0	
08.03.2026	69.80	60.74	9.06	146.19	144.65	1.06	142.96	142.16	0.56	0.80	0.00	0.00	1.294	21.0	3.0	*
09.03.2026	74.39	64.53	9.86	167.59	165.70	1.13	163.43	162.52	0.56	0.91	0.00	0.00	1.611	24.0	0.0	
10.03.2026	74.34	64.57	9.77	167.56	165.67	1.13	163.41	162.49	0.57	0.92	0.00	0.00	1.596	24.0	0.0	
11.03.2026	61.39	54.48	6.91	166.64	165.08	0.94	163.71	162.75	0.59	0.96	0.00	0.00	1.129	24.0	0.0	
12.03.2026	51.75	46.72	5.03	165.81	164.47	0.81	163.69	162.74	0.58	0.95	0.00	0.00	0.823	24.0	0.0	
13.03.2026	48.65	44.24	4.41	165.56	164.29	0.77	163.68	162.74	0.58	0.95	0.00	0.00	0.719	24.0	0.0	
14.03.2026	46.16	42.24	3.92	165.55	164.31	0.75	163.85	162.89	0.59	0.96	0.00	0.00	0.642	24.0	0.0	
15.03.2026	45.40	41.65	3.75	165.31	164.08	0.75	163.67	162.70	0.60	0.97	0.00	0.00	0.612	24.0	0.0	
16.03.2026	47.05	43.07	3.98	165.55	164.25	0.79	163.78	162.77	0.62	1.01	0.00	0.00	0.650	24.0	0.0	
17.03.2026	46.35	42.61	3.74	165.52	164.21	0.79	163.80	162.76	0.64	1.04	0.00	0.00	0.611	24.0	0.0	
18.03.2026	46.95	43.14	3.81	165.47	164.12	0.82	163.72	162.64	0.66	1.08	0.00	0.00	0.622	24.0	0.0	
19.03.2026	45.88	42.27	3.61	165.37	164.03	0.82	163.69	162.61	0.66	1.08	0.00	0.00	0.591	24.0	0.0	
20.03.2026	45.15	41.67	3.48	165.36	164.02	0.82	163.73	162.63	0.67	1.10	0.00	0.00	0.569	24.0	0.0	
21.03.2026	47.84	43.80	4.04	165.77	164.33	0.87	163.94	162.81	0.69	1.14	0.00	0.00	0.660	24.0	0.0	
22.03.2026	46.83	43.04	3.79	165.88	164.45	0.87	164.13	162.97	0.71	1.16	0.00	0.00	0.620	24.0	0.0	
23.03.2026	44.86	41.43	3.43	165.76	164.36	0.85	164.15	162.99	0.71	1.16	0.00	0.00	0.562	24.0	0.0	
24.03.2026	43.86	40.61	3.25	165.71	164.31	0.85	164.17	163.00	0.71	1.17	0.00	0.00	0.533	24.0	0.0	
25.03.2026	43.22	40.06	3.16	165.69	164.29	0.85	164.19	163.01	0.72	1.18	0.00	0.00	0.518	24.0	0.0	
26.03.2026	43.61	40.48	3.13	165.74	164.32	0.86	164.22	163.01	0.74	1.21	0.00	0.00	0.514	24.0	0.0	
27.03.2026	42.90	39.94	2.96	165.70	164.28	0.86	164.22	163.00	0.75	1.22	0.00	0.00	0.485	24.0	0.0	
28.03.2026	39.97	37.52	2.45	165.47	164.09	0.84	164.18	162.96	0.74	1.22	0.00	0.00	0.400	24.0	0.0	
29.03.2026	41.97	39.10	2.87	165.68	164.25	0.87	164.27	163.02	0.76	1.24	0.00	0.00	0.470	24.0	0.0	
30.03.2026	41.71	39.02	2.69	165.67	164.23	0.87	164.27	163.02	0.76	1.25	0.00	0.00	0.440	24.0	0.0	
31.03.2026	41.49	38.78	2.71	165.65	164.20	0.88	164.26	162.99	0.78	1.27	0.00	0.00	0.443	24.0	0.0	
Средние:	53.38	48.11	5.27	---	---	0.90	---	---	0.64	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5127.68	5081.72	---	5056.18	5023.86	---	32.32	---	---	26.522	741.0	3.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	37882.64	36297.96	35874.53	34687.10	1187.44	764.234	31632.0	62.0
31.03.2026	43010.31	41379.68	40930.71	39710.96	1219.75	790.756	32373.0	65.0
Итого:	5127.68	5081.72	5056.18	5023.86	32.32	26.522	741.0	3.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации