Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Мира ул, д. 6А (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1002446
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-420 SN 110180	ВЗЛЕТ ТПС SN 1922269
Обратка:		ВЗЛЕТ ТПС SN 1922277

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.03.2026	64.65	54.48	10.17	480.91	474.72	1.30	4.92	4.92	4.92	24.00	0.00	
02.03.2026	64.02	54.16	9.86	480.91	474.82	1.28	4.77	4.77	4.77	24.00	0.00	
03.03.2026	66.58	56.00	10.58	480.53	474.46	1.27	5.11	5.11	5.11	24.00	0.00	
04.03.2026	69.71	58.21	11.50	480.06	474.13	1.24	5.56	5.56	5.56	24.00	0.00	
05.03.2026	73.73	61.22	12.51	479.33	473.58	1.21	6.03	6.03	6.03	24.00	0.00	
06.03.2026	76.38	63.33	13.05	478.86	473.31	1.17	6.29	6.29	6.29	24.00	0.00	
07.03.2026	75.49	62.82	12.67	479.08	473.68	1.13	6.11	6.11	6.11	24.00	0.00	
08.03.2026	75.48	62.76	12.72	479.03	473.79	1.10	6.13	6.13	6.13	24.00	0.00	
09.03.2026	79.85	65.50	14.35	478.29	473.15	1.08	6.90	6.90	6.90	24.00	0.00	
10.03.2026	81.23	66.58	14.65	478.05	472.94	1.08	7.04	7.04	7.04	24.00	0.00	
11.03.2026	61.25	52.33	8.92	481.13	474.87	1.31	4.32	4.32	4.32	24.00	0.00	
12.03.2026	51.36	44.89	6.47	482.46	475.76	1.40	3.16	3.16	3.16	24.00	0.00	
13.03.2026	49.74	43.71	6.03	482.74	476.15	1.38	2.95	2.95	2.95	24.00	0.00	
14.03.2026	54.11	47.15	6.96	482.15	476.00	1.28	3.39	3.39	3.39	24.00	0.00	
15.03.2026	57.60	50.09	7.51	481.49	475.59	1.23	3.65	3.65	3.65	24.00	0.00	
16.03.2026	55.14	48.37	6.77	482.07	476.08	1.25	3.29	3.29	3.29	24.00	0.00	
17.03.2026	55.39	48.68	6.71	482.13	476.25	1.23	3.27	3.27	3.27	24.00	0.00	
18.03.2026	54.11	47.75	6.36	482.50	476.63	1.22	3.10	3.10	3.10	24.00	0.00	
19.03.2026	55.73	48.99	6.74	482.11	476.37	1.20	3.28	3.28	3.28	24.00	0.00	
20.03.2026	52.16	46.39	5.77	482.97	477.04	1.24	2.82	2.82	2.82	24.00	0.00	
21.03.2026	45.32	40.95	4.37	483.86	477.48	1.33	2.15	2.15	2.15	24.00	0.00	
22.03.2026	45.80	41.16	4.64	483.83	477.40	1.34	2.28	2.28	2.28	24.00	0.00	
23.03.2026	46.36	41.61	4.75	483.75	477.33	1.34	2.33	2.33	2.33	24.00	0.00	
24.03.2026	47.45	42.53	4.92	483.57	477.31	1.30	2.41	2.41	2.41	24.00	0.00	
25.03.2026	45.56	41.13	4.43	483.68	477.30	1.33	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00	
26.03.2026	44.89	40.62	4.27	483.62	477.19	1.34	2.10	2.10	2.10	24.00	0.00	
27.03.2026	45.97	41.50	4.47	483.72	477.45	1.31	2.20	2.20	2.20	24.00	0.00	
28.03.2026	48.13	43.32	4.81	483.53	477.49	1.26	2.36	2.36	2.36	24.00	0.00	
29.03.2026	42.31	38.82	3.49	484.12	477.57	1.36	1.73	1.73	1.73	24.00	0.00	
30.03.2026	43.47	39.59	3.88	483.99	477.57	1.34	1.91	1.91	1.91	24.00	0.00	
31.03.2026	43.71	39.91	3.80	483.81	477.45	1.32	1.87	1.87	1.87	24.00	0.00	
Средние:	57.18	49.50	7.68	---	---	1.26	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	14938.29	14750.82	---	115.64	115.64	115.64	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2026	577807.95	631338.12	11994.26	11994.26	11994.26	129874.22	3149.01
31.03.2026	592746.24	646088.94	12109.90	12109.90	12109.90	130618.22	3149.01
Итого:	14938.29	14750.82	115.64	115.64	115.64	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации