Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Одоевского ул, д. 38 (НУ (ООО "ПРОФКОМ"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123852
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 356165	КТСП-Н SN 46289г
Обратка:	ПРЭМ SN 360749	КТСП-Н SN 46289х

Подача, горячая вода:
Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	90.53	54.02	36.51	13.56	13.26	0.00	13.08	13.02	0.06	6.00	2.80	0.479	24.0	0.0	
02.03.2026	88.61	53.68	34.93	13.76	13.47	0.00	13.28	13.23	0.05	6.00	2.80	0.465	24.0	0.0	
03.03.2026	93.93	55.74	38.19	13.73	13.40	0.00	13.25	13.16	0.09	6.00	2.80	0.508	24.0	0.0	
04.03.2026	98.36	57.35	41.01	13.64	13.26	0.00	13.13	13.02	0.11	6.00	2.80	0.541	24.0	0.0	
05.03.2026	100.27	58.63	41.64	14.06	13.66	0.00	13.48	13.42	0.06	6.00	2.80	0.566	24.0	0.0	
06.03.2026	100.56	59.96	40.60	14.81	14.38	0.00	14.22	14.14	0.08	6.00	2.80	0.581	24.0	0.0	
07.03.2026	97.91	59.60	38.31	15.33	14.92	0.00	14.67	14.68	-0.01	6.00	2.80	0.563	24.0	0.0	
08.03.2026	99.26	59.87	39.39	15.18	14.76	0.00	14.50	14.52	-0.02	6.00	2.80	0.573	24.0	0.0	
09.03.2026	106.88	61.99	44.89	14.98	14.48	0.00	14.26	14.24	0.02	6.00	2.80	0.641	24.0	0.0	
10.03.2026	106.01	62.72	43.29	15.55	15.06	0.00	14.83	14.82	0.01	6.00	2.80	0.643	24.0	0.0	
11.03.2026	88.84	55.14	33.70	14.95	14.63	0.00	14.42	14.39	0.03	6.00	2.80	0.488	24.0	0.0	
12.03.2026	75.01	48.73	26.28	14.44	14.25	0.00	14.09	14.01	0.08	6.00	2.80	0.371	24.0	0.0	
13.03.2026	71.84	46.31	25.53	13.25	13.13	0.00	13.01	12.89	0.12	6.00	2.80	0.333	24.0	0.0	
14.03.2026	75.42	49.27	26.15	14.17	14.03	0.00	13.84	13.79	0.05	6.00	2.80	0.360	24.0	0.0	
15.03.2026	73.20	48.59	24.61	14.24	14.13	0.00	13.94	13.89	0.05	6.00	2.80	0.344	24.0	0.0	
16.03.2026	71.81	46.95	24.86	13.26	13.18	0.00	13.02	12.94	0.08	6.00	2.80	0.323	24.0	0.0	
17.03.2026	71.95	46.61	25.34	12.68	12.62	0.00	12.43	12.46	-0.03	6.00	2.80	0.317	24.0	0.0	
18.03.2026	70.30	45.59	24.71	12.33	12.28	0.00	12.09	12.16	-0.07	6.00	2.80	0.301	24.0	0.0	
19.03.2026	71.43	47.00	24.43	13.26	13.21	0.00	13.02	13.02	0.00	6.00	2.80	0.318	24.0	0.0	
20.03.2026	71.30	46.67	24.63	12.95	12.91	0.00	12.71	12.70	0.01	6.00	2.80	0.313	24.0	0.0	
21.03.2026	69.32	43.57	25.75	11.24	11.20	0.00	11.00	11.19	-0.19	6.00	2.80	0.285	24.0	0.0	
22.03.2026	69.87	44.39	25.48	11.71	11.66	0.00	11.47	11.66	-0.19	6.00	2.80	0.293	24.0	0.0	
23.03.2026	69.39	44.81	24.58	12.04	12.00	0.00	11.80	11.92	-0.12	6.00	2.80	0.292	24.0	0.0	
24.03.2026	69.49	45.38	24.11	12.43	12.39	0.00	12.19	12.23	-0.04	6.00	2.80	0.295	24.0	0.0	
25.03.2026	67.76	44.29	23.47	12.05	12.03	0.00	11.81	11.97	-0.16	6.00	2.80	0.277	24.0	0.0	
26.03.2026	68.44	44.74	23.70	12.07	12.05	0.00	11.83	11.97	-0.14	6.00	2.80	0.281	24.0	0.0	
27.03.2026	68.40	44.84	23.56	12.00	11.97	0.00	11.76	11.87	-0.11	6.00	2.80	0.277	24.0	0.0	
28.03.2026	69.71	46.07	23.64	12.25	12.22	0.00	12.01	12.07	-0.06	6.00	2.80	0.283	24.0	0.0	
29.03.2026	68.39	44.63	23.76	11.56	11.53	0.00	11.32	11.47	-0.15	6.00	2.80	0.269	24.0	0.0	
30.03.2026	68.42	45.27	23.15	12.18	12.15	0.00	11.94	12.05	-0.11	6.00	2.80	0.277	24.0	0.0	
31.03.2026	69.03	46.23	22.80	12.75	12.71	0.00	12.51	12.51	0.00	6.00	2.80	0.285	24.0	0.0	
Средние:	80.05	50.28	29.77	---	---	---	---	---	---	6.00	2.80	---	---	---	
Итого:	---	---	---	412.41	406.93	0.00	400.91	401.41	-0.50	---	---	12.142	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	3889.80	3819.01	0.00	3780.76	3758.27	22.49	110.399	9506.0	320.0
31.03.2026	4302.21	4225.94	0.00	4181.67	4159.68	21.99	122.541	10250.0	320.0
Итого:	412.41	406.93	0.00	400.91	401.41	-0.50	12.142	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации