Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Подводников ул, д. 11А (2.2 МКД УК "Профком" 2 эт.)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130422
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 281908	КТСП-Н SN 15815г
Обратка:	ПРЭМ SN 281837	КТСП-Н SN 15815х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	64.77	59.61	5.16	108.34	107.01	1.23	106.27	105.26	0.95	1.01	6.00	5.00	0.550	24.0	0.0	
02.03.2026	63.42	58.47	4.95	108.29	106.99	1.21	106.30	105.29	0.95	1.01	6.00	5.00	0.529	24.0	0.0	
03.03.2026	66.49	61.03	5.46	108.40	107.04	1.26	106.24	105.21	0.97	1.03	6.00	5.00	0.582	24.0	0.0	
04.03.2026	69.48	63.66	5.82	108.48	107.08	1.30	106.13	105.09	0.98	1.04	6.00	5.00	0.619	24.0	0.0	
05.03.2026	71.01	64.90	6.11	108.51	107.09	1.32	106.06	105.04	0.97	1.03	6.00	5.00	0.650	24.0	0.0	
06.03.2026	71.62	65.42	6.20	108.58	107.15	1.33	106.09	105.06	0.97	1.03	6.00	5.00	0.660	24.0	0.0	
07.03.2026	68.74	63.03	5.71	108.57	107.18	1.29	106.27	105.24	0.97	1.03	6.00	5.00	0.609	24.0	0.0	
08.03.2026	70.03	63.95	6.08	97.97	93.84	4.30	92.99	92.09	0.97	0.90	6.00	5.00	0.567	21.0	3.0	*
09.03.2026	74.67	68.07	6.60	108.87	107.40	1.36	106.18	105.15	0.97	1.03	6.00	5.00	0.703	24.0	0.0	
10.03.2026	74.65	68.04	6.61	108.81	107.35	1.35	106.13	105.10	0.97	1.03	6.00	5.00	0.704	24.0	0.0	
11.03.2026	61.69	56.96	4.73	108.51	107.25	1.16	106.61	105.63	0.92	0.98	6.00	5.00	0.506	24.0	0.0	
12.03.2026	52.00	48.62	3.38	108.14	107.09	0.98	106.78	105.89	0.83	0.88	6.00	5.00	0.362	24.0	0.0	
13.03.2026	48.88	45.92	2.96	108.06	107.07	0.92	106.86	106.01	0.80	0.85	6.00	5.00	0.318	24.0	0.0	
14.03.2026	46.49	43.84	2.65	108.13	107.18	0.88	107.03	106.20	0.77	0.83	6.00	5.00	0.286	24.0	0.0	
15.03.2026	45.95	43.35	2.60	108.05	107.12	0.86	106.97	106.16	0.76	0.81	6.00	5.00	0.279	24.0	0.0	
16.03.2026	47.79	44.98	2.81	108.27	107.31	0.89	107.11	106.28	0.78	0.83	6.00	5.00	0.302	24.0	0.0	
17.03.2026	47.08	44.41	2.67	108.31	107.36	0.88	107.18	106.36	0.77	0.82	6.00	5.00	0.288	24.0	0.0	
18.03.2026	47.75	44.99	2.76	108.32	107.37	0.89	107.17	106.34	0.77	0.83	6.00	5.00	0.298	24.0	0.0	
19.03.2026	46.64	44.02	2.62	108.28	107.33	0.87	107.17	106.35	0.77	0.82	6.00	5.00	0.283	24.0	0.0	
20.03.2026	45.89	43.35	2.54	108.25	107.33	0.86	107.18	106.37	0.76	0.81	6.00	5.00	0.274	24.0	0.0	
21.03.2026	48.67	45.77	2.90	108.47	107.52	0.88	107.27	106.45	0.76	0.81	6.00	5.00	0.312	24.0	0.0	
22.03.2026	47.50	44.81	2.69	108.50	107.57	0.86	107.35	106.54	0.76	0.81	6.00	5.00	0.290	24.0	0.0	
23.03.2026	45.44	42.98	2.46	108.42	107.52	0.84	107.37	106.58	0.75	0.80	6.00	5.00	0.265	24.0	0.0	
24.03.2026	44.42	42.07	2.35	108.41	107.51	0.84	107.40	106.61	0.74	0.80	6.00	5.00	0.255	24.0	0.0	
25.03.2026	43.75	41.44	2.31	108.42	107.52	0.83	107.45	106.65	0.74	0.80	6.00	5.00	0.250	24.0	0.0	
26.03.2026	44.16	41.81	2.35	108.48	107.58	0.84	107.48	106.69	0.75	0.80	6.00	5.00	0.254	24.0	0.0	
27.03.2026	43.39	41.18	2.21	108.46	107.56	0.83	107.50	106.70	0.75	0.80	6.00	5.00	0.239	24.0	0.0	
28.03.2026	40.37	38.56	1.81	108.29	107.43	0.80	107.46	106.67	0.73	0.79	6.00	5.00	0.196	24.0	0.0	
29.03.2026	42.50	40.39	2.11	108.46	107.57	0.83	107.54	106.74	0.75	0.80	6.00	5.00	0.228	24.0	0.0	
30.03.2026	42.18	40.14	2.04	108.46	107.57	0.82	107.55	106.75	0.75	0.80	6.00	5.00	0.221	24.0	0.0	
31.03.2026	41.94	39.94	2.00	108.45	107.55	0.83	107.55	106.74	0.75	0.81	6.00	5.00	0.217	24.0	0.0	
Средние:	53.85	50.18	3.67	---	---	1.11	---	---	0.83	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3349.95	3313.42	---	3300.61	3273.25	---	27.36	---	---	12.094	741.0	3.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	62194.62	61838.63	61249.95	61041.52	208.43	232.873	19898.0	58.0
31.03.2026	65544.56	65152.05	64550.56	64314.77	235.79	244.967	20639.0	61.0
Итого:	3349.95	3313.42	3300.61	3273.25	27.36	12.094	741.0	3.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации