Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 16 (2.1 МКД УК "Профком")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000187
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 33165	КТСП-Н SN 49416г
Обратка:	Питерфлоу РС SN 2331	КТСП-Н SN 49416х

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.03.2026	91.03	55.89	35.15	67.83	65.17	65.45	64.23	1.88	1.22	6.12	6.12	2.304	24.0	0.0	
02.03.2026	89.01	56.84	32.17	68.95	66.48	66.63	65.48	1.74	1.15	6.12	6.12	2.147	24.0	0.0	
03.03.2026	94.04	57.93	36.11	67.22	64.39	64.72	63.40	2.07	1.33	6.12	6.12	2.341	24.0	0.0	
04.03.2026	98.58	58.34	40.24	65.98	62.87	63.33	61.88	2.30	1.44	6.12	6.12	2.553	24.0	0.0	
05.03.2026	100.57	59.36	41.21	67.16	63.88	64.37	62.85	2.39	1.52	6.12	6.12	2.659	24.0	0.0	
06.03.2026	100.75	59.73	41.02	66.63	63.35	63.85	62.31	2.44	1.54	6.12	6.12	2.625	24.0	0.0	
07.03.2026	97.37	58.05	39.33	65.07	62.02	62.51	61.06	2.35	1.45	6.12	6.12	2.463	24.0	0.0	
08.03.2026	98.82	59.84	38.98	64.69	61.65	62.07	60.63	2.35	1.44	6.12	6.12	2.425	24.0	0.0	
09.03.2026	106.02	60.26	45.76	63.59	60.11	60.69	59.11	2.65	1.59	6.12	6.12	2.785	24.0	0.0	
10.03.2026	105.22	62.74	42.48	66.76	63.24	63.76	62.10	2.64	1.66	6.12	6.12	2.716	24.0	0.0	
11.03.2026	88.80	55.73	33.06	66.28	63.74	64.05	62.82	1.94	1.23	6.12	6.12	2.120	24.0	0.0	
12.03.2026	75.77	50.36	25.41	67.09	65.48	65.39	64.71	1.05	0.68	6.12	6.12	1.662	24.0	0.0	
13.03.2026	71.84	46.27	25.57	57.57	56.76	56.25	56.20	0.09	0.05	6.12	6.12	1.439	24.0	0.0	
14.03.2026	74.65	45.41	29.24	52.74	52.23	51.44	51.74	-0.58	-0.30	6.12	6.12	1.505	24.0	0.0	
15.03.2026	73.44	48.23	25.20	64.52	66.51	62.97	65.79	-4.38	-2.82	6.12	6.12	1.587	24.0	0.0	
16.03.2026	71.76	46.39	25.36	56.48	58.56	55.18	57.98	-4.96	-2.81	6.12	6.12	1.400	24.0	0.0	
17.03.2026	72.58	48.36	24.23	61.07	63.54	59.63	62.85	-5.26	-3.22	6.12	6.12	1.445	24.0	0.0	
18.03.2026	71.09	49.14	21.95	70.47	73.62	68.88	72.80	-5.54	-3.92	6.12	6.12	1.512	24.0	0.0	
19.03.2026	71.98	48.79	23.19	64.09	66.85	62.61	66.11	-5.45	-3.51	6.12	6.12	1.453	24.0	0.0	
20.03.2026	71.69	48.61	23.09	61.24	63.66	59.83	62.96	-5.09	-3.13	6.12	6.12	1.382	24.0	0.0	
21.03.2026	69.67	45.71	23.96	55.92	58.07	54.70	57.51	-5.01	-2.81	6.12	6.12	1.311	24.0	0.0	
22.03.2026	70.18	45.20	24.98	57.90	59.94	56.62	59.38	-4.76	-2.76	6.12	6.12	1.414	24.0	0.0	
23.03.2026	69.58	45.76	23.82	57.63	59.61	56.37	59.03	-4.61	-2.66	6.12	6.12	1.343	24.0	0.0	
24.03.2026	69.63	46.53	23.10	59.86	61.74	58.56	61.12	-4.28	-2.56	6.12	6.12	1.353	24.0	0.0	
25.03.2026	67.51	44.53	22.98	54.01	55.65	52.90	55.14	-4.15	-2.24	6.12	6.12	1.216	24.0	0.0	
26.03.2026	68.08	43.77	24.30	53.91	55.37	52.78	54.88	-3.90	-2.10	6.12	6.12	1.283	24.0	0.0	
27.03.2026	68.28	44.82	23.46	55.62	57.02	54.45	56.50	-3.70	-2.05	6.12	6.12	1.277	24.0	0.0	
28.03.2026	69.47	45.66	23.80	56.98	58.21	55.74	57.65	-3.37	-1.91	6.12	6.12	1.327	24.0	0.0	
29.03.2026	68.19	43.13	25.06	52.97	54.04	51.86	53.57	-3.25	-1.72	6.12	6.12	1.300	24.0	0.0	
30.03.2026	68.34	44.85	23.49	56.96	58.06	55.76	57.52	-3.09	-1.75	6.12	6.12	1.310	24.0	0.0	
31.03.2026	69.33	46.74	22.59	60.12	61.06	58.82	60.44	-2.71	-1.62	6.12	6.12	1.329	24.0	0.0	
Средние:	80.11	50.74	29.36	---	---	---	---	-1.56	---	6.12	6.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1907.29	1902.87	1852.15	1879.75	---	-27.60	---	---	54.983	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2026	136891.18	136646.16	133152.05	134715.59	-1563.54	3128.226	0.000	0.000	8275.0	842.0
31.03.2026	138798.47	138549.03	135004.21	136595.34	-1591.14	3183.209	0.000	0.000	9019.0	842.0
Итого:	1907.29	1902.87	1852.15	1879.75	-27.60	54.983	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации