Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 23 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 -02 Заводской номер: 115457
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 303304	КТСП-Н SN 32100г
Обратка:	ПРЭМ SN 271460	КТСП-Н SN 32100х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	93.30	64.54	28.76	58.46	58.39	0.12	56.30	57.27	-1.69	-0.96	0.00	0.00	1.622	24.0	0.0	
02.03.2026	91.15	64.36	26.79	59.33	59.37	-0.07	57.23	58.24	-1.75	-1.01	0.00	0.00	1.536	24.0	0.0	
03.03.2026	96.52	67.08	29.44	57.88	57.79	0.17	55.62	56.59	-1.74	-0.98	0.00	0.00	1.641	24.0	0.0	
04.03.2026	101.31	71.09	30.22	61.74	61.60	0.23	59.11	60.19	-1.81	-1.08	0.00	0.00	1.793	24.0	0.0	
05.03.2026	103.37	71.89	31.48	60.10	59.89	0.35	57.45	58.49	-1.80	-1.04	0.00	0.00	1.815	24.0	0.0	
06.03.2026	103.53	72.10	31.43	58.17	57.93	0.41	55.60	56.57	-1.73	-0.97	0.00	0.00	1.754	24.0	0.0	
07.03.2026	100.00	68.91	31.09	56.66	56.47	0.33	54.30	55.25	-1.73	-0.95	0.00	0.00	1.694	24.0	0.0	
08.03.2026	101.85	72.49	29.36	66.42	66.36	0.08	63.56	64.79	-1.92	-1.23	0.00	0.00	1.873	24.0	0.0	
09.03.2026	109.30	75.08	34.22	61.13	60.80	0.54	58.17	59.27	-1.88	-1.10	0.00	0.00	2.001	24.0	0.0	
10.03.2026	108.22	74.67	33.55	59.95	59.65	0.50	57.09	58.16	-1.86	-1.07	0.00	0.00	1.925	24.0	0.0	
11.03.2026	90.92	63.13	27.79	57.63	57.74	-0.19	55.60	56.67	-1.92	-1.08	0.00	0.00	1.547	24.0	0.0	
12.03.2026	79.09	54.10	24.99	40.57	41.97	-3.39	39.45	41.38	-4.78	-1.93	0.00	0.00	0.970	24.0	0.0	
13.03.2026	73.50	46.95	26.55	39.76	39.71	0.11	38.79	39.29	-1.28	-0.50	0.00	0.00	1.030	24.0	0.0	
14.03.2026	76.65	49.61	27.04	40.70	40.77	-0.19	39.63	40.29	-1.64	-0.66	0.00	0.00	1.071	24.0	0.0	
15.03.2026	74.95	51.96	22.99	50.79	51.35	-1.09	49.51	50.68	-2.34	-1.17	0.00	0.00	1.137	24.0	0.0	
16.03.2026	73.49	49.48	24.01	45.34	45.90	-1.25	44.24	45.37	-2.52	-1.13	0.00	0.00	1.062	24.0	0.0	
17.03.2026	74.25	51.33	22.92	47.44	48.04	-1.26	46.27	47.44	-2.50	-1.17	0.00	0.00	1.060	24.0	0.0	
18.03.2026	72.56	52.21	20.35	54.48	55.28	-1.45	53.19	54.56	-2.54	-1.37	0.00	0.00	1.081	24.0	0.0	
19.03.2026	73.54	52.39	21.15	51.24	51.96	-1.40	50.00	51.28	-2.54	-1.29	0.00	0.00	1.057	24.0	0.0	
20.03.2026	73.31	51.86	21.45	49.41	50.09	-1.38	48.21	49.45	-2.54	-1.24	0.00	0.00	1.034	24.0	0.0	
21.03.2026	71.37	48.32	23.05	45.39	45.98	-1.29	44.35	45.47	-2.49	-1.12	0.00	0.00	1.021	24.0	0.0	
22.03.2026	71.86	49.18	22.68	46.45	47.05	-1.28	45.37	46.51	-2.47	-1.14	0.00	0.00	1.029	24.0	0.0	
23.03.2026	71.36	50.81	20.55	51.85	52.58	-1.40	50.65	51.93	-2.48	-1.27	0.00	0.00	1.040	24.0	0.0	
24.03.2026	71.36	52.00	19.36	56.56	57.39	-1.46	55.25	56.65	-2.49	-1.39	0.00	0.00	1.069	24.0	0.0	
25.03.2026	69.43	49.95	19.48	51.40	52.14	-1.44	50.27	51.52	-2.45	-1.25	0.00	0.00	0.979	24.0	0.0	
26.03.2026	70.02	49.85	20.17	51.49	52.20	-1.36	50.35	51.58	-2.41	-1.23	0.00	0.00	1.015	24.0	0.0	
27.03.2026	70.16	52.03	18.13	53.24	54.02	-1.44	52.06	53.32	-2.40	-1.26	0.00	0.00	0.943	24.0	0.0	
28.03.2026	71.42	52.50	18.92	53.90	54.68	-1.43	52.66	53.96	-2.45	-1.31	0.00	0.00	0.995	24.0	0.0	
29.03.2026	70.14	50.45	19.69	50.60	51.30	-1.39	49.47	50.67	-2.41	-1.21	0.00	0.00	0.973	24.0	0.0	
30.03.2026	70.26	51.83	18.43	54.20	54.98	-1.43	52.99	54.28	-2.41	-1.29	0.00	0.00	0.976	24.0	0.0	
31.03.2026	71.09	52.52	18.57	56.62	57.39	-1.35	55.33	56.63	-2.34	-1.31	0.00	0.00	1.027	24.0	0.0	
Средние:	82.23	57.57	24.66	---	---	-0.78	---	---	-2.24	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1648.88	1660.76	---	1598.02	1633.72	---	-35.70	---	---	39.769	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	21207.48	7684.94	20547.08	7533.90	13013.18	435.340	8837.0	1640.0
31.03.2026	22856.36	9345.70	22145.11	9167.62	12977.49	475.109	9581.0	1640.0
Итого:	1648.88	1660.76	1598.02	1633.72	-35.69	39.769	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации