Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Снайперов ул, д. 9 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 905607
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ПТС SN 1024147
Обратка: ПТС SN 1019300
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.03.2026	91.87	51.36	40.51	99.67	99.38	0.29	4.05	4.05	4.05	24.00	0.00	
02.03.2026	89.77	51.89	37.88	101.88	101.53	0.35	3.87	3.87	3.87	24.00	0.00	
03.03.2026	94.78	52.54	42.24	98.40	98.14	0.26	4.17	4.17	4.17	24.00	0.00	
04.03.2026	99.43	53.27	46.16	95.48	95.31	0.18	4.42	4.42	4.42	24.00	0.00	
05.03.2026	101.47	54.48	46.99	97.21	97.07	0.14	4.58	4.58	4.58	24.00	0.00	
06.03.2026	101.69	55.44	46.25	96.87	96.72	0.15	4.50	4.50	4.50	24.00	0.00	
07.03.2026	98.33	53.89	44.44	94.64	94.42	0.24	4.22	4.22	4.22	24.00	0.00	
08.03.2026	99.59	53.07	46.52	93.77	93.62	0.16	4.38	4.38	4.38	24.00	0.00	
09.03.2026	107.02	54.53	52.49	90.94	90.91	0.03	4.79	4.79	4.79	24.00	0.00	
10.03.2026	106.29	56.58	49.71	95.80	95.74	0.06	4.78	4.78	4.78	24.00	0.00	
11.03.2026	89.71	51.41	38.30	97.07	96.74	0.34	3.73	3.73	3.73	24.00	0.00	
12.03.2026	76.49	45.69	30.80	100.73	100.20	0.53	3.11	3.11	3.11	24.00	0.00	
13.03.2026	72.52	41.59	30.93	88.93	88.41	0.58	2.75	2.75	2.75	24.00	0.00	
14.03.2026	75.54	40.99	34.55	80.69	80.23	0.57	2.79	2.79	2.79	24.00	0.00	
15.03.2026	74.17	44.59	29.58	103.84	102.77	1.04	3.08	3.08	3.08	24.00	0.00	
16.03.2026	72.52	43.57	28.95	92.63	91.59	1.13	2.69	2.69	2.69	24.00	0.00	
17.03.2026	73.39	43.99	29.40	96.94	95.77	1.22	2.85	2.85	2.85	24.00	0.00	
18.03.2026	71.78	45.53	26.25	112.87	111.51	1.21	2.97	2.97	2.97	24.00	0.00	
19.03.2026	72.68	45.07	27.61	106.58	105.38	1.13	2.95	2.95	2.95	24.00	0.00	
20.03.2026	72.44	45.04	27.40	102.53	101.38	1.13	2.81	2.81	2.81	24.00	0.00	
21.03.2026	70.50	41.41	29.09	93.26	92.19	1.16	2.72	2.72	2.72	24.00	0.00	
22.03.2026	70.96	42.09	28.87	95.88	94.81	1.11	2.77	2.77	2.77	24.00	0.00	
23.03.2026	70.37	41.90	28.47	95.41	94.36	1.11	2.72	2.72	2.72	24.00	0.00	
24.03.2026	70.37	42.72	27.65	98.14	97.08	1.09	2.72	2.72	2.72	24.00	0.00	
25.03.2026	68.35	40.28	28.07	88.74	87.75	1.13	2.49	2.49	2.49	24.00	0.00	
26.03.2026	68.93	40.04	28.89	88.40	87.44	1.10	2.56	2.56	2.56	24.00	0.00	
27.03.2026	69.08	40.86	28.22	90.76	89.77	1.09	2.56	2.56	2.56	24.00	0.00	
28.03.2026	70.26	42.05	28.21	92.75	91.77	1.06	2.62	2.62	2.62	24.00	0.00	
29.03.2026	68.64	39.73	28.91	86.06	85.15	1.06	2.49	2.49	2.49	24.00	0.00	
30.03.2026	68.02	41.10	26.92	91.96	90.99	1.06	2.48	2.48	2.48	24.00	0.00	
31.03.2026	68.91	42.37	26.54	96.99	96.00	1.02	2.58	2.58	2.58	24.00	0.00	
Средние:	80.83	46.42	34.41	---	---	0.73	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2965.80	2944.12	---	102.19	102.19	102.19	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2026	318108.21	316531.24	10553.87	10553.87	10553.87	122750.76	7897.75
31.03.2026	321074.01	319475.36	10656.06	10656.06	10656.06	123494.76	7897.75
Итого:	2965.79	2944.12	102.19	102.19	102.19	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации