Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 3591	КТСП-Н SN 13572х
Обратка:	Питерфлоу PC SN 4802	КТСП-Н SN 13572г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.03.2026	63.89	50.81	13.08	416.81	416.04	409.06	411.06	-0.49	6.12	5.12	5.360	24.0	0.0	
02.03.2026	62.59	50.05	12.54	416.42	415.49	408.96	410.66	-0.41	6.12	5.12	5.137	24.0	0.0	
03.03.2026	65.53	51.96	13.57	416.83	416.18	408.71	410.95	-0.55	6.12	5.12	5.554	24.0	0.0	
04.03.2026	68.60	53.92	14.68	417.23	417.14	408.39	411.52	-0.76	6.12	5.12	6.007	24.0	0.0	
05.03.2026	70.03	54.90	15.13	417.26	417.53	408.08	411.71	-0.88	6.12	5.12	6.183	24.0	0.0	
06.03.2026	70.59	55.32	15.27	417.17	418.62	407.87	412.69	-1.18	6.12	5.12	6.238	24.0	0.0	
07.03.2026	67.85	53.60	14.25	416.41	418.70	407.75	413.10	-1.30	6.12	5.12	5.820	24.0	0.0	
08.03.2026	69.16	54.18	14.98	416.65	420.27	407.68	414.56	-1.67	6.12	5.12	6.118	24.0	0.0	
09.03.2026	73.63	56.81	16.82	417.13	418.59	407.07	412.34	-1.29	6.12	5.12	6.858	24.0	0.0	
10.03.2026	73.71	56.94	16.77	416.81	415.67	406.76	409.44	-0.66	6.12	5.12	6.835	24.0	0.0	
11.03.2026	61.80	49.41	12.39	414.58	414.08	407.29	409.38	-0.51	6.12	5.12	5.053	24.0	0.0	
12.03.2026	50.94	42.11	8.82	412.59	410.84	407.64	407.49	0.04	6.12	5.12	3.603	24.0	0.0	
13.03.2026	47.92	40.08	7.84	411.93	409.16	407.57	406.17	0.34	6.12	5.12	3.202	24.0	0.0	
14.03.2026	46.03	38.87	7.15	412.07	409.63	408.06	406.85	0.30	6.12	5.12	2.925	24.0	0.0	
15.03.2026	46.00	38.96	7.03	411.65	409.43	407.64	406.65	0.24	6.12	5.12	2.873	24.0	0.0	
16.03.2026	47.31	39.98	7.33	410.84	408.85	406.61	405.92	0.17	6.12	5.12	2.984	24.0	0.0	
17.03.2026	46.67	39.65	7.01	410.22	408.15	406.09	405.27	0.20	6.12	5.12	2.854	24.0	0.0	
18.03.2026	47.42	40.16	7.25	409.94	407.93	405.69	404.95	0.18	6.12	5.12	2.947	24.0	0.0	
19.03.2026	46.16	39.38	6.78	409.68	407.68	405.65	404.86	0.19	6.12	5.12	2.756	24.0	0.0	
20.03.2026	45.36	38.78	6.58	409.50	407.73	405.64	405.00	0.16	6.12	5.12	2.675	24.0	0.0	
21.03.2026	48.39	40.75	7.64	409.78	408.39	405.34	405.30	0.01	6.12	5.12	3.103	24.0	0.0	
22.03.2026	47.24	40.08	7.16	409.46	407.98	405.22	405.01	0.05	6.12	5.12	2.906	24.0	0.0	
23.03.2026	45.96	39.24	6.73	409.07	408.15	405.10	405.33	-0.06	6.12	5.12	2.731	24.0	0.0	
24.03.2026	45.58	38.91	6.67	408.90	409.14	405.00	406.37	-0.34	6.12	5.12	2.706	24.0	0.0	
25.03.2026	48.27	40.97	7.30	408.97	410.50	404.58	407.37	-0.69	6.12	5.12	2.958	24.0	0.0	
26.03.2026	46.10	39.51	6.59	407.74	410.97	403.75	408.07	-1.07	6.12	5.12	2.667	24.0	0.0	
27.03.2026	44.78	38.64	6.13	407.07	412.88	403.34	410.11	-1.66	6.12	5.12	2.480	24.0	0.0	
28.03.2026	43.86	38.08	5.78	406.83	413.96	403.22	411.29	-1.98	6.12	5.12	2.335	24.0	0.0	
29.03.2026	42.98	37.47	5.51	405.83	414.12	402.40	411.54	-2.24	6.12	5.12	2.222	24.0	0.0	
30.03.2026	42.05	36.73	5.32	406.26	415.08	402.99	412.61	-2.36	6.12	5.12	2.150	24.0	0.0	
31.03.2026	42.59	37.15	5.45	406.56	415.62	403.20	413.11	-2.43	6.12	5.12	2.203	24.0	0.0	
Средние:	53.84	44.30	9.53	---	---	---	---	-0.67	6.12	5.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12768.15	12794.49	12592.35	12676.69	---	---	---	120.443	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2026	190694.35	193345.83	188163.53	191576.57	0.00	1640.249	0.000	0.000	16661.0	6.0
31.03.2026	203462.50	206140.32	200755.88	204253.26	0.00	1760.692	0.000	0.000	17405.0	6.0
Итого:	12768.15	12794.49	12592.35	12676.69	0.00	120.443	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	dM	P1	P2	P3	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.03.2026	61.91	57.69	4.22	62.38	45.83	0.00	61.28	45.13	0.00	30.36	16.15	6.12	5.12	3.00	1.111	24.0	0.0	5.00	
02.03.2026	61.78	57.62	4.16	58.81	45.38	0.00	57.78	44.69	0.00	25.56	13.09	6.12	5.12	3.00	0.931	24.0	0.0	5.00	
03.03.2026	61.85	57.65	4.20	60.15	44.94	0.00	59.10	44.25	0.00	28.74	14.85	6.12	5.12	3.00	1.031	24.0	0.0	5.00	
04.03.2026	61.81	57.71	4.10	59.00	45.25	0.00	57.97	44.55	0.00	26.17	13.42	6.12	5.12	3.00	0.946	24.0	0.0	5.00	
05.03.2026	61.83	57.72	4.11	59.28	45.09	0.00	58.24	44.39	0.00	26.99	13.85	6.12	5.12	3.00	0.971	24.0	0.0	5.00	
06.03.2026	61.84	57.75	4.09	59.15	45.10	0.00	58.11	44.40	0.00	26.74	13.71	6.12	5.12	3.00	0.962	24.0	0.0	5.00	
07.03.2026	61.97	57.89	4.08	60.02	45.32	0.00	58.97	44.62	0.00	27.70	14.35	6.12	5.12	3.00	1.001	24.0	0.0	5.00	
08.03.2026	61.79	57.62	4.18	58.96	44.89	0.00	57.93	44.20	0.00	26.89	13.73	6.12	5.12	3.00	0.966	24.0	0.0	5.00	
09.03.2026	61.88	57.64	4.24	61.53	45.59	0.00	60.45	44.89	0.00	29.56	15.57	6.12	5.12	3.00	1.077	24.0	0.0	5.00	
10.03.2026	61.82	57.64	4.17	59.48	45.34	0.00	58.44	44.65	0.00	26.75	13.79	6.12	5.12	3.00	0.971	24.0	0.0	5.00	
11.03.2026	61.82	57.68	4.15	59.95	45.44	0.00	58.91	44.74	0.00	27.34	14.17	6.12	5.12	3.00	0.992	24.0	0.0	5.00	
12.03.2026	61.76	57.61	4.16	60.17	45.24	0.00	59.12	44.55	0.00	28.12	14.58	6.12	5.12	3.00	1.014	24.0	0.0	5.00	
13.03.2026	61.68	57.54	4.14	57.65	45.02	0.00	56.65	44.33	0.00	24.40	12.32	6.12	5.12	3.00	0.883	24.0	0.0	5.00	
14.03.2026	61.84	57.72	4.12	60.17	45.20	0.00	59.11	44.50	0.00	28.20	14.61	6.12	5.12	3.00	1.015	24.0	0.0	5.00	
15.03.2026	61.97	57.89	4.08	63.27	45.48	0.00	62.16	44.77	0.00	32.52	17.39	6.12	5.12	3.00	1.175	24.0	0.0	5.00	
16.03.2026	61.99	58.16	3.82	61.16	47.93	0.00	60.09	47.18	0.00	24.07	12.91	6.12	5.12	3.00	0.917	24.0	0.0	5.00	
17.03.2026	61.85	57.86	3.99	60.03	45.54	0.00	58.98	44.83	0.00	27.25	14.14	6.12	5.12	3.00	0.984	24.0	0.0	5.00	
18.03.2026	61.91	57.92	4.00	59.94	45.46	0.00	58.89	44.75	0.00	27.28	14.14	6.12	5.12	3.00	0.985	24.0	0.0	5.00	
19.03.2026	61.87	57.90	3.97	58.71	45.62	0.00	57.68	44.91	0.00	24.89	12.77	6.12	5.12	3.00	0.906	24.0	0.0	5.00	
20.03.2026	61.90	57.92	3.99	58.69	45.51	0.00	57.66	44.81	0.00	25.08	12.85	6.12	5.12	3.00	0.911	24.0	0.0	5.00	
21.03.2026	61.90	57.91	3.99	58.64	45.66	0.00	57.61	44.95	0.00	24.69	12.66	6.12	5.12	3.00	0.901	24.0	0.0	5.00	
22.03.2026	61.98	57.94	4.04	61.11	45.45	0.00	60.04	44.74	0.00	29.19	15.29	6.12	5.12	3.00	1.054	24.0	0.0	5.00	
23.03.2026	61.95	57.95	4.00	59.38	45.55	0.00	58.34	44.85	0.00	26.16	13.50	6.12	5.12	3.00	0.949	24.0	0.0	5.00	
24.03.2026	61.86	57.88	3.97	58.60	45.29	0.00	57.57	44.59	0.00	25.42	12.99	6.12	5.12	3.00	0.917	24.0	0.0	5.00	
25.03.2026	61.63	57.76	3.88	60.79	45.27	0.00	59.73	44.57	0.00	29.06	15.16	6.12	5.12	3.00	1.032	24.0	0.0	5.00	
26.03.2026	61.53	57.67	3.87	59.24	45.03	0.00	58.21	44.34	0.00	27.05	13.87	6.12	5.12	3.00	0.957	24.0	0.0	5.00	
27.03.2026	61.14	57.30	3.84	58.36	45.27	0.00	57.36	44.58	0.00	25.09	12.79	6.12	5.12	3.00	0.890	24.0	0.0	5.00	
28.03.2026	60.85	57.21	3.63	56.50	42.23	0.00	55.54	41.58	0.00	28.74	13.96	6.12	5.12	3.00	0.932	24.0	0.0	5.00	
29.03.2026	56.01	53.25	2.76	64.23	46.67	0.00	63.29	46.06	0.00	31.52	17.24	6.12	5.12	3.00	1.008	24.0	0.0	5.00	
30.03.2026	51.87	49.21	2.66	61.91	46.79	0.00	61.14	46.26	0.00	27.71	14.88	6.12	5.12	3.00	0.822	24.0	0.0	5.00	
31.03.2026	48.58	46.38	2.20	64.77	46.68	0.00	64.06	46.22	0.00	32.35	17.84	6.12	5.12	3.00	0.881	24.0	0.0	5.00	*
Средние:	60.85	56.95	3.90	---	---	---	---	---	---	27.47	---	6.12	5.12	3.00	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	1862.02	1409.03	0.00	1830.42	1387.88	0.00	---	442.54	---	---	---	30.090	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2026	37488.57	22498.30	0.00	36893.82	22174.39	0.00	14719.44	804.714	0.000	0.000	16667.0	0.0
31.03.2026	39350.59	23907.33	0.00	38724.25	23562.27	0.00	15161.98	834.803	0.000	0.000	17411.0	0.0
Итого:	1862.02	1409.03	0.00	1830.42	1387.88	0.00	442.54	30.090	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____