Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 62 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130477
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 275789	КТСП-Н SN 9239г
Обратка:	ПРЭМ SN 277244	КТСП-Н SN 9239х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	91.77	46.71	45.06	26.61	25.56	4.06	25.66	25.29	1.46	0.37	0.00	0.00	1.157	24.0	0.0	
02.03.2026	89.63	46.68	42.95	26.06	25.05	3.93	25.16	24.79	1.48	0.37	0.00	0.00	1.081	24.0	0.0	*
03.03.2026	94.74	48.39	46.35	27.24	26.06	4.42	26.21	25.77	1.69	0.44	0.00	0.00	1.215	24.0	0.0	
04.03.2026	99.51	49.59	49.92	26.86	25.57	4.92	25.75	25.27	1.88	0.48	0.00	0.00	1.287	24.0	0.0	
05.03.2026	101.66	51.15	50.51	27.99	26.60	5.12	26.79	26.27	1.99	0.53	0.00	0.00	1.356	24.0	0.0	
06.03.2026	102.28	53.46	48.82	30.43	28.93	5.06	29.11	28.53	2.01	0.58	0.00	0.00	1.424	24.0	0.0	
07.03.2026	98.81	53.66	45.15	32.31	30.82	4.72	30.99	30.40	1.93	0.59	0.00	0.00	1.402	24.0	0.0	
08.03.2026	100.45	53.99	46.46	31.78	30.30	4.76	30.44	29.88	1.87	0.57	0.00	0.00	1.417	24.0	0.0	
09.03.2026	107.80	55.63	52.17	31.12	29.54	5.24	29.65	29.10	1.85	0.54	0.00	0.00	1.551	24.0	0.0	
10.03.2026	106.78	56.75	50.03	32.78	31.17	5.03	31.25	30.70	1.79	0.55	0.00	0.00	1.568	24.0	0.0	
11.03.2026	90.28	50.65	39.63	31.78	30.54	3.98	30.66	30.16	1.67	0.51	0.00	0.00	1.215	24.0	0.0	
12.03.2026	77.04	45.15	31.89	30.89	29.91	3.22	30.07	29.61	1.53	0.46	0.00	0.00	0.958	24.0	0.0	
13.03.2026	72.42	40.56	31.86	25.05	24.30	3.04	24.46	24.11	1.45	0.35	0.00	0.00	0.778	24.0	0.0	
14.03.2026	75.00	40.58	34.42	23.76	23.04	3.07	23.16	22.86	1.31	0.30	0.00	0.00	0.796	24.0	0.0	
15.03.2026	74.04	44.11	29.93	29.49	28.69	2.75	28.77	28.42	1.20	0.34	0.00	0.00	0.860	24.0	0.0	
16.03.2026	72.50	42.33	30.17	26.93	26.22	2.68	26.29	25.99	1.15	0.30	0.00	0.00	0.792	24.0	0.0	
17.03.2026	73.39	42.77	30.62	26.37	25.66	2.73	25.73	25.43	1.18	0.30	0.00	0.00	0.787	24.0	0.0	
18.03.2026	71.60	42.09	29.51	26.12	25.44	2.66	25.52	25.22	1.19	0.30	0.00	0.00	0.752	24.0	0.0	
19.03.2026	72.72	43.66	29.06	28.54	27.81	2.61	27.86	27.55	1.12	0.31	0.00	0.00	0.809	24.0	0.0	
20.03.2026	72.38	43.04	29.34	27.13	26.45	2.55	26.49	26.21	1.07	0.28	0.00	0.00	0.776	24.0	0.0	
21.03.2026	70.07	39.50	30.57	22.57	22.01	2.53	22.07	21.84	1.02	0.22	0.00	0.00	0.674	24.0	0.0	
22.03.2026	70.69	40.30	30.39	24.01	23.42	2.50	23.47	23.24	0.98	0.23	0.00	0.00	0.712	24.0	0.0	
23.03.2026	70.14	40.74	29.40	24.93	24.34	2.40	24.37	24.14	0.94	0.23	0.00	0.00	0.715	24.0	0.0	
24.03.2026	70.21	41.87	28.34	26.34	25.74	2.32	25.75	25.52	0.89	0.23	0.00	0.00	0.729	24.0	0.0	
25.03.2026	68.21	40.15	28.06	24.22	23.69	2.22	23.70	23.50	0.85	0.20	0.00	0.00	0.664	24.0	0.0	
26.03.2026	68.70	40.00	28.70	23.63	23.11	2.22	23.12	22.93	0.82	0.19	0.00	0.00	0.663	24.0	0.0	
27.03.2026	68.98	40.80	28.18	24.69	24.16	2.17	24.15	23.96	0.81	0.19	0.00	0.00	0.680	24.0	0.0	
28.03.2026	70.37	42.52	27.85	26.54	25.98	2.16	25.95	25.75	0.78	0.20	0.00	0.00	0.722	24.0	0.0	
29.03.2026	69.00	41.09	27.91	24.72	24.20	2.11	24.18	24.01	0.73	0.18	0.00	0.00	0.674	24.0	0.0	
30.03.2026	69.16	41.77	27.39	26.08	25.54	2.07	25.51	25.33	0.70	0.18	0.00	0.00	0.698	24.0	0.0	
31.03.2026	70.17	43.35	26.82	27.96	27.39	2.06	27.34	27.14	0.73	0.20	0.00	0.00	0.733	24.0	0.0	
Средние:	80.98	45.26	35.72	---	---	3.27	---	---	1.29	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	844.91	817.19	---	819.62	808.90	---	10.72	---	---	29.645	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	8115.12	7854.42	7866.10	7773.36	92.74	291.247	10332.0	118.0
31.03.2026	8960.03	8671.60	8685.72	8582.26	103.46	320.892	11076.0	118.0
Итого:	844.91	817.19	819.62	808.90	10.72	29.645	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации