Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чайковского ул, д. 19 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129846
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 364726	КТСП-Н SN 2315
Обратка:	ПРЭМ SN 357298	КТСП-Н SN 2315

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	92.83	46.96	45.87	49.79	47.81	4.06	47.99	47.32	1.41	0.67	9.00	5.00	2.206	24.0	0.0	
02.03.2026	90.62	47.15	43.47	51.28	49.34	3.85	49.50	48.82	1.38	0.68	9.00	5.00	2.157	24.0	0.0	
03.03.2026	95.81	48.40	47.41	51.05	48.93	4.24	49.10	48.39	1.44	0.70	9.00	5.00	2.334	24.0	0.0	
04.03.2026	100.57	49.16	51.41	49.98	47.71	4.65	47.90	47.16	1.54	0.73	9.00	5.00	2.470	24.0	0.0	
05.03.2026	102.66	50.89	51.77	52.46	50.06	4.68	50.20	49.45	1.49	0.74	9.00	5.00	2.608	24.0	0.0	
06.03.2026	103.16	53.42	49.74	57.78	55.23	4.51	55.27	54.50	1.40	0.77	9.00	5.00	2.759	24.0	0.0	
07.03.2026	100.16	54.19	45.97	61.86	59.36	4.11	59.30	58.55	1.27	0.75	9.00	5.00	2.736	24.0	0.0	
08.03.2026	101.23	53.98	47.25	60.33	57.82	4.25	57.79	57.03	1.32	0.76	9.00	5.00	2.741	24.0	0.0	
09.03.2026	109.23	55.32	53.91	58.84	56.02	4.91	56.01	55.22	1.42	0.79	9.00	5.00	3.033	24.0	0.0	
10.03.2026	108.58	56.73	51.85	62.67	59.77	4.73	59.69	58.88	1.36	0.81	9.00	5.00	3.109	24.0	0.0	
11.03.2026	91.66	51.25	40.41	60.73	58.60	3.57	58.57	57.87	1.20	0.70	9.00	5.00	2.372	24.0	0.0	
12.03.2026	77.50	45.76	31.74	58.47	56.89	2.73	56.93	56.33	1.06	0.60	9.00	5.00	1.810	24.0	0.0	
13.03.2026	73.24	41.02	32.22	46.29	44.96	2.92	45.20	44.60	1.32	0.59	9.00	5.00	1.458	24.0	0.0	
14.03.2026	76.78	41.43	35.35	44.80	43.40	3.18	43.64	43.04	1.38	0.60	9.00	5.00	1.546	24.0	0.0	
15.03.2026	74.96	45.05	29.91	56.76	55.47	2.30	55.35	54.94	0.75	0.42	9.00	5.00	1.659	24.0	0.0	
16.03.2026	73.36	43.11	30.25	51.10	49.91	2.37	49.89	49.47	0.84	0.42	9.00	5.00	1.512	24.0	0.0	
17.03.2026	74.10	43.27	30.83	50.04	48.84	2.44	48.83	48.40	0.88	0.43	9.00	5.00	1.509	24.0	0.0	
18.03.2026	72.37	42.39	29.98	49.08	47.96	2.30	47.94	47.55	0.82	0.39	9.00	5.00	1.439	24.0	0.0	
19.03.2026	73.31	44.19	29.12	54.77	53.60	2.16	53.47	53.11	0.68	0.37	9.00	5.00	1.560	24.0	0.0	
20.03.2026	73.14	43.51	29.63	51.23	50.09	2.26	50.02	49.64	0.77	0.38	9.00	5.00	1.485	24.0	0.0	
21.03.2026	71.26	39.77	31.49	41.06	40.00	2.63	40.14	39.70	1.09	0.44	9.00	5.00	1.265	24.0	0.0	
22.03.2026	71.71	40.67	31.04	44.70	43.58	2.54	43.68	43.24	1.01	0.44	9.00	5.00	1.358	24.0	0.0	
23.03.2026	71.17	41.35	29.82	47.03	45.91	2.40	45.97	45.54	0.93	0.43	9.00	5.00	1.372	24.0	0.0	
24.03.2026	71.25	42.64	28.61	50.37	49.24	2.27	49.24	48.82	0.85	0.42	9.00	5.00	1.411	24.0	0.0	
25.03.2026	69.37	40.35	29.02	44.03	42.99	2.40	43.08	42.65	1.00	0.43	9.00	5.00	1.252	24.0	0.0	
26.03.2026	70.00	39.52	30.48	41.01	39.95	2.62	40.12	39.66	1.15	0.46	9.00	5.00	1.225	24.0	0.0	
27.03.2026	70.17	40.94	29.23	45.41	44.33	2.41	44.42	43.98	0.99	0.44	9.00	5.00	1.300	24.0	0.0	
28.03.2026	71.29	43.37	27.92	51.21	50.09	2.22	50.06	49.64	0.83	0.41	9.00	5.00	1.400	24.0	0.0	
29.03.2026	70.20	42.02	28.18	47.06	45.97	2.33	46.02	45.59	0.95	0.43	9.00	5.00	1.299	24.0	0.0	
30.03.2026	70.07	42.37	27.70	49.86	48.77	2.21	48.77	48.36	0.85	0.41	9.00	5.00	1.353	24.0	0.0	
31.03.2026	70.85	43.91	26.94	54.17	53.04	2.10	52.96	52.56	0.76	0.40	9.00	5.00	1.430	24.0	0.0	
Средние:	82.02	45.62	36.40	---	---	3.11	---	---	1.10	---	9.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1595.21	1545.64	---	1547.00	1530.02	---	16.99	---	---	57.164	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	41480.12	40922.01	40227.85	40524.52	-296.67	1523.239	30598.0	17.0
31.03.2026	43075.33	42467.65	41774.85	42054.53	-279.68	1580.403	31342.0	17.0
Итого:	1595.21	1545.64	1547.00	1530.02	16.99	57.164	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____