Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чайковского ул, д. 8А (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 16036268
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | % | P1 | P2 | Qтв | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | ГКал | ч | ч | |
| 01.03.2026 | 91.93 | 53.79 | 38.14 | 103.00 | 38.29 | 99.32 | 37.77 | 89.79 | 4.80 | 3.19 | 3.796 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.03.2026 | 89.63 | 55.13 | 34.50 | 104.92 | 38.26 | 101.34 | 37.71 | 91.51 | 4.86 | 3.19 | 3.504 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.03.2026 | 94.29 | 56.21 | 38.08 | 101.86 | 38.08 | 98.07 | 37.52 | 89.31 | 4.75 | 3.18 | 3.744 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.03.2026 | 99.00 | 57.96 | 41.04 | 99.03 | 38.22 | 95.02 | 37.62 | 86.54 | 4.66 | 3.17 | 3.911 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.03.2026 | 101.17 | 60.45 | 40.71 | 101.07 | 37.93 | 96.81 | 37.29 | 88.77 | 4.70 | 3.16 | 3.954 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.03.2026 | 101.90 | 61.37 | 40.53 | 101.13 | 37.21 | 96.82 | 36.56 | 90.35 | 4.67 | 3.13 | 3.936 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.03.2026 | 98.18 | 55.05 | 43.13 | 98.45 | 37.83 | 94.51 | 37.30 | 86.82 | 4.59 | 3.12 | 4.087 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.03.2026 | 98.95 | 56.47 | 42.48 | 97.71 | 37.75 | 93.75 | 37.19 | 86.40 | 4.60 | 3.15 | 3.992 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.03.2026 | 106.69 | 59.53 | 47.17 | 94.53 | 39.20 | 90.17 | 38.56 | 80.19 | 4.51 | 3.16 | 4.267 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.03.2026 | 106.52 | 57.48 | 49.04 | 100.12 | 38.41 | 95.51 | 37.82 | 86.54 | 4.67 | 3.16 | 4.699 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.03.2026 | 90.85 | 55.30 | 35.55 | 100.68 | 39.21 | 97.15 | 38.65 | 86.16 | 4.70 | 3.15 | 3.462 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.03.2026 | 77.09 | 47.82 | 29.27 | 102.92 | 39.85 | 100.22 | 39.42 | 87.08 | 4.80 | 3.16 | 2.938 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.03.2026 | 72.33 | 44.80 | 27.53 | 87.23 | 39.40 | 85.19 | 39.04 | 74.29 | 4.39 | 3.11 | 2.348 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.03.2026 | 75.02 | 41.79 | 33.24 | 81.37 | 40.97 | 79.33 | 40.64 | 64.51 | 4.08 | 3.02 | 2.639 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.03.2026 | 74.20 | 46.66 | 27.54 | 106.28 | 40.99 | 103.68 | 40.58 | 87.49 | 4.86 | 3.12 | 2.860 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.03.2026 | 72.09 | 44.99 | 27.10 | 93.38 | 41.05 | 91.21 | 40.67 | 76.65 | 4.46 | 3.09 | 2.475 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.03.2026 | 73.30 | 46.53 | 26.76 | 102.07 | 41.41 | 99.62 | 41.01 | 83.35 | 4.72 | 3.00 | 2.671 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.03.2026 | 71.77 | 49.27 | 22.50 | 121.80 | 41.22 | 119.00 | 40.75 | 97.96 | 5.36 | 3.09 | 2.684 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.03.2026 | 72.23 | 46.37 | 25.87 | 109.17 | 41.51 | 106.63 | 41.10 | 88.72 | 4.96 | 3.11 | 2.763 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.03.2026 | 72.27 | 46.77 | 25.51 | 106.02 | 42.16 | 103.55 | 41.73 | 85.10 | 4.79 | 3.08 | 2.645 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.03.2026 | 70.46 | 43.18 | 27.27 | 94.53 | 41.27 | 92.42 | 40.91 | 77.27 | 4.48 | 3.08 | 2.523 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.03.2026 | 70.75 | 42.65 | 28.10 | 97.44 | 41.19 | 95.25 | 40.84 | 79.95 | 4.56 | 3.08 | 2.679 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.03.2026 | 70.07 | 44.00 | 26.07 | 96.89 | 41.02 | 94.74 | 40.65 | 79.90 | 4.54 | 3.07 | 2.473 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.03.2026 | 70.21 | 46.03 | 24.18 | 100.90 | 40.98 | 98.66 | 40.58 | 83.42 | 4.70 | 3.11 | 2.389 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.03.2026 | 68.28 | 43.15 | 25.13 | 90.03 | 40.90 | 88.13 | 40.55 | 73.96 | 4.42 | 3.13 | 2.217 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.03.2026 | 68.47 | 42.72 | 25.75 | 89.55 | 40.96 | 87.66 | 40.62 | 73.34 | 4.41 | 3.14 | 2.259 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.03.2026 | 68.76 | 45.12 | 23.64 | 92.68 | 40.88 | 90.70 | 40.49 | 76.54 | 4.48 | 3.13 | 2.146 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.03.2026 | 69.78 | 44.09 | 25.68 | 95.47 | 41.01 | 93.39 | 40.64 | 78.71 | 4.51 | 3.08 | 2.401 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.03.2026 | 68.82 | 41.78 | 27.04 | 88.12 | 40.91 | 86.23 | 40.58 | 71.99 | 4.32 | 3.08 | 2.334 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.03.2026 | 68.57 | 42.74 | 25.83 | 94.64 | 40.97 | 92.63 | 40.63 | 78.04 | 4.53 | 3.12 | 2.396 | 24.0 | 0.0 | |
| 31.03.2026 | 69.81 | 45.36 | 24.44 | 100.03 | 40.91 | 97.84 | 40.52 | 82.85 | 4.68 | 3.12 | 2.395 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 80.75 | 49.18 | 31.58 | --- | --- | --- | --- | 82.69 | 4.63 | 3.12 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 3052.98 | 1239.92 | 2964.57 | 1225.94 | --- | --- | --- | 93.587 | 744.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | Qтв | Q12 | Qг | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | ГКал | ГКал | ГКал | ч | ч |
| 28.02.2026 | 35935.97 | 31008.94 | 34890.62 | 30633.64 | 0.00 | 1058.693 | 0.000 | 0.000 | 9615.0 | 1678.0 |
| 31.03.2026 | 38988.95 | 32248.85 | 37855.19 | 31859.58 | 0.00 | 1152.280 | 0.000 | 0.000 | 10359.0 | 1678.0 |
| Итого: | 3052.98 | 1239.92 | 2964.57 | 1225.94 | 0.00 | 93.587 | 0.000 | 0.000 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____