

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нефтяников ул, д. 18 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00110332
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 335086

ПРЭМ SN 334917

Датчик температуры:

КТС-Б SN 22755

КТС-Б SN 22755a

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	81.59	36.06	45.53	7.36	6.98	5.30	7.12	6.98	1.99	0.14	0.00	0.00	0.322	24.0	0.0	
02.03.2026	80.12	36.22	43.90	7.45	7.09	4.95	7.21	7.09	1.68	0.12	0.00	0.00	0.316	24.0	0.0	
03.03.2026	84.74	37.14	47.60	7.44	7.04	5.52	7.20	7.04	2.25	0.16	0.00	0.00	0.343	24.0	0.0	
04.03.2026	88.34	37.61	50.73	7.41	6.98	5.98	7.17	6.98	2.69	0.19	0.00	0.00	0.362	24.0	0.0	
05.03.2026	90.21	38.58	51.63	7.64	7.19	6.07	7.40	7.19	2.88	0.21	0.00	0.00	0.382	24.0	0.0	
06.03.2026	90.83	39.77	51.06	8.02	7.56	5.91	7.78	7.56	2.87	0.22	0.00	0.00	0.397	24.0	0.0	
07.03.2026	88.81	40.16	48.65	8.31	7.86	5.57	8.07	7.86	2.64	0.21	0.00	0.00	0.392	24.0	0.0	
08.03.2026	90.09	40.16	49.93	8.19	7.74	5.65	7.95	7.74	2.68	0.21	0.00	0.00	0.397	24.0	0.0	
09.03.2026	96.18	40.48	55.70	8.11	7.62	6.23	7.87	7.62	3.23	0.25	0.00	0.00	0.437	24.0	0.0	
10.03.2026	95.63	41.18	54.45	8.41	7.92	6.00	8.17	7.92	3.11	0.25	0.00	0.00	0.448	24.0	0.0	
11.03.2026	80.26	37.22	43.04	8.05	7.70	4.44	7.81	7.70	1.42	0.11	0.00	0.00	0.337	24.0	0.0	
12.03.2026	68.34	33.93	34.41	7.76	7.52	3.14	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.258	24.0	0.0	
13.03.2026	65.75	32.57	33.18	7.20	6.97	3.25	6.96	6.97	-0.14	-0.01	0.00	0.00	0.230	24.0	0.0	
14.03.2026	69.11	34.89	34.22	7.73	7.45	3.69	7.49	7.45	0.54	0.04	0.00	0.00	0.255	24.0	0.0	
15.03.2026	67.09	35.21	31.88	7.72	7.47	3.29	7.48	7.47	0.13	0.01	0.00	0.00	0.239	24.0	0.0	
16.03.2026	65.79	34.18	31.61	7.19	6.97	3.11	6.95	6.97	-0.29	-0.02	0.00	0.00	0.220	24.0	0.0	
17.03.2026	65.47	33.70	31.77	6.88	6.68	2.95	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.211	24.0	0.0	
18.03.2026	63.99	33.09	30.90	6.70	6.52	2.72	6.57	6.52	0.76	0.05	0.00	0.00	0.204	24.0	0.0	
19.03.2026	65.34	34.17	31.17	7.27	7.06	2.93	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.218	24.0	0.0	
20.03.2026	65.14	34.13	31.01	7.08	6.88	2.87	6.85	6.88	-0.44	-0.03	0.00	0.00	0.211	24.0	0.0	
21.03.2026	62.77	31.89	30.88	6.14	5.98	2.64	6.12	5.98	2.31	0.14	0.00	0.00	0.191	24.0	0.0	
22.03.2026	63.52	32.27	31.25	6.47	6.29	2.82	6.32	6.29	0.48	0.03	0.00	0.00	0.196	24.0	0.0	
23.03.2026	63.22	32.65	30.57	6.63	6.46	2.60	6.50	6.46	0.62	0.04	0.00	0.00	0.198	24.0	0.0	
24.03.2026	63.44	33.28	30.16	6.85	6.66	2.81	6.67	6.66	0.15	0.01	0.00	0.00	0.202	24.0	0.0	
25.03.2026	61.96	32.67	29.29	6.65	6.49	2.44	6.54	6.49	0.77	0.05	0.00	0.00	0.190	24.0	0.0	
26.03.2026	62.45	32.86	29.59	6.66	6.49	2.59	6.52	6.49	0.46	0.03	0.00	0.00	0.191	24.0	0.0	
27.03.2026	62.49	33.11	29.38	6.63	6.45	2.75	6.49	6.45	0.62	0.04	0.00	0.00	0.190	24.0	0.0	
28.03.2026	63.86	34.09	29.77	6.76	6.59	2.55	6.56	6.59	-0.46	-0.03	0.00	0.00	0.197	24.0	0.0	
29.03.2026	62.30	33.25	29.05	6.33	6.17	2.56	6.26	6.17	1.45	0.09	0.00	0.00	0.179	24.0	0.0	
30.03.2026	62.66	33.79	28.87	6.78	6.61	2.54	6.67	6.61	0.90	0.06	0.00	0.00	0.193	24.0	0.0	
31.03.2026	63.38	34.56	28.82	6.99	6.81	2.61	6.78	6.81	-0.44	-0.03	0.00	0.00	0.198	24.0	0.0	
Средние:	72.74	35.32	37.42	---	---	3.82	---	---	1.12	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	224.81	216.20	---	218.74	216.20	---	2.54	---	---	8.304	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	11413.80	12873.81	11088.42	12835.94	-1747.52	408.080	10152.0	3937.0
31.03.2026	11638.61	13090.01	11307.16	13052.14	-1744.98	416.384	10896.0	3937.0
Итого:	224.81	216.20	218.74	216.20	2.54	8.304	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации