

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА015
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:
Обратка:
Поддача, горячая вода:
Обратка, горячая вода:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Счетчик воды:
ПРИМ SN 504426
ПРИМ SN 502702

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN 100563

Датчик температуры:
КТПТР-05 SN 8397
КТПТР-05 SN 8397А

Дата	T1 °C	T2 °C	T3 °C	T4 °C	dt °C	Qo1 м3/ч	Qo2 м3/ч	Gm1 т	Gm2 т	P1 МПа	Qt1 Гкал	Qt2 Гкал	dQt Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.03.2026	93.47	47.91	92.93	50.98	45.57	2.38	2.38	55.13	56.42	0.45	2.514	2.311	0.203	24.0	24.0
02.03.2026	89.73	46.38	89.22	49.17	43.35	2.39	2.38	55.43	56.43	0.45	2.405	2.220	0.184	24.0	24.0
03.03.2026	87.43	46.36	86.93	48.62	41.07	2.37	2.34	55.01	55.61	0.44	2.264	2.106	0.158	24.0	24.0
04.03.2026	93.12	47.57	92.55	50.31	45.55	2.31	2.28	53.40	54.06	0.45	2.436	2.253	0.183	24.0	24.0
05.03.2026	96.88	49.30	96.27	52.37	47.58	2.43	2.37	56.03	56.15	0.45	2.658	2.450	0.208	24.0	24.0
06.03.2026	98.35	49.65	97.73	52.59	48.70	2.37	2.32	54.49	55.04	0.45	2.661	2.460	0.201	24.0	24.0
07.03.2026	98.26	48.67	97.62	51.90	49.59	2.24	2.20	51.59	52.25	0.45	2.556	2.355	0.201	24.0	24.0
08.03.2026	95.26	46.96	94.66	50.21	48.30	2.14	2.12	48.98	49.88	0.46	2.367	2.177	0.191	23.8	23.8
09.03.2026	97.99	49.51	97.33	52.62	48.48	2.44	2.39	56.15	56.60	0.44	2.737	2.510	0.227	24.0	24.0
10.03.2026	104.30	51.16	103.59	55.63	53.13	2.58	2.50	59.09	59.29	0.43	3.145	2.837	0.307	24.0	24.0
11.03.2026	102.74	50.59	102.05	53.74	52.15	2.33	2.26	53.40	53.64	0.43	2.787	2.578	0.209	24.0	24.0
12.03.2026	87.27	47.18	86.77	49.26	40.09	2.52	2.46	58.47	58.44	0.43	2.346	2.189	0.157	24.0	24.0
13.03.2026	73.63	43.96	73.27	43.78	29.67	2.69	2.66	63.01	63.32	0.42	1.852	1.855	-0.003	24.0	24.0
14.03.2026	77.18	41.15	76.72	42.28	36.03	2.09	2.08	48.95	49.48	0.41	1.706	1.632	0.074	24.0	24.0
15.03.2026	73.62	42.47	73.22	40.96	31.15	2.26	2.25	52.98	53.55	0.43	1.587	1.674	-0.087	24.0	24.0
16.03.2026	69.50	42.77	69.15	40.10	26.73	2.42	2.41	56.81	57.38	0.43	1.499	1.647	-0.148	24.0	24.0
17.03.2026	69.64	43.10	69.30	40.57	26.54	2.43	2.42	57.06	57.60	0.44	1.494	1.634	-0.141	24.0	24.0
18.03.2026	69.97	43.06	69.62	40.88	26.91	2.40	2.39	56.29	56.93	0.45	1.498	1.611	-0.114	24.0	24.0
19.03.2026	70.13	42.53	69.77	40.76	27.61	2.29	2.29	53.79	54.42	0.45	1.474	1.549	-0.075	24.0	24.0
20.03.2026	69.98	42.80	69.62	40.74	27.18	2.36	2.35	55.29	55.90	0.45	1.475	1.591	-0.115	24.0	24.0
21.03.2026	69.59	42.78	69.24	41.28	26.80	2.31	2.31	54.33	54.94	0.45	1.447	1.512	-0.065	24.0	24.0
22.03.2026	69.33	44.41	69.01	42.79	24.92	2.81	2.80	66.02	66.51	0.43	1.630	1.733	-0.103	24.0	24.0
23.03.2026	69.32	44.05	68.98	41.52	25.26	2.61	2.60	61.37	61.87	0.43	1.534	1.684	-0.150	24.0	24.0
24.03.2026	69.08	42.97	68.73	40.58	26.11	2.29	2.28	53.77	54.29	0.45	1.393	1.507	-0.115	24.0	24.0
25.03.2026	68.67	43.70	68.32	40.18	24.98	2.37	2.36	55.62	56.14	0.45	1.362	1.561	-0.199	24.0	24.0
26.03.2026	68.48	43.96	68.13	40.01	24.52	2.39	2.38	56.12	56.60	0.46	1.355	1.575	-0.220	24.0	24.0
27.03.2026	68.43	43.77	68.07	39.85	24.65	2.32	2.31	54.43	54.88	0.45	1.317	1.526	-0.210	24.0	24.0
28.03.2026	67.98	44.36	67.11	38.54	23.62	2.14	2.13	50.23	50.64	0.45	1.200	1.449	-0.249	24.0	24.0
29.03.2026	67.86	44.74	63.98	37.14	23.13	2.07	2.07	48.69	49.12	0.47	1.125	1.398	-0.274	24.0	24.0
30.03.2026	68.05	43.37	67.66	38.35	24.68	2.20	2.20	51.80	52.24	0.47	1.256	1.514	-0.258	24.0	24.0
31.03.2026	67.21	45.36	66.76	38.60	21.85	2.45	2.43	57.53	57.72	0.45	1.249	1.618	-0.369	24.0	24.0
Средние:	79.76	45.37	79.17	44.72	34.38	2.37	2.35	---	---	0.44	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	1711.26	1727.35	---	58.327	58.718	-0.391	743.8	743.8

Дата	Gm_itog1 т	Gm_itog2 т	Qt_itog1 Гкал	Qt_itog2 Гкал	dQt_itog Гкал	tm1_itog ч	ts1_itog ч
28.02.2026	162208.86	186779.47	5381.347	4278.233	1103.113	76118.9	79421.1
31.03.2026	163920.13	188506.81	5439.673	4336.951	1102.722	76862.7	80164.9
Итого:	1711.27	1727.34	58.327	58.718	-0.391	743.8	743.8

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации