

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Формовщиков ул, д. 34 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130429
Точка измерения: ТВ1 (Расчет по подающему трубопроводу); Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 281936

ПРЭМ SN 269479

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 16065

КТСП-Н SN 16065

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	84.81	61.81	23.00	30.83	25.32	19.64	29.87	24.86	18.28	5.00	0.00	0.00	0.694	24.0	0.0	
02.03.2026	83.24	60.98	22.26	31.38	0.29	196.30	30.44	0.29	196.21	30.14	0.00	0.00	0.667	24.0	0.0	*
03.03.2026	87.61	63.02	24.59	30.63	0.26	196.58	29.62	0.26	196.47	29.35	0.00	0.00	0.722	24.0	0.0	*
04.03.2026	91.48	63.44	28.04	30.07	4.49	148.01	29.00	4.41	147.18	24.58	0.00	0.00	0.768	24.0	0.0	*
05.03.2026	93.35	66.26	27.09	30.58	4.43	149.39	29.45	4.34	148.59	25.10	0.00	0.00	0.789	24.0	0.0	*
06.03.2026	93.52	66.75	26.77	30.38	0.19	197.57	29.25	0.18	197.51	29.07	0.00	0.00	0.786	24.0	0.0	*
07.03.2026	90.31	64.95	25.36	29.69	0.23	196.91	28.65	0.23	196.86	28.43	0.00	0.00	0.743	24.0	0.0	*
08.03.2026	91.59	64.32	27.27	29.53	10.22	97.19	28.48	10.02	95.90	18.46	0.00	0.00	0.765	24.0	0.0	*
09.03.2026	97.61	67.32	30.29	29.18	26.48	9.70	28.01	25.93	7.72	2.08	0.00	0.00	0.852	24.0	0.0	
10.03.2026	97.21	67.52	29.69	30.43	10.60	96.70	29.22	10.37	95.21	18.85	0.00	0.00	0.852	24.0	0.0	*
11.03.2026	82.72	59.09	23.63	30.03	7.85	117.08	29.12	7.72	116.17	21.40	0.00	0.00	0.646	24.0	0.0	*
12.03.2026	71.13	57.06	14.07	30.40	5.11	142.42	29.70	5.04	142.02	24.67	0.00	0.00	0.507	24.0	0.0	*
13.03.2026	67.20	49.26	17.94	26.58	0.08	198.83	26.04	0.08	198.81	25.96	0.00	0.00	0.441	24.0	0.0	*
14.03.2026	69.38	49.10	20.28	24.55	2.22	166.80	24.02	2.20	166.46	21.82	0.00	0.00	0.456	24.0	0.0	*
15.03.2026	69.02	54.33	14.69	30.95	0.07	199.12	30.28	0.07	199.10	30.21	0.00	0.00	0.475	24.0	0.0	*
16.03.2026	67.28	52.42	14.86	27.52	0.02	199.67	26.95	0.02	199.66	26.93	0.00	0.00	0.437	24.0	0.0	*
17.03.2026	68.12	54.69	13.43	28.79	0.12	198.30	28.18	0.12	198.26	28.05	0.00	0.00	0.442	24.0	0.0	*
18.03.2026	67.02	53.72	13.30	32.79	0.17	197.96	32.12	0.17	197.92	31.95	0.00	0.00	0.456	24.0	0.0	*
19.03.2026	67.70	53.85	13.85	31.23	0.12	198.51	30.57	0.12	198.48	30.46	0.00	0.00	0.450	24.0	0.0	*
20.03.2026	67.29	53.24	14.05	30.07	0.08	198.93	29.45	0.08	198.90	29.37	0.00	0.00	0.443	24.0	0.0	*
21.03.2026	65.11	50.49	14.62	27.26	0.08	198.79	26.73	0.08	198.76	26.65	0.00	0.00	0.414	24.0	0.0	*
22.03.2026	65.56	50.05	15.51	27.96	0.01	199.91	27.41	0.01	199.91	27.40	0.00	0.00	0.428	24.0	0.0	*
23.03.2026	65.02	50.53	14.49	27.84	0.01	199.87	27.30	0.01	199.87	27.29	0.00	0.00	0.417	24.0	0.0	*
24.03.2026	65.14	51.12	14.02	28.71	0.02	199.68	28.15	0.02	199.67	28.12	0.00	0.00	0.417	24.0	0.0	*
25.03.2026	63.18	48.33	14.85	25.73	0.01	199.86	25.26	0.01	199.86	25.25	0.00	0.00	0.377	24.0	0.0	*
26.03.2026	63.63	49.84	13.79	25.76	0.03	199.58	25.28	0.03	199.57	25.25	0.00	0.00	0.380	24.0	0.0	*
27.03.2026	63.87	49.96	13.91	26.43	0.09	198.67	25.94	0.09	198.65	25.85	0.00	0.00	0.383	24.0	0.0	*
28.03.2026	65.07	50.05	15.02	26.91	0.14	197.92	26.39	0.14	197.87	26.25	0.00	0.00	0.391	24.0	0.0	*
29.03.2026	63.67	48.75	14.92	24.91	0.01	199.87	24.45	0.01	199.87	24.44	0.00	0.00	0.367	24.0	0.0	*
30.03.2026	64.06	50.34	13.72	26.85	0.01	199.81	26.34	0.01	199.80	26.33	0.00	0.00	0.382	24.0	0.0	*
31.03.2026	64.99	51.44	13.55	28.24	0.03	199.55	27.69	0.03	199.54	27.66	0.00	0.00	0.395	24.0	0.0	*
Средние:	74.74	55.94	18.80	---	---	171.58	---	---	171.26	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	892.20	98.78	---	869.32	96.96	---	772.37	---	---	16.740	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	19288.28	9130.46	18805.81	9000.84	9804.97	364.351	27384.0	0.0
31.03.2026	20180.49	9229.24	19675.13	9097.79	10577.34	381.090	28128.0	0.0
Итого:	892.20	98.78	869.32	96.96	772.37	16.740	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации