

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Космонавтов ш, д. 121 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 104502
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 306775
Обратка: ПРЭМ SN 307822
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТСП-Н SN 12083г
КТСП-Н SN 12083х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	88.87	44.98	43.89	96.52	91.46	5.38	93.26	90.54	2.96	2.72	0.00	0.00	4.092	24.0	0.0	
02.03.2026	86.77	45.20	41.57	95.31	90.47	5.21	92.21	89.58	2.89	2.63	0.00	0.00	3.833	24.0	0.0	
03.03.2026	91.40	46.43	44.97	91.09	86.22	5.49	87.85	85.32	2.92	2.53	0.00	0.00	3.952	24.0	0.0	
04.03.2026	95.81	47.68	48.13	94.97	89.62	5.80	91.30	88.65	2.95	2.65	0.00	0.00	4.398	24.0	0.0	
05.03.2026	97.75	48.44	49.31	95.46	90.00	5.89	91.63	88.97	2.95	2.66	0.00	0.00	4.524	24.0	0.0	
06.03.2026	98.18	48.35	49.83	93.57	88.20	5.91	89.79	87.21	2.92	2.58	0.00	0.00	4.480	24.0	0.0	
07.03.2026	95.32	46.50	48.82	92.12	86.96	5.76	88.62	86.04	2.95	2.58	0.00	0.00	4.330	24.0	0.0	
08.03.2026	96.17	47.55	48.62	92.56	87.37	5.77	88.94	86.42	2.87	2.52	0.00	0.00	4.330	24.0	0.0	
09.03.2026	103.38	49.36	54.02	93.79	88.05	6.31	89.68	87.03	3.00	2.65	0.00	0.00	4.856	24.0	0.0	
10.03.2026	103.06	48.62	54.44	93.92	88.13	6.36	89.82	87.14	3.03	2.68	0.00	0.00	4.899	24.0	0.0	
11.03.2026	87.56	44.29	43.27	92.11	87.32	5.34	89.06	86.49	2.93	2.57	0.00	0.00	3.852	24.0	0.0	
12.03.2026	74.37	40.32	34.05	93.69	89.46	4.62	91.33	88.74	2.88	2.59	0.00	0.00	3.107	24.0	0.0	
13.03.2026	70.46	38.25	32.21	90.70	86.71	4.50	88.62	86.11	2.87	2.51	0.00	0.00	2.849	24.0	0.0	
14.03.2026	73.21	39.44	33.77	89.83	85.76	4.64	87.67	85.11	2.96	2.56	0.00	0.00	2.958	24.0	0.0	
15.03.2026	71.70	41.04	30.66	96.86	92.75	4.34	94.59	91.96	2.82	2.63	0.00	0.00	2.896	24.0	0.0	
16.03.2026	70.20	39.70	30.50	94.72	90.80	4.23	92.57	90.08	2.73	2.49	0.00	0.00	2.819	24.0	0.0	
17.03.2026	70.76	39.31	31.45	89.48	85.77	4.23	87.46	85.15	2.68	2.31	0.00	0.00	2.750	24.0	0.0	
18.03.2026	69.13	39.44	29.69	89.76	86.15	4.10	87.80	85.50	2.65	2.30	0.00	0.00	2.603	24.0	0.0	
19.03.2026	69.95	39.89	30.06	92.35	88.62	4.12	90.28	87.94	2.63	2.34	0.00	0.00	2.713	24.0	0.0	
20.03.2026	69.93	39.92	30.01	91.63	87.91	4.14	89.60	87.22	2.69	2.38	0.00	0.00	2.686	24.0	0.0	
21.03.2026	68.37	38.14	30.23	91.11	87.34	4.23	89.18	86.73	2.79	2.45	0.00	0.00	2.693	24.0	0.0	
22.03.2026	68.74	39.38	29.36	92.32	88.54	4.18	90.35	87.88	2.77	2.47	0.00	0.00	2.648	24.0	0.0	
23.03.2026	68.15	38.83	29.32	92.96	89.15	4.18	90.97	88.49	2.76	2.48	0.00	0.00	2.662	24.0	0.0	
24.03.2026	68.22	39.64	28.58	92.70	88.95	4.13	90.76	88.26	2.79	2.50	0.00	0.00	2.590	24.0	0.0	
25.03.2026	66.32	37.93	28.39	86.70	83.19	4.13	84.95	82.62	2.78	2.33	0.00	0.00	2.409	24.0	0.0	
26.03.2026	67.01	37.82	29.19	88.10	84.45	4.23	86.29	83.88	2.83	2.41	0.00	0.00	2.516	24.0	0.0	
27.03.2026	67.12	38.95	28.17	89.52	85.90	4.13	87.69	85.26	2.81	2.43	0.00	0.00	2.470	24.0	0.0	
28.03.2026	68.23	39.24	28.99	90.88	87.21	4.12	88.97	86.54	2.77	2.43	0.00	0.00	2.576	24.0	0.0	
29.03.2026	67.07	37.69	29.38	86.75	83.21	4.17	84.98	82.65	2.78	2.33	0.00	0.00	2.493	24.0	0.0	
30.03.2026	66.93	39.02	27.91	91.24	87.58	4.09	89.38	86.94	2.77	2.44	0.00	0.00	2.491	24.0	0.0	
31.03.2026	67.80	39.06	28.74	89.72	86.00	4.23	87.82	85.35	2.85	2.47	0.00	0.00	2.520	24.0	0.0	
Средние:	78.32	41.95	36.37	---	---	4.77	---	---	2.84	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2852.44	2719.25	---	2773.42	2695.80	---	77.62	---	---	100.995	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	1500.86	1425.87	1449.93	1411.50	38.43	62.724	373.0	20.0
31.03.2026	4353.30	4145.12	4223.35	4107.30	116.05	163.719	1117.0	20.0
Итого:	2852.44	2719.25	2773.42	2695.80	77.62	100.995	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации