

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Анвара Гатаулина ул, д. 13 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 111782
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Холодная вода:

Счетчик воды:
ПРЭМ SN 334968
ПРЭМ SN 333681

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 6963А
КТПТР-01 SN 6963

Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	63.07	41.64	21.43	22.71	22.59	0.00	0.53	22.24	22.35	-0.49	-0.11	0.00	0.00	0.477	24.0	0.0	*
02.04.2026	64.81	43.54	21.27	24.87	24.70	0.00	0.69	24.39	24.46	-0.29	-0.07	0.00	0.00	0.518	24.0	0.0	*
03.04.2026	65.32	44.72	20.60	25.35	25.18	0.00	0.67	24.87	24.94	-0.28	-0.07	0.00	0.00	0.511	24.0	0.0	*
04.04.2026	62.43	41.29	21.14	21.62	21.54	0.00	0.37	21.25	21.30	-0.24	-0.05	0.00	0.00	0.450	24.0	0.0	*
05.04.2026	61.98	39.38	22.60	20.14	20.07	0.00	0.35	19.79	19.83	-0.20	-0.04	0.00	0.00	0.451	24.0	0.0	*
06.04.2026	61.91	38.59	23.32	19.60	19.54	0.00	0.31	19.26	19.32	-0.31	-0.06	0.00	0.00	0.449	24.0	0.0	*
07.04.2026	61.05	38.15	22.90	19.93	19.86	0.00	0.35	19.63	19.65	-0.10	-0.02	0.00	0.00	0.450	24.0	0.0	*
08.04.2026	63.51	40.02	23.49	21.52	21.41	0.00	0.51	21.12	21.17	-0.24	-0.05	0.00	0.00	0.495	24.0	0.0	*
09.04.2026	61.10	37.04	24.06	18.61	18.56	0.00	0.27	18.35	18.39	-0.22	-0.04	0.00	0.00	0.439	24.0	0.0	*
10.04.2026	61.62	36.10	25.52	18.42	18.37	0.00	0.27	18.18	18.28	-0.55	-0.10	0.00	0.00	0.464	24.0	0.0	*
11.04.2026	62.70	36.45	26.25	18.27	18.21	0.00	0.33	18.00	18.11	-0.61	-0.11	0.00	0.00	0.470	24.0	0.0	*
12.04.2026	63.91	38.56	25.35	20.46	20.35	0.00	0.54	19.99	20.12	-0.65	-0.13	0.00	0.00	0.506	24.0	0.0	*
13.04.2026	63.40	39.45	23.95	21.20	21.09	0.00	0.52	20.77	20.85	-0.38	-0.08	0.00	0.00	0.495	24.0	0.0	*
14.04.2026	64.24	41.15	23.09	23.05	22.92	0.00	0.57	22.57	22.68	-0.49	-0.11	0.00	0.00	0.520	24.0	0.0	*
15.04.2026	63.66	39.61	24.05	21.00	20.89	0.00	0.53	20.55	20.65	-0.49	-0.10	0.00	0.00	0.492	24.0	0.0	*
16.04.2026	63.52	39.13	24.39	20.37	20.27	0.00	0.49	19.94	20.03	-0.45	-0.09	0.00	0.00	0.485	24.0	0.0	*
17.04.2026	63.51	40.64	22.87	21.92	21.81	0.00	0.50	21.49	21.57	-0.37	-0.08	0.00	0.00	0.491	24.0	0.0	*
18.04.2026	64.17	41.08	23.09	22.10	21.99	0.00	0.50	21.62	21.75	-0.60	-0.13	0.00	0.00	0.503	24.0	0.0	*
19.04.2026	63.61	39.94	23.67	20.35	20.26	0.00	0.44	19.93	20.05	-0.60	-0.12	0.00	0.00	0.472	24.0	0.0	*
20.04.2026	61.26	36.28	24.98	17.25	17.23	0.00	0.12	17.01	17.19	-1.05	-0.18	0.00	0.00	0.423	24.0	0.0	*
21.04.2026	62.23	35.93	26.30	17.01	16.98	0.00	0.18	16.77	16.98	-1.24	-0.21	0.00	0.00	0.443	24.0	0.0	*
22.04.2026	61.67	36.25	25.42	17.81	17.76	0.00	0.28	17.54	17.72	-1.02	-0.18	0.00	0.00	0.445	24.0	0.0	*
23.04.2026	61.22	36.95	24.27	19.17	19.11	0.00	0.31	18.84	18.96	-0.63	-0.12	0.00	0.00	0.456	24.0	0.0	*
24.04.2026	61.42	38.24	23.18	20.57	20.48	0.00	0.44	20.22	20.24	-0.10	-0.02	0.00	0.00	0.467	24.0	0.0	*
25.04.2026	60.98	37.41	23.57	19.36	19.31	0.00	0.26	19.09	19.07	0.10	0.02	0.00	0.00	0.448	24.0	0.0	*
26.04.2026	61.10	37.26	23.84	19.29	19.22	0.00	0.36	19.05	18.99	0.32	0.06	0.00	0.00	0.454	24.0	0.0	*
27.04.2026	63.46	40.22	23.24	22.62	22.48	0.00	0.62	22.15	22.24	-0.41	-0.09	0.00	0.00	0.515	24.0	0.0	*
28.04.2026	64.01	41.09	22.92	23.16	23.01	0.00	0.65	22.68	22.77	-0.40	-0.09	0.00	0.00	0.519	24.0	0.0	*
29.04.2026	64.45	41.19	23.26	22.86	22.71	0.00	0.66	22.38	22.47	-0.40	-0.09	0.00	0.00	0.521	24.0	0.0	*
30.04.2026	65.17	41.37	23.80	22.73	22.56	0.00	0.75	22.25	22.32	-0.31	-0.07	0.00	0.00	0.529	24.0	0.0	*
Средние:	62.88	39.29	23.59	---	---	---	0.45	---	---	-0.42	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	623.32	620.46	0.00	---	611.92	614.45	---	-2.53	---	---	14.358	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	1073.27	1053.55	0.00	1041.29	1042.64	-1.35	34.369	1044.0	1.0
30.04.2026	1696.59	1674.01	0.00	1653.21	1657.09	-3.88	48.727	1764.0	1.0
Итого:	623.32	620.46	0.00	611.92	614.45	-2.53	14.358	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации