

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Героев Хасана ул, д. 157 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00160313
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 368408
Обратка: ПРЭМ SN 362276
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТС-Б SN 5033г
КТС-Б SN 5033х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	42.42	37.54	4.88	358.08	355.08	0.84	355.08	352.76	0.66	2.32	7.00	7.00	1.729	24.0	0.0	
02.04.2026	40.31	36.19	4.12	357.70	354.82	0.81	354.97	352.65	0.66	2.32	7.00	7.00	1.459	24.0	0.0	
03.04.2026	36.88	33.75	3.13	357.22	354.48	0.77	354.96	352.65	0.65	2.31	7.00	7.00	1.113	24.0	0.0	
04.04.2026	39.02	35.02	4.00	357.53	354.67	0.80	355.00	352.66	0.66	2.34	7.00	7.00	1.415	24.0	0.0	
05.04.2026	43.24	37.86	5.38	358.13	355.04	0.87	354.97	352.69	0.64	2.28	7.00	7.00	1.904	24.0	0.0	
06.04.2026	43.54	38.08	5.46	358.22	355.11	0.87	355.04	352.71	0.66	2.33	7.00	7.00	1.936	24.0	0.0	
07.04.2026	42.93	37.55	5.38	358.17	355.07	0.87	355.10	352.78	0.66	2.32	7.00	7.00	1.906	24.0	0.0	
08.04.2026	43.08	37.59	5.49	358.22	355.13	0.87	355.10	352.78	0.66	2.32	7.00	7.00	1.944	24.0	0.0	
09.04.2026	42.30	36.92	5.38	343.24	340.27	0.87	340.35	338.13	0.65	2.22	7.00	7.00	1.824	23.0	1.0	*
10.04.2026	39.79	34.90	4.89	358.05	355.03	0.85	355.38	353.01	0.67	2.37	7.00	7.00	1.735	24.0	0.0	
11.04.2026	41.23	35.89	5.34	358.17	355.08	0.87	355.30	352.96	0.66	2.34	7.00	7.00	1.894	24.0	0.0	
12.04.2026	44.29	38.04	6.25	358.48	355.24	0.91	355.17	352.84	0.66	2.33	7.00	7.00	2.213	24.0	0.0	
13.04.2026	44.40	38.33	6.07	358.52	355.30	0.90	355.19	352.86	0.66	2.33	7.00	7.00	2.151	24.0	0.0	
14.04.2026	41.63	36.53	5.10	358.09	355.04	0.86	355.18	352.82	0.67	2.36	7.00	7.00	1.806	24.0	0.0	
15.04.2026	43.43	37.64	5.79	358.12	354.98	0.88	354.98	352.66	0.66	2.32	7.00	7.00	2.050	24.0	0.0	
16.04.2026	45.90	39.45	6.45	358.34	355.13	0.90	354.81	352.57	0.63	2.24	7.00	7.00	2.282	24.0	0.0	
17.04.2026	40.11	35.64	4.47	357.67	354.71	0.83	354.96	352.62	0.66	2.34	7.00	7.00	1.582	24.0	0.0	
18.04.2026	40.94	36.17	4.77	357.78	354.79	0.84	354.96	352.61	0.66	2.35	7.00	7.00	1.689	24.0	0.0	
19.04.2026	44.26	38.37	5.89	358.19	355.03	0.89	354.88	352.60	0.64	2.28	7.00	7.00	2.089	24.0	0.0	
20.04.2026	42.65	37.14	5.51	358.08	354.97	0.87	355.04	352.71	0.66	2.33	7.00	7.00	1.954	24.0	0.0	
21.04.2026	42.40	36.79	5.61	358.09	354.95	0.88	355.10	352.71	0.68	2.39	7.00	7.00	1.987	24.0	0.0	
22.04.2026	46.20	39.38	6.82	358.54	355.19	0.94	354.93	352.61	0.66	2.32	7.00	7.00	2.413	24.0	0.0	
23.04.2026	49.62	41.82	7.80	359.01	355.45	1.00	354.88	352.53	0.66	2.35	7.00	7.00	2.762	24.0	0.0	
24.04.2026	51.11	42.93	8.18	359.15	355.54	1.01	354.77	352.49	0.64	2.28	7.00	7.00	2.896	24.0	0.0	
25.04.2026	49.12	41.61	7.51	359.29	355.79	0.98	355.22	352.89	0.66	2.33	7.00	7.00	2.660	24.0	0.0	
26.04.2026	48.86	41.50	7.36	359.34	355.86	0.97	355.33	352.96	0.67	2.37	7.00	7.00	2.610	24.0	0.0	
27.04.2026	52.73	44.09	8.64	359.87	356.14	1.04	355.23	352.89	0.66	2.34	7.00	7.00	3.060	24.0	0.0	
28.04.2026	53.43	44.70	8.73	359.93	356.17	1.05	355.14	352.82	0.66	2.32	7.00	7.00	3.094	24.0	0.0	
29.04.2026	53.01	44.53	8.48	359.93	356.22	1.04	355.24	352.90	0.66	2.34	7.00	7.00	3.004	24.0	0.0	
30.04.2026	48.29	41.50	6.79	359.33	355.92	0.95	355.39	353.01	0.67	2.38	7.00	7.00	2.406	24.0	0.0	
Средние:	44.57	38.58	5.99	---	---	0.90	---	---	0.66	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	10738.48	10642.20	---	10637.65	10567.88	---	69.77	---	---	63.567	719.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	142116.64	140364.38	140075.91	138988.82	1087.09	1348.604	12677.0	29.0
30.04.2026	152855.12	151006.58	150713.56	149556.70	1156.86	1412.171	13396.0	30.0
Итого:	10738.48	10642.20	10637.65	10567.88	69.77	63.567	719.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации