

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Карпинского ул, д. 78 (2.2 МКД УК "Профком")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130392
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 357981
Обратка: ПРЭМ SN 290553
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТСП-Н SN 3026x
КТСП-Н SN 3026г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	41.75	39.06	2.69	165.86	164.38	0.89	164.45	163.16	0.79	1.29	0.00	0.00	0.440	24.0	0.0	
02.04.2026	40.08	37.74	2.34	165.70	164.23	0.89	164.41	163.09	0.80	1.32	0.00	0.00	0.384	24.0	0.0	
03.04.2026	37.53	35.58	1.95	165.42	163.97	0.88	164.28	162.95	0.81	1.33	0.00	0.00	0.320	24.0	0.0	
04.04.2026	36.76	34.85	1.91	165.41	163.95	0.89	164.32	162.98	0.82	1.34	0.00	0.00	0.314	24.0	0.0	
05.04.2026	35.72	33.81	1.91	165.41	163.95	0.88	164.38	163.04	0.82	1.34	0.00	0.00	0.313	24.0	0.0	
06.04.2026	40.53	37.72	2.81	165.78	164.19	0.96	164.44	163.05	0.85	1.40	0.00	0.00	0.462	24.0	0.0	
07.04.2026	43.34	40.11	3.23	165.88	164.21	1.01	164.37	162.93	0.88	1.44	0.00	0.00	0.530	24.0	0.0	
08.04.2026	43.60	40.32	3.28	165.96	164.27	1.02	164.42	162.97	0.89	1.46	0.00	0.00	0.538	24.0	0.0	
09.04.2026	43.68	40.32	3.36	165.94	164.25	1.02	164.40	162.95	0.88	1.45	0.00	0.00	0.550	24.0	0.0	
10.04.2026	44.20	40.45	3.75	166.02	164.32	1.03	164.45	163.01	0.88	1.44	0.00	0.00	0.615	24.0	0.0	
11.04.2026	46.26	42.20	4.06	166.37	164.61	1.06	164.65	163.18	0.89	1.46	0.00	0.00	0.666	24.0	0.0	
12.04.2026	46.27	42.37	3.90	166.27	164.53	1.05	164.55	163.10	0.89	1.46	0.00	0.00	0.641	24.0	0.0	
13.04.2026	43.80	40.47	3.33	166.07	164.37	1.03	164.53	163.06	0.90	1.47	0.00	0.00	0.547	24.0	0.0	
14.04.2026	42.34	39.33	3.01	166.00	164.34	1.01	164.56	163.10	0.89	1.45	0.00	0.00	0.494	24.0	0.0	
15.04.2026	43.35	40.22	3.13	166.12	164.46	1.00	164.61	163.17	0.88	1.44	0.00	0.00	0.515	24.0	0.0	
16.04.2026	44.98	41.63	3.35	166.10	164.41	1.03	164.48	163.02	0.89	1.45	0.00	0.00	0.550	24.0	0.0	
17.04.2026	42.58	39.63	2.95	165.88	164.22	1.00	164.42	162.97	0.89	1.45	0.00	0.00	0.484	24.0	0.0	
18.04.2026	41.73	39.03	2.70	165.78	164.15	0.99	164.38	162.94	0.88	1.44	0.00	0.00	0.443	24.0	0.0	
19.04.2026	44.13	40.87	3.26	165.88	164.19	1.02	164.31	162.86	0.89	1.46	0.00	0.00	0.533	24.0	0.0	
20.04.2026	46.03	42.34	3.69	166.43	164.69	1.05	164.73	163.26	0.90	1.47	0.00	0.00	0.607	24.0	0.0	
21.04.2026	48.28	44.09	4.19	166.78	165.00	1.08	164.91	163.44	0.90	1.47	0.00	0.00	0.689	24.0	0.0	
22.04.2026	45.81	42.11	3.70	166.63	164.91	1.03	164.94	163.49	0.88	1.45	0.00	0.00	0.609	24.0	0.0	
23.04.2026	46.08	42.27	3.81	166.57	164.86	1.03	164.87	163.43	0.87	1.44	0.00	0.00	0.628	24.0	0.0	
24.04.2026	43.86	40.58	3.28	166.43	164.80	0.99	164.88	163.48	0.85	1.40	0.00	0.00	0.540	24.0	0.0	
25.04.2026	45.12	41.61	3.51	166.46	164.83	0.99	164.82	163.44	0.84	1.38	0.00	0.00	0.578	24.0	0.0	
26.04.2026	44.95	41.48	3.47	166.39	164.79	0.97	164.77	163.41	0.83	1.35	0.00	0.00	0.571	24.0	0.0	
27.04.2026	41.71	38.81	2.90	166.23	164.71	0.92	164.82	163.51	0.80	1.32	0.00	0.00	0.477	24.0	0.0	
28.04.2026	42.04	39.09	2.95	166.28	164.77	0.91	164.86	163.55	0.80	1.31	0.00	0.00	0.486	24.0	0.0	
29.04.2026	43.24	40.09	3.15	166.30	164.79	0.91	164.79	163.50	0.78	1.29	0.00	0.00	0.518	24.0	0.0	
30.04.2026	43.10	40.01	3.09	166.24	164.77	0.89	164.74	163.49	0.76	1.25	0.00	0.00	0.508	24.0	0.0	
Средние:	43.10	39.94	3.16	---	---	0.98	---	---	0.85	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4982.55	4933.91	---	4937.52	4895.52	---	42.00	---	---	15.548	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	43010.31	41379.68	40930.71	39710.96	1219.75	790.756	32373.0	65.0
30.04.2026	47992.86	46313.59	45868.23	44606.48	1261.75	806.303	33093.0	65.0
Итого:	4982.55	4933.91	4937.52	4895.52	42.00	15.548	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации