Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 23 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 -02 Заводской номер: 115457
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 303304	КТСП-Н SN 32100г
Обратка:	ПРЭМ SN 271460	КТСП-Н SN 32100х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	71.33	53.73	17.60	56.95	57.75	-1.39	55.64	56.96	-2.34	-1.32	0.00	0.00	0.979	24.0	0.0	
02.04.2026	72.50	56.11	16.39	61.35	62.27	-1.48	59.90	61.34	-2.38	-1.44	0.00	0.00	0.982	24.0	0.0	
03.04.2026	72.44	55.40	17.04	60.21	61.12	-1.50	58.79	60.23	-2.43	-1.45	0.00	0.00	1.001	24.0	0.0	
04.04.2026	70.11	50.27	19.84	48.16	48.81	-1.36	47.08	48.22	-2.39	-1.14	0.00	0.00	0.933	24.0	0.0	
05.04.2026	70.47	49.29	21.18	47.05	47.64	-1.25	45.99	47.08	-2.35	-1.09	0.00	0.00	0.973	24.0	0.0	
06.04.2026	70.58	50.57	20.01	51.40	52.04	-1.25	50.24	51.41	-2.30	-1.17	0.00	0.00	1.005	24.0	0.0	
07.04.2026	70.34	51.66	18.68	57.29	58.06	-1.33	56.01	57.32	-2.31	-1.31	0.00	0.00	1.046	24.0	0.0	
08.04.2026	72.41	54.92	17.49	66.05	66.93	-1.32	64.49	65.98	-2.28	-1.49	0.00	0.00	1.127	24.0	0.0	
09.04.2026	69.43	51.74	17.69	66.01	66.87	-1.29	64.56	66.01	-2.23	-1.45	0.00	0.00	1.140	24.0	0.0	
10.04.2026	71.39	52.78	18.61	61.69	62.45	-1.22	60.27	61.62	-2.22	-1.35	0.00	0.00	1.121	24.0	0.0	
11.04.2026	73.02	51.46	21.56	54.39	54.96	-1.04	53.09	54.27	-2.20	-1.18	0.00	0.00	1.144	24.0	0.0	
12.04.2026	73.22	53.78	19.44	61.23	61.93	-1.15	59.75	61.08	-2.20	-1.33	0.00	0.00	1.161	24.0	0.0	
13.04.2026	71.33	48.21	23.12	41.59	42.26	-1.61	40.63	41.78	-2.79	-1.15	0.00	0.00	0.937	24.0	0.0	
14.04.2026	70.73	36.65	---	---	---		19.26	19.68	-2.12	-0.41	0.00	0.00	0.655	24.0	0.0	
15.04.2026	70.76	36.89	33.87	22.10	22.33	-1.01	21.60	22.18	-2.64	-0.58	0.00	0.00	0.731	24.0	0.0	
16.04.2026	70.68	39.17	31.51	24.46	24.65	-0.80	23.90	24.47	-2.34	-0.57	0.00	0.00	0.752	24.0	0.0	
17.04.2026	69.58	38.07	31.51	20.91	21.26	-1.63	20.45	21.10	-3.14	-0.65	0.00	0.00	0.644	24.0	0.0	
18.04.2026	70.19	36.41	33.78	20.27	20.31	-0.24	19.81	20.18	-1.85	-0.37	0.00	0.00	0.668	24.0	0.0	
19.04.2026	69.76	37.87	31.89	25.10	25.41	-1.24	24.54	25.23	-2.77	-0.69	0.00	0.00	0.782	24.0	0.0	
20.04.2026	71.08	48.19	22.89	45.52	45.66	-0.31	44.47	45.15	-1.51	-0.68	0.00	0.00	1.017	24.0	0.0	
21.04.2026	73.95	48.93	25.02	43.43	43.65	-0.50	42.36	43.15	-1.83	-0.78	0.00	0.00	1.059	24.0	0.0	
22.04.2026	72.03	44.78	27.25	34.46	34.81	-1.02	33.65	34.47	-2.41	-0.82	0.00	0.00	0.915	24.0	0.0	
23.04.2026	71.21	43.37	27.84	29.82	30.28	-1.53	29.14	30.00	-2.93	-0.87	0.00	0.00	0.808	24.0	0.0	
24.04.2026	70.33	40.08	30.25	25.62	26.25	-2.43	25.04	26.04	-3.91	-1.00	0.00	0.00	0.755	24.0	0.0	
25.04.2026	69.69	39.30	30.39	25.42	26.33	-3.51	24.86	26.13	-4.98	-1.27	0.00	0.00	0.754	24.0	0.0	
26.04.2026	69.81	39.42	30.39	26.66	27.84	-4.33	26.07	27.63	-5.81	-1.56	0.00	0.00	0.790	24.0	0.0	
27.04.2026	70.45	39.30	31.15	25.61	27.08	-5.61	25.03	26.88	-7.13	-1.85	0.00	0.00	0.777	24.0	0.0	
28.04.2026	70.04	39.36	30.68	24.24	25.35	-4.47	23.70	25.15	-5.97	-1.46	0.00	0.00	0.725	24.0	0.0	
29.04.2026	70.17	40.47	29.70	26.04	27.43	-5.17	25.46	27.21	-6.63	-1.75	0.00	0.00	0.754	24.0	0.0	
30.04.2026	70.45	41.16	29.29	25.80	27.17	-5.18	25.22	26.95	-6.63	-1.73	0.00	0.00	0.737	24.0	0.0	
Средние:	70.98	45.64	25.04	---	---	-1.94	---	---	-3.17	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1178.80	1198.89	---	1170.99	1204.89	---	-33.90	---	---	26.873	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	22856.36	9345.70	22145.11	9167.62	12977.49	475.109	9581.0	1640.0
30.04.2026	24054.87	10564.39	23316.10	10372.51	12943.59	501.981	10301.0	1640.0
Итого:	1198.51	1218.69	1170.99	1204.89	-33.90	26.873	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации