Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 3591	КТСП-Н SN 13572x
Обратка:	Питерфлоу PC SN 4802	КТСП-Н SN 13572г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.04.2026	42.63	37.24	5.39	406.55	415.99	403.19	413.45	-2.51	6.12	5.12	2.178	24.0	0.0	
02.04.2026	43.94	38.24	5.70	406.84	416.44	403.25	413.73	-2.56	6.12	5.12	2.302	24.0	0.0	
03.04.2026	38.13	34.32	3.81	407.51	412.88	404.80	410.73	-1.45	6.12	5.12	1.549	24.0	0.0	*
04.04.2026	38.73	34.11	4.62	409.72	403.68	406.94	401.64	1.31	6.12	5.12	1.888	24.0	0.0	
05.04.2026	48.44	41.26	7.18	410.83	408.34	406.38	405.19	0.29	6.12	5.12	2.923	24.0	0.0	
06.04.2026	48.23	41.10	7.13	410.69	409.32	406.28	406.17	0.03	6.12	5.12	2.903	24.0	0.0	
07.04.2026	48.22	41.01	7.21	410.45	410.16	406.04	407.03	-0.24	6.12	5.12	2.935	24.0	0.0	
08.04.2026	47.16	40.26	6.90	410.08	409.75	405.87	406.76	-0.22	6.12	5.12	2.806	24.0	0.0	
09.04.2026	48.02	40.79	7.23	410.25	409.67	405.90	406.58	-0.17	6.12	5.12	2.942	24.0	0.0	
10.04.2026	47.86	40.34	7.52	410.06	409.24	405.73	406.25	-0.13	6.12	5.12	3.055	24.0	0.0	
11.04.2026	48.82	41.01	7.81	409.84	409.05	405.33	405.92	-0.15	6.12	5.12	3.170	24.0	0.0	
12.04.2026	47.16	40.00	7.16	409.54	408.64	405.36	405.70	-0.08	6.12	5.12	2.908	24.0	0.0	
13.04.2026	48.27	40.85	7.42	409.33	408.57	404.92	405.48	-0.14	6.12	5.12	3.012	24.0	0.0	
14.04.2026	48.13	40.92	7.21	409.41	408.93	405.04	405.83	-0.20	6.12	5.12	2.926	24.0	0.0	
15.04.2026	48.39	41.21	7.19	410.26	409.79	405.82	406.63	-0.20	6.12	5.12	2.924	24.0	0.0	
16.04.2026	48.64	41.38	7.27	409.92	409.66	405.42	406.48	-0.26	6.12	5.12	2.952	24.0	0.0	
17.04.2026	49.02	41.74	7.28	409.59	410.43	405.06	407.19	-0.52	6.12	5.12	2.955	24.0	0.0	
18.04.2026	49.02	41.93	7.09	409.44	411.79	404.88	408.50	-0.89	6.12	5.12	2.877	24.0	0.0	
19.04.2026	47.29	40.57	6.72	408.94	413.83	404.72	410.73	-1.47	6.12	5.12	2.727	24.0	0.0	
20.04.2026	48.65	41.24	7.41	408.87	415.24	404.41	412.04	-1.87	6.12	5.12	3.001	24.0	0.0	
21.04.2026	51.86	43.31	8.54	409.26	416.12	404.16	412.55	-2.05	6.12	5.12	3.459	24.0	0.0	
22.04.2026	47.99	40.72	7.26	408.56	415.56	404.22	412.43	-2.01	6.12	5.12	2.942	24.0	0.0	
23.04.2026	48.03	40.63	7.40	408.59	412.00	404.24	408.95	-1.16	6.12	5.12	2.997	24.0	0.0	
24.04.2026	49.33	41.64	7.69	408.77	412.84	404.17	409.57	-1.33	6.12	5.12	3.114	24.0	0.0	
25.04.2026	49.49	41.82	7.67	408.87	412.80	404.24	409.52	-1.30	6.12	5.12	3.106	24.0	0.0	
26.04.2026	49.90	42.10	7.80	408.77	412.53	404.09	409.19	-1.25	6.12	5.12	3.157	24.0	0.0	
27.04.2026	49.15	41.75	7.41	408.64	412.73	404.08	409.45	-1.32	6.12	5.12	2.999	24.0	0.0	
28.04.2026	48.45	41.13	7.32	408.49	413.07	404.06	409.89	-1.43	6.12	5.12	2.963	24.0	0.0	
29.04.2026	47.42	40.76	6.66	418.05	422.97	413.71	419.78	-1.46	6.12	5.12	2.760	24.0	0.0	
30.04.2026	45.11	39.09	6.01	431.28	437.06	427.24	434.09	-1.59	6.12	5.12	2.576	24.0	0.0	
Средние:	47.38	40.42	6.97	---	---	---	---	-0.88	6.12	5.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12307.40	12379.08	12179.55	12287.44	---	---	---	85.004	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2026	203462.50	206140.32	200755.88	204253.26	0.00	1760.692	0.000	0.000	17405.0	6.0
30.04.2026	215769.90	218519.40	212935.44	216540.70	0.00	1845.697	0.000	0.000	18125.0	6.0
Итого:	12307.40	12379.08	12179.55	12287.44	0.00	85.004	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	dM	P1	P2	P3	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	ч	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.04.2026	47.01	44.74	2.27	60.68	46.33	0.00	60.06	45.90	0.00	26.73	14.16	6.12	5.12	3.00	0.701	24.0	0.0	5.00	*
02.04.2026	47.70	45.36	2.35	62.30	46.19	0.00	61.65	45.75	0.00	29.60	15.90	6.12	5.12	3.00	0.787	24.0	0.0	5.00	
03.04.2026	44.12	42.61	1.51	43.24	33.00	0.00	42.85	32.72	0.00	26.81	10.13	6.12	5.12	3.00	0.447	24.0	0.0	5.00	*
04.04.2026	38.55	36.83	1.72	61.11	40.36	0.00	60.71	40.12	0.00	40.85	20.59	6.12	5.12	3.00	0.761	24.0	0.0	5.00	*
05.04.2026	45.65	43.11	2.54	57.64	40.72	0.00	57.09	40.38	0.00	34.30	16.71	6.12	5.12	3.00	0.783	24.0	0.0	5.00	
06.04.2026	46.46	43.99	2.47	57.78	41.33	0.00	57.21	40.97	0.00	33.08	16.24	6.12	5.12	3.00	0.776	24.0	0.0	5.00	
07.04.2026	46.04	43.65	2.40	53.90	41.39	0.00	53.38	41.02	0.00	26.18	12.36	6.12	5.12	3.00	0.607	24.0	0.0	5.00	
08.04.2026	47.00	44.37	2.63	54.88	41.17	0.00	54.32	40.80	0.00	28.43	13.52	6.12	5.12	3.00	0.676	24.0	0.0	5.00	
09.04.2026	47.36	44.80	2.56	55.89	41.00	0.00	55.31	40.62	0.00	30.63	14.69	6.12	5.12	3.00	0.728	24.0	0.0	5.00	
10.04.2026	48.23	45.28	2.94	55.17	41.28	0.00	54.57	40.89	0.00	28.68	13.69	6.12	5.12	3.00	0.713	24.0	0.0	5.00	
11.04.2026	49.29	46.31	2.98	56.33	41.23	0.00	55.70	40.82	0.00	30.83	14.88	6.12	5.12	3.00	0.782	24.0	0.0	5.00	
12.04.2026	49.28	46.37	2.91	57.72	41.23	0.00	57.07	40.82	0.00	33.19	16.24	6.12	5.12	3.00	0.839	24.0	0.0	5.00	
13.04.2026	49.07	46.22	2.85	55.28	41.30	0.00	54.66	40.89	0.00	28.82	13.77	6.12	5.12	3.00	0.724	24.0	0.0	5.00	
14.04.2026	49.12	46.31	2.81	55.23	41.07	0.00	54.61	40.66	0.00	29.29	13.95	6.12	5.12	3.00	0.731	24.0	0.0	5.00	
15.04.2026	49.29	46.49	2.79	53.73	41.17	0.00	53.13	40.76	0.00	26.35	12.37	6.12	5.12	3.00	0.663	24.0	0.0	5.00	
16.04.2026	49.63	46.79	2.83	54.38	41.11	0.00	53.76	40.69	0.00	27.67	13.07	6.12	5.12	3.00	0.699	24.0	0.0	5.00	
17.04.2026	49.76	47.00	2.76	53.82	41.32	0.00	53.20	40.90	0.00	26.16	12.31	6.12	5.12	3.00	0.665	24.0	0.0	5.00	
18.04.2026	50.36	47.55	2.80	53.86	41.48	0.00	53.23	41.04	0.00	25.86	12.19	6.12	5.12	3.00	0.669	24.0	0.0	5.00	
19.04.2026	50.20	47.37	2.83	56.70	41.06	0.00	56.04	40.64	0.00	31.86	15.40	6.12	5.12	3.00	0.812	24.0	0.0	5.00	
20.04.2026	49.44	46.60	2.85	55.15	41.20	0.00	54.53	40.79	0.00	28.84	13.74	6.12	5.12	3.00	0.728	24.0	0.0	5.00	
21.04.2026	49.26	46.37	2.89	55.54	41.17	0.00	54.92	40.76	0.00	29.61	14.16	6.12	5.12	3.00	0.746	24.0	0.0	5.00	
22.04.2026	48.38	45.62	2.76	51.37	37.93	0.00	50.81	37.57	0.00	29.97	13.25	6.12	5.12	3.00	0.679	24.0	0.0	5.00	*
23.04.2026	48.64	45.90	2.74	57.82	41.56	0.00	57.18	41.15	0.00	32.61	16.03	6.12	5.12	3.00	0.814	24.0	0.0	5.00	
24.04.2026	49.27	46.49	2.78	56.47	41.63	0.00	55.84	41.21	0.00	30.14	14.63	6.12	5.12	3.00	0.763	24.0	0.0	5.00	
25.04.2026	49.55	46.77	2.78	57.50	41.36	0.00	56.85	40.94	0.00	32.54	15.91	6.12	5.12	3.00	0.824	24.0	0.0	5.00	
26.04.2026	50.02	47.10	2.92	61.82	40.68	0.00	61.10	40.26	0.00	41.13	20.84	6.12	5.12	3.00	1.057	24.0	0.0	5.00	
27.04.2026	50.84	48.09	2.75	60.35	43.86	0.00	59.63	43.39	0.00	31.52	16.24	6.12	5.12	3.00	0.865	24.0	0.0	5.00	
28.04.2026	51.62	48.94	2.68	62.31	45.60	0.00	61.54	45.09	0.00	30.85	16.45	6.12	5.12	3.00	0.889	24.0	0.0	5.00	
29.04.2026	51.08	48.23	2.85	58.22	41.31	0.00	57.52	40.86	0.00	33.86	16.65	6.12	5.12	3.00	0.885	24.0	0.0	5.00	
30.04.2026	51.35	48.32	3.04	56.28	41.28	0.00	55.59	40.84	0.00	30.60	14.76	6.12	5.12	3.00	0.809	24.0	0.0	5.00	
Средние:	48.45	45.79	2.67	---	---	---	---	---	---	30.57	---	6.12	5.12	3.00	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	1692.46	1241.30	0.00	1674.07	1229.24	0.00	---	444.83	---	---	---	22.621	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2026	39350.59	23907.33	0.00	38724.25	23562.27	0.00	15161.98	834.803	0.000	0.000	17411.0	0.0
30.04.2026	41043.06	25148.63	0.00	40398.31	24791.50	0.00	15606.81	857.425	0.000	0.000	18131.0	0.0
Итого:	1692.46	1241.30	0.00	1674.07	1229.24	0.00	444.83	22.621	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____