Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 62 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130477
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 275789	КТСП-Н SN 9239г
Обратка:	ПРЭМ SN 277244	КТСП-Н SN 9239х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	70.43	43.78	26.65	28.47	27.89	2.05	27.83	27.63	0.71	0.20	0.00	0.00	0.741	24.0	0.0	
02.04.2026	71.78	46.06	25.72	31.55	30.92	2.03	30.82	30.60	0.72	0.22	0.00	0.00	0.792	24.0	0.0	
03.04.2026	71.75	46.01	25.74	30.59	29.98	2.03	29.87	29.67	0.68	0.20	0.00	0.00	0.768	24.0	0.0	
04.04.2026	69.08	40.92	28.16	22.68	22.23	2.02	22.19	22.05	0.65	0.14	0.00	0.00	0.624	24.0	0.0	
05.04.2026	69.24	39.20	30.04	21.16	20.72	2.10	20.70	20.57	0.65	0.14	0.00	0.00	0.621	24.0	0.0	
06.04.2026	69.29	39.35	29.94	21.86	21.40	2.12	21.38	21.24	0.66	0.14	0.00	0.00	0.639	24.0	0.0	
07.04.2026	69.02	39.02	30.00	21.67	21.21	2.11	21.20	21.06	0.67	0.14	0.00	0.00	0.635	24.0	0.0	
08.04.2026	71.34	42.77	28.57	26.78	26.20	2.17	26.16	25.97	0.73	0.19	0.00	0.00	0.747	24.0	0.0	
09.04.2026	68.49	38.67	29.82	21.66	21.20	2.14	21.20	21.05	0.71	0.15	0.00	0.00	0.631	24.0	0.0	
10.04.2026	69.59	36.33	33.26	19.23	18.80	2.25	18.80	18.68	0.66	0.12	0.00	0.00	0.625	24.0	0.0	
11.04.2026	71.38	36.43	34.95	18.55	18.12	2.33	18.12	18.00	0.67	0.12	0.00	0.00	0.632	24.0	0.0	
12.04.2026	71.75	39.22	32.53	22.27	21.77	2.28	21.75	21.61	0.68	0.15	0.00	0.00	0.707	24.0	0.0	
13.04.2026	70.52	40.51	30.01	24.32	23.80	2.17	23.77	23.61	0.70	0.17	0.00	0.00	0.713	24.0	0.0	
14.04.2026	70.81	42.96	27.85	27.64	27.06	2.13	27.02	26.82	0.74	0.20	0.00	0.00	0.752	24.0	0.0	
15.04.2026	70.53	41.17	29.36	24.18	23.66	2.17	23.64	23.47	0.72	0.17	0.00	0.00	0.693	24.0	0.0	
16.04.2026	70.25	40.17	30.08	22.53	22.05	2.14	22.02	21.88	0.67	0.15	0.00	0.00	0.662	24.0	0.0	
17.04.2026	69.45	41.48	27.97	24.83	24.33	2.01	24.28	24.13	0.63	0.15	0.00	0.00	0.678	24.0	0.0	
18.04.2026	70.16	42.29	27.87	26.01	25.48	2.05	25.43	25.26	0.67	0.17	0.00	0.00	0.708	24.0	0.0	
19.04.2026	69.68	40.85	28.83	23.13	22.65	2.13	22.62	22.46	0.70	0.16	0.00	0.00	0.651	24.0	0.0	
20.04.2026	69.91	38.43	31.48	20.54	20.09	2.23	20.09	19.95	0.72	0.14	0.00	0.00	0.631	24.0	0.0	
21.04.2026	72.58	39.64	32.94	21.66	21.14	2.42	21.15	20.98	0.80	0.17	0.00	0.00	0.696	24.0	0.0	
22.04.2026	70.96	39.66	31.30	22.23	21.72	2.34	21.72	21.55	0.80	0.17	0.00	0.00	0.679	24.0	0.0	
23.04.2026	70.05	39.09	30.96	22.22	21.71	2.32	21.73	21.55	0.82	0.18	0.00	0.00	0.672	24.0	0.0	
24.04.2026	69.71	40.81	28.90	25.09	24.52	2.27	24.53	24.32	0.87	0.21	0.00	0.00	0.708	24.0	0.0	
25.04.2026	68.91	39.52	29.39	23.14	22.61	2.31	22.64	22.43	0.90	0.20	0.00	0.00	0.664	24.0	0.0	
26.04.2026	68.95	39.33	29.62	22.99	22.46	2.32	22.49	22.29	0.88	0.20	0.00	0.00	0.665	24.0	0.0	
27.04.2026	70.07	42.58	27.49	28.22	27.58	2.30	27.60	27.34	0.94	0.26	0.00	0.00	0.758	24.0	0.0	
28.04.2026	69.80	42.66	27.14	27.61	26.97	2.35	26.99	26.73	0.99	0.27	0.00	0.00	0.732	24.0	0.0	
29.04.2026	69.93	43.38	26.55	29.15	28.47	2.33	28.50	28.22	0.99	0.28	0.00	0.00	0.756	24.0	0.0	
30.04.2026	70.11	43.35	26.76	29.04	28.36	2.35	28.39	28.10	1.01	0.29	0.00	0.00	0.759	24.0	0.0	
Средние:	70.18	40.85	29.33	---	---	2.20	---	---	0.76	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	730.97	715.10	---	714.62	709.18	---	5.44	---	---	20.736	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	8960.03	8671.60	8685.72	8582.26	103.46	320.892	11076.0	118.0
30.04.2026	9691.00	9386.70	9400.34	9291.44	108.91	341.628	11796.0	118.0
Итого:	730.97	715.10	714.62	709.18	5.44	20.736	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации