

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Одоевского ул, д. 38 (НУ ООО "ПРОФКОМ"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123852
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Поддача, горячая вода:

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 356165

ПРЭМ SN 360749

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 46289г

КТСП-Н SN 46289х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	69.40	46.54	22.86	12.96	12.92	0.00	12.72	12.72	0.00	6.00	2.80	0.293	24.0	0.0	
02.04.2026	70.79	48.77	22.02	14.05	14.00	0.00	13.80	13.76	0.04	6.00	2.80	0.306	24.0	0.0	
03.04.2026	70.77	49.10	21.67	13.57	13.55	0.00	13.33	13.35	-0.02	6.00	2.80	0.289	24.0	0.0	
04.04.2026	68.23	44.00	24.23	10.60	10.58	0.00	10.36	10.54	-0.18	6.00	2.80	0.251	24.0	0.0	
05.04.2026	68.36	42.52	25.84	10.17	10.15	0.00	9.93	10.15	-0.22	6.00	2.80	0.257	24.0	0.0	
06.04.2026	68.69	43.27	25.42	10.56	10.54	0.00	10.32	10.54	-0.22	6.00	2.80	0.263	24.0	0.0	
07.04.2026	67.96	42.73	25.23	10.62	10.60	0.00	10.38	10.60	-0.22	6.00	2.80	0.262	24.0	0.0	
08.04.2026	70.36	46.07	24.29	12.46	12.42	0.00	12.22	12.31	-0.09	6.00	2.80	0.296	24.0	0.0	
09.04.2026	67.77	42.49	25.28	10.63	10.60	0.00	10.39	10.60	-0.21	6.00	2.80	0.263	24.0	0.0	
10.04.2026	68.79	40.74	28.05	9.83	9.80	0.00	9.59	9.80	-0.21	6.00	2.80	0.272	24.0	0.0	
11.04.2026	69.41	40.68	28.73	9.53	9.49	0.00	9.29	9.49	-0.20	6.00	2.80	0.265	24.0	0.0	
12.04.2026	70.46	43.30	27.16	10.89	10.84	0.00	10.65	10.84	-0.19	6.00	2.80	0.289	24.0	0.0	
13.04.2026	69.19	44.03	25.16	11.51	11.48	0.00	11.27	11.44	-0.17	6.00	2.80	0.283	24.0	0.0	
14.04.2026	69.58	45.79	23.79	12.53	12.49	0.00	12.29	12.32	-0.03	6.00	2.80	0.292	24.0	0.0	
15.04.2026	68.96	44.07	24.89	11.24	11.21	0.00	11.00	11.18	-0.18	6.00	2.80	0.274	24.0	0.0	
16.04.2026	68.95	43.29	25.66	10.71	10.68	0.00	10.47	10.68	-0.21	6.00	2.80	0.270	24.0	0.0	
17.04.2026	68.34	44.25	24.09	11.43	11.40	0.00	11.19	11.35	-0.16	6.00	2.80	0.268	24.0	0.0	
18.04.2026	69.09	44.94	24.15	11.84	11.81	0.00	11.60	11.79	-0.19	6.00	2.80	0.280	24.0	0.0	
19.04.2026	68.87	44.01	24.86	11.00	10.97	0.00	10.76	10.93	-0.17	6.00	2.80	0.266	24.0	0.0	
20.04.2026	69.18	42.42	26.76	10.36	10.33	0.00	10.12	10.33	-0.21	6.00	2.80	0.270	24.0	0.0	
21.04.2026	72.18	43.87	28.31	10.80	10.75	0.00	10.56	10.75	-0.19	6.00	2.80	0.301	24.0	0.0	
22.04.2026	70.40	43.33	27.07	10.85	10.81	0.00	10.61	10.78	-0.17	6.00	2.80	0.288	24.0	0.0	
23.04.2026	69.69	43.10	26.59	10.93	10.88	0.00	10.69	10.88	-0.19	6.00	2.80	0.285	24.0	0.0	
24.04.2026	69.23	44.38	24.85	11.89	11.86	0.00	11.65	11.80	-0.15	6.00	2.80	0.290	24.0	0.0	
25.04.2026	68.57	43.61	24.96	11.22	11.18	0.00	10.98	11.18	-0.20	6.00	2.80	0.273	24.0	0.0	
26.04.2026	68.55	43.38	25.17	11.20	11.16	0.00	10.96	11.16	-0.20	6.00	2.80	0.278	24.0	0.0	
27.04.2026	69.51	45.97	23.54	12.91	12.87	0.00	12.67	12.69	-0.02	6.00	2.80	0.298	24.0	0.0	
28.04.2026	68.75	45.61	23.14	12.64	12.61	0.00	12.40	12.47	-0.07	6.00	2.80	0.289	24.0	0.0	
29.04.2026	68.93	46.01	22.92	13.20	13.16	0.00	12.96	12.98	-0.02	6.00	2.80	0.296	24.0	0.0	
30.04.2026	69.38	46.27	23.11	13.34	13.31	0.00	13.10	13.11	-0.01	6.00	2.80	0.303	24.0	0.0	
Средние:	69.28	44.28	24.99	---	---	---	---	---	---	6.00	2.80	---	---	---	
Итого:	---	---	---	345.47	344.45	0.00	338.26	342.52	-4.26	---	---	8.410	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	4302.21	4225.94	0.00	4181.67	4159.68	21.99	122.541	10250.0	320.0
30.04.2026	4647.68	4570.39	0.00	4519.93	4502.20	17.73	130.951	10970.0	320.0
Итого:	345.47	344.45	0.00	338.26	342.52	-4.26	8.410	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации