

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 36 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 115464
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 411294

ПРЭМ SN 334494

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 32101г

КТСП-Н SN 32101х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	68.53	38.33	30.20	26.94	26.33	2.29	26.36	26.14	0.85	0.22	0.00	0.00	0.795	24.0	0.0	
02.04.2026	69.92	39.43	30.49	29.23	28.55	2.36	28.58	28.33	0.89	0.25	0.00	0.00	0.870	24.0	0.0	
03.04.2026	69.92	40.58	29.34	28.71	28.05	2.31	28.07	27.83	0.88	0.25	0.00	0.00	0.823	24.0	0.0	
04.04.2026	66.95	35.11	31.84	22.50	21.98	2.34	22.04	21.85	0.88	0.19	0.00	0.00	0.701	24.0	0.0	
05.04.2026	67.09	32.96	34.13	21.75	21.23	2.46	21.30	21.11	0.91	0.19	0.00	0.00	0.726	24.0	0.0	
06.04.2026	67.48	35.18	32.30	23.84	23.27	2.41	23.34	23.13	0.92	0.21	0.00	0.00	0.753	24.0	0.0	
07.04.2026	67.52	36.16	31.36	26.70	26.07	2.38	26.14	25.90	0.92	0.24	0.00	0.00	0.819	24.0	0.0	
08.04.2026	69.91	39.81	30.10	31.20	30.48	2.36	30.51	30.24	0.90	0.27	0.00	0.00	0.917	24.0	0.0	
09.04.2026	67.19	37.34	29.85	27.47	26.85	2.27	26.90	26.67	0.86	0.23	0.00	0.00	0.802	24.0	0.0	
10.04.2026	68.30	36.22	32.08	26.19	25.56	2.43	25.63	25.40	0.92	0.24	0.00	0.00	0.821	24.0	0.0	
11.04.2026	69.70	35.54	34.16	25.06	24.42	2.58	24.51	24.27	0.96	0.24	0.00	0.00	0.836	24.0	0.0	
12.04.2026	70.35	38.54	31.81	28.60	27.90	2.47	27.96	27.70	0.93	0.26	0.00	0.00	0.888	24.0	0.0	
13.04.2026	69.13	39.81	29.32	29.79	29.11	2.29	29.14	28.89	0.87	0.25	0.00	0.00	0.854	24.0	0.0	
14.04.2026	69.32	40.68	28.64	30.07	29.41	2.23	29.41	29.17	0.82	0.24	0.00	0.00	0.841	24.0	0.0	
15.04.2026	68.66	37.49	31.17	25.86	25.26	2.36	25.30	25.09	0.85	0.22	0.00	0.00	0.788	24.0	0.0	
16.04.2026	68.48	37.35	31.13	25.44	24.85	2.35	24.90	24.68	0.88	0.22	0.00	0.00	0.774	24.0	0.0	
17.04.2026	67.77	37.96	29.81	26.30	25.71	2.26	25.75	25.53	0.85	0.22	0.00	0.00	0.766	24.0	0.0	
18.04.2026	68.49	39.02	29.47	27.80	27.18	2.26	27.21	26.98	0.84	0.23	0.00	0.00	0.801	24.0	0.0	
19.04.2026	68.16	38.47	29.69	26.71	26.11	2.27	26.15	25.92	0.87	0.23	0.00	0.00	0.775	24.0	0.0	
20.04.2026	68.69	38.11	30.58	27.77	27.13	2.33	27.17	26.93	0.87	0.24	0.00	0.00	0.830	24.0	0.0	
21.04.2026	71.50	40.19	31.31	29.75	29.02	2.46	29.06	28.80	0.90	0.26	0.00	0.00	0.909	24.0	0.0	
22.04.2026	69.91	38.91	31.00	29.82	29.12	2.39	29.16	28.90	0.88	0.25	0.00	0.00	0.903	24.0	0.0	
23.04.2026	69.10	39.02	30.08	29.93	29.25	2.30	29.27	29.03	0.84	0.24	0.00	0.00	0.880	24.0	0.0	
24.04.2026	68.62	40.09	28.53	31.10	30.43	2.18	30.43	30.19	0.81	0.24	0.00	0.00	0.867	24.0	0.0	
25.04.2026	67.94	39.80	28.14	30.15	29.51	2.14	29.52	29.28	0.79	0.23	0.00	0.00	0.829	24.0	0.0	
26.04.2026	67.99	38.96	29.03	30.17	29.52	2.19	29.53	29.30	0.80	0.23	0.00	0.00	0.856	24.0	0.0	
27.04.2026	68.86	40.63	28.23	32.54	31.85	2.16	31.84	31.59	0.79	0.25	0.00	0.00	0.898	24.0	0.0	
28.04.2026	68.45	39.86	28.59	31.45	30.77	2.17	30.78	30.53	0.80	0.24	0.00	0.00	0.879	24.0	0.0	
29.04.2026	68.68	41.34	27.34	33.08	32.39	2.11	32.37	32.12	0.77	0.25	0.00	0.00	0.884	24.0	0.0	
30.04.2026	68.91	41.71	27.20	33.77	33.06	2.12	33.04	32.78	0.77	0.26	0.00	0.00	0.897	24.0	0.0	
Средние:	68.72	38.49	30.23	---	---	2.31	---	---	0.86	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	849.68	830.36	---	831.37	824.28	---	7.09	---	---	24.981	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	2464.90	2371.21	2379.69	2350.60	29.08	111.915	2195.0	0.0
30.04.2026	3314.58	3201.57	3211.05	3174.88	36.17	136.895	2915.0	0.0
Итого:	849.68	830.36	831.37	824.28	7.09	24.981	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации