

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА015
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:
Обратка:
Поддача, горячая вода:
Обратка, горячая вода:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Счетчик воды:
ПРИМ SN 504426
ПРИМ SN 502702

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN 100563

Датчик температуры:
КТПТР-05 SN 8397
КТПТР-05 SN 8397А

Дата	T1 °C	T2 °C	T3 °C	T4 °C	dt °C	Qo1 м3/ч	Qo2 м3/ч	Gm1 т	Gm2 т	P1 МПа	Qt1 Гкал	Qt2 Гкал	dQt Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.04.2026	65.90	46.95	65.29	38.59	18.95	2.70	2.68	63.51	63.58	0.44	1.212	1.696	-0.484	24.0	24.0
02.04.2026	65.11	49.61	59.71	37.51	15.50	2.76	2.75	65.04	65.17	0.44	1.054	1.562	-0.508	24.0	24.0
03.04.2026	64.63	50.85	55.91	36.22	13.78	2.73	2.72	64.36	64.58	0.46	0.928	1.415	-0.487	24.0	24.0
04.04.2026	64.52	50.56	59.28	36.55	13.96	3.02	3.01	71.16	71.37	0.47	1.013	1.700	-0.687	24.0	24.0
05.04.2026	65.05	48.90	64.76	39.59	16.15	3.64	3.61	85.60	85.73	0.43	1.368	2.161	-0.793	24.0	24.0
06.04.2026	65.19	48.04	64.90	40.36	17.15	3.57	3.54	84.00	84.02	0.43	1.421	2.073	-0.651	24.0	24.0
07.04.2026	65.03	49.01	64.74	39.82	16.02	3.69	3.66	86.89	86.88	0.44	1.381	2.166	-0.785	24.0	24.0
08.04.2026	65.02	49.01	64.75	40.76	16.01	4.00	3.97	94.20	94.19	0.45	1.487	2.271	-0.784	24.0	24.0
09.04.2026	64.81	48.91	64.53	39.94	15.90	3.63	3.61	85.56	85.71	0.46	1.350	2.099	-0.749	24.0	24.0
10.04.2026	44.91	26.94	42.14	31.49	17.97	1.09	1.10	27.19	28.24	0.17	0.532	0.543	-0.011	22.0	24.0
11.04.2026	58.20	44.59	57.45	35.30	13.61	3.68	3.56	86.81	84.80	0.37	1.266	2.184	-0.918	22.7	24.0
12.04.2026	65.22	46.33	64.91	39.80	18.88	3.49	3.46	82.04	82.28	0.42	1.529	2.068	-0.539	24.0	24.0
13.04.2026	65.23	46.02	64.91	39.64	19.21	3.34	3.32	78.73	78.87	0.42	1.496	1.996	-0.500	24.0	24.0
14.04.2026	64.94	47.34	64.61	37.91	17.61	3.07	3.05	72.34	72.44	0.44	1.271	1.926	-0.655	24.0	24.0
15.04.2026	65.02	47.63	64.55	37.66	17.39	3.08	3.06	72.41	72.57	0.45	1.263	1.947	-0.684	24.0	24.0
16.04.2026	65.53	46.91	65.21	39.83	18.62	3.32	3.30	78.09	78.31	0.45	1.438	1.983	-0.545	24.0	24.0
17.04.2026	65.63	47.07	65.29	39.71	18.56	3.21	3.19	75.52	75.73	0.44	1.394	1.931	-0.537	24.0	24.0
18.04.2026	65.12	46.81	64.04	38.45	18.31	2.84	2.82	66.78	67.07	0.46	1.234	1.723	-0.490	24.0	24.0
19.04.2026	65.09	47.22	64.77	38.70	17.87	3.11	3.10	73.29	73.57	0.45	1.300	1.917	-0.617	24.0	24.0
20.04.2026	65.17	46.99	64.88	40.75	18.18	3.42	3.40	80.44	80.77	0.44	1.445	1.949	-0.504	24.0	24.0
21.04.2026	64.80	48.36	64.51	40.23	16.45	3.78	3.76	88.92	89.20	0.45	1.434	2.169	-0.735	24.0	24.0
22.04.2026	66.87	45.44	66.58	42.77	21.43	3.32	3.30	78.11	78.37	0.47	1.662	1.865	-0.203	24.0	24.0
23.04.2026	65.97	47.45	65.68	42.03	18.51	3.71	3.68	87.19	87.44	0.47	1.592	2.069	-0.477	24.0	24.0
24.04.2026	65.39	47.35	65.10	41.10	18.04	3.64	3.62	85.70	85.88	0.47	1.523	2.064	-0.542	24.0	24.0
25.04.2026	64.77	49.28	64.47	39.41	15.50	3.76	3.74	88.51	88.66	0.48	1.371	2.210	-0.839	24.0	24.0
26.04.2026	64.81	48.58	64.52	40.06	16.23	3.78	3.75	88.95	89.06	0.43	1.432	2.180	-0.748	24.0	24.0
27.04.2026	64.83	49.23	64.54	40.07	15.60	4.02	4.00	94.77	94.89	0.44	1.458	2.332	-0.873	24.0	24.0
28.04.2026	65.56	49.62	61.37	37.24	15.94	3.12	3.11	73.52	73.69	0.43	1.125	1.799	-0.674	24.0	24.0
29.04.2026	73.41	41.68	72.92	38.70	31.72	2.28	2.27	53.50	54.05	0.41	1.323	1.631	-0.308	24.0	24.0
30.04.2026	65.19	47.87	64.88	39.40	17.31	3.36	3.33	79.10	79.16	0.42	1.352	2.021	-0.669	24.0	24.0
Средние:	64.56	47.02	63.37	38.99	17.54	3.27	3.25	---	---	0.43	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	2312.23	2316.27	---	39.653	57.651	-17.998	716.7	720.0

Дата	Gm_itog1 т	Gm_itog2 т	Qt_itog1 Гкал	Qt_itog2 Гкал	dQt_itog Гкал	tm1_itog ч	ts1_itog ч
31.03.2026	163920.13	188506.81	5439.673	4336.951	1102.722	76862.7	80164.9
30.04.2026	166232.36	190823.09	5479.326	4394.602	1084.724	77579.3	80884.9
Итого:	2312.23	2316.28	39.653	57.651	-17.998	716.6	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации